

PLAN DE TOIT – NOUVEAU TRAVAUX
ROOF PLAN – NEW WORK

1 / M2.1

SCALE/ÉCHELLE : 1:150

0m 5m 10m 15m

GENERAL NOTES

.1 THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR VERIFICATION OF LOCATION, QUANTITY AND SIZE OF ALL EXISTING SERVICES PRIOR TO COMMENCING WORK/ORDERING MATERIAL.

.2 THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR ALL DRAINING AND REFILLING OF ALL PIPING SYSTEMS AS NECESSARY TO COMPLETE WORK.

.3 THIS CONTRACTOR SHALL COORDINATE ANY SHUT–DOWN REQUIREMENTS/RESTRICTIONS WITH BUILDING OWNER PRIOR TO COMMENCING WORK. ANY DRAINING/REFILLING/SHUT–DOWNS SHALL ONLY OCCUR ONCE FINAL INSTALLATION IS COORDINATED WITH CLADDING INSTALL TO MINIMIZE DISRUPTIONS.

.4 CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL DUCTWORK/SLEEVE, PIPING AND CONDUIT EXTENSIONS AS REQUIRED TO COMPLETE WORK.

.5 COORDINATE TIMING OF WORK AND TEMPORARY RE–INSTALLATION OF EQUIPMENT/DEVICES AS NECESSARY TO KEEP BUILDING OPERATIONAL.

.6 CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL TEMPORARY MOUNTING/RE–CONNECTIONS AS REQUIRED TO ELIMINATE DOWN TIME UNTIL CLADDING IS READY TO BE DONE IN EACH AREA OF WORK.

.7 ANY INSULATION/JACKETING REMOVED/DAMAGED WHILE PERFORMING WORK SHALL BE REPLACED WITH NEW.

NOTES GÉNÉRALE

.1 CET ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION DE L'EMPLACEMENT, LA QUANTITÉ ET LA TAILLE DE TOUS LES SERVICES EXISTANTS AVANT D'ENTAMER LES TRAVAUX/COMMANDER DU MATÉRIEL.

.2 CET ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE TOUT VIDANGE ET REMPLISSAGE DE TOUS LES SYSTÈMES DE CANALISATION COMME NÉCESSAIRE AFIN DE COMPLÉTER LES TRAVAUX.

.3 CET ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES EXIGENCES/RESTRICTIONS DE TOUTES MISE À L'ARRÊT AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER. TOUTE VIDANGE/REMPLISSAGE/À L'ARRÊT DOIT SEULEMENT SE PRODUIRE UNE FOIS QUE L'INSTALLATION FINALE EST COORDONNÉE AVEC L'INSTALLATION DU REVÊTEMENT POUR MINIMISER LES INTERRUPTIONS DE SERVICE.

.4 L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR TOUS LES CONDUITS D'AIR/MANCHONS, TUYAUTERIE ET EXTENSIONS DE CONDUIT ÉLECTRIQUE COMME REQUIS POUR TERMINER LE TRAVAIL.

.5 COORDONNER LES CALENDRIERS DE TRAVAIL ET RÉINSTALLATION TEMPORAIRE D'ÉQUIPEMENTS/DISPOSITIFS COMME NÉCESSAIRE POUR MAINTENIR DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES.

.6 L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR TOUS LES FIXATIONS TEMPORAIRE/RECONNEXIONS REQUIS POUR ÉLIMINER LES TEMPS D'ARRÊT JUSQU'À BARDAGE EST PRÊT POUR ÊTRE FAIT DANS CHAQUE DOMAINE DE TRAVAIL.

.7 TOUT ISOLATION/VESTE RETIRÉ/ENDOMMAGÉ PENDANT L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DE NOUVEAUX.

DRAWING NOTES

(1) –RE–CONNECT CONDENSER PIPING AT WALL. PROVIDE ALL SYSTEM CHARGING, TESTING AND CERTIFICATIONS NECESSARY AND ENSURE PROPER SYSTEM FUNCTIONALITY. PROVIDE NEW PIPING INSULATION AND ALUMINUM JACKET TO MATCH EXISTING, PROVIDE WEATHER PROOF SEALANT AND MAKE CONTINUOUS.

(2) –RE–CONNECT GLYCOL FLUID COOLER PIPING AT WALL. PROVIDE ALL SYSTEM RE–FILLING, GLYCOL, TESTING AND CERTIFICATION REQUIRED TO RESTART SYSTEM, AND ENSURE PROPER SYSTEM FUNCTIONALITY. PROVIDE NEW PIPING INSULATION AND ALUMINUM JACKET TO MATCH EXISTING, PROVIDE WEATHER PROOF SEALANT AND MAKE CONTINUOUS.

NOTES DE DESSIN

(1) –RE–BRANCHER LA TUYAUTERIE DU CONDENSEUR AU MUR. FOURNIR TOUS LES TESTS, CHARGE DU SYSTÈME, ET CERTIFICATIONS NÉCESSAIRE ET S'ASSURER DU BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME. FOURNIR DE NOUVELLES ISOLATION DES TUYAUX ET UNE VESTE D'ALUMINIUM POUR CORRESPONDRE. FOURNIR PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES ET RENDRE UNIFORME.

(2) –RE–BRANCHER LA TUYAUTERIE DU REFROIDISSEUR DE LIQUIDE DE GLYCOL AU MUR. FOURNIR TOUS LES RE–REMPLISSAGES DES SYSTÈMES, GLYCOL, LES ESSAIS ET LA CERFICATION NÉCESSAIRE POUR REDÉMARRER LE SYSTÈME ET GARANTISSANT LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME. FOURNIR DE NOUVELLES ISOLATION DES TUYAUX ET UNE VESTE D'ALUMINIUM POUR CORRESPONDRE. FOURNIR PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES ET RENDRE UNIFORME.

Public Works and Government Services Canada / Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada

DFS INC. architecture & design

Saint John, NB / Montréal, QC
75 Prince William Street, Suite 301
Saint John, New Brunswick E2L 2B2
T: (506) 634-8377 F: (506) 632-1741
www.dfsarch.com

M&W Maricor
77 Vaughan Harvey Blvd, Suite 200
Moncton, NB E1C 0K2
Bus: (506) 857-8880 Fax: (506) 859-8393
www.mcw.com Eng. Job no. 11-16-110

HARBOURVIEW BLVD.

NORTH

SOUTH

CUNARD ST.

GENERAL NOTE

.1 THE WORK OF THIS PROJECT IS PHASED. THE WORK OF ALL DISCIPLINES MUST PROCEED IN ACCORDANCE WITH THE PHASING SEQUENCE – SEE ARCHITECTURAL DRAWING A1.1 FOR PHASING SEQUENCE.

NOTE GÉNÉRALE

.1 LA RÉALISATION DE CE PROJET EST EN PHASE. LE TRAVAIL DE CHAQUE DISCIPLINE DOIT RESPECTER LE PLAN DE PHASAGE – VOIR LE DESSIN EN ARCHITECTURE A1.1 POUR LE PLAN DE PHASAGE DES TRAVAUX.

REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER – Province of New Brunswick / Province du Nouveau-Brunswick – INGÉNIEUR MAÎTRISE
#M6763
Benoît Jacques
Signature
Aug. 31, 2016
Date

revisions		date
0	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	31 AOÛT 2016
0	ISSUED FOR TENDER	AUG. 31 2016

project / projet

WALL CLADDING REPLACEMENT
REVÊTEMENT DES MURS
NICHOLAS DENYS BUILDING

120 HARBOURVIEW BLVD., BATHURST, NB

drawing / dessin

ROOF PLAN NEW WORK
PLAN DU TOIT NOUVEAUX TRAVAUX

designed / conçu: R.M. — date: AUG 31, 2016
drawn / dessiné: J.V — date: AUG 31, 2016
approved / approuvé: R.M. — date: AUG 31, 2016
Tender / Soumission — PWGSC Project Manager / Administrateur de projets TPSGC — 2016/12/12

project number / no. du projet: **R.051357.001**

drawing no. / no. du dessin: **M–2.1**

PWGSC B1 (2004)

E–DRM/GDD–E: # 536587 Version 1