



- GENERAL NOTES**
1. THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR VERIFICATION OF LOCATION, QUANTITY AND SIZE OF ALL EXISTING SERVICES PRIOR TO COMMENCING WORK/ORDERING MATERIAL.
 2. THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR ALL DRAINING AND REFILLING OF ALL PIPING SYSTEMS AS NECESSARY TO COMPLETE WORK.
 3. THIS CONTRACTOR SHALL COORDINATE ANY SHUT-DOWN REQUIREMENTS/RESTRICTIONS WITH BUILDING OWNER PRIOR TO COMMENCING WORK. ANY DRAINING/REFILLING/SHUT-DOWNS SHALL ONLY OCCUR ONCE FINAL INSTALLATION IS COORDINATED WITH CLADDING INSTALL TO MINIMIZE DISRUPTIONS.
 4. CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL DUCTWORK/SLEEVE, PIPING AND CONDUIT EXTENSIONS AS REQUIRED TO COMPLETE WORK.
 5. COORDINATE TIMING OF WORK AND TEMPORARY RE-INSTALLATION OF EQUIPMENT/DEVICES AS NECESSARY TO KEEP BUILDING OPERATIONAL.
 6. CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL TEMPORARY MOUNTING/RE-CONNECTIONS AS REQUIRED TO ELIMINATE DOWN TIME UNTIL CLADDING IS READY TO BE DONE IN EACH AREA OF WORK.
 7. ANY INSULATION/JACKETING REMOVED/DAMAGED WHILE PERFORMING WORK SHALL BE REPLACED WITH NEW.

- NOTES GÉNÉRALE**
1. CET ENTREPRENEUR S'EST RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION DE L'EMPLACEMENT, LA QUANTITÉ ET LA TAILLE DE TOUS LES SERVICES EXISTANTS AVANT D'ENTAMER LES TRAVAUX/COMMANDER DU MATÉRIEL.
 2. CET ENTREPRENEUR S'EST RESPONSABLE DE TOUT VIDANGE ET REMPLISSAGE DE TOUS LES SYSTÈMES DE CANALISATION COMME NÉCESSAIRE AFIN DE COMPLÉTER LES TRAVAUX.
 3. CET ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES EXIGENCES/RESTRICTIONS DE TOUTES MISE À L'ARRÊT AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER. TOUTE VIDANGE/REPLISSAGE/À L'ARRÊT DOIT SEULEMENT SE PRODUIRE UNE FOIS QUE L'INSTALLATION FINALE EST COORDONNÉE AVEC L'INSTALLATION DU REVÊTEMENT POUR MINIMISER LES INTERRUPTIONS DE SERVICE.
 4. L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR TOUS LES CONDUITS D'AIR/MANCHONS, TUYAUTERIE ET EXTENSIONS DE CONDUIT ÉLECTRIQUE COMME REQUIS POUR TERMINER LE TRAVAIL.
 5. COORDONNER LES CALENDRIERS DE TRAVAIL ET RÉINSTALLATION TEMPORAIRE D'ÉQUIPEMENTS/DISPOSITIFS COMME NÉCESSAIRE POUR MAINTENIR DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES.
 6. L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR TOUS LES FIXATIONS TEMPORAIRE/RECONNEXIONS REQUIS POUR ÉLIMINER LES TEMPS D'ARRÊT JUSQU'À BARDAGE EST PRÊT POUR ÊTRE FAIT DANS CHAQUE DOMAINE DE TRAVAIL.
 7. TOUT ISOLATION/VESTE RETIRÉ/ENDOMMAGÉ PENDANT L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DE NOUVEAUX.

- DRAWING NOTES -- NEW WORK:**
- 1 - PROVIDE AND INSTALL NEW LOUVER(SIZED AS PER DRAWINGS). PROVIDE ALL SLEEVES, DUCTWORK EXTENSIONS AS NECESSARY FOR INSTALLATION. ENSURE EXISTING PLENUM/DUCTWORK/INSULATION IS SEALED TO SLEEVES/EXTENSIONS WHERE APPLICABLE. WHERE LOUVERS ARE CONNECTED TO EXISTING PLENUMS, ENSURE WATER-PROOF MASTIC LINING IS EXTENDED WHERE APPLICABLE AND DRAINAGE IS MAINTAINED TO BUILDING EXTERIOR IN ALL CASES. COORDINATE LOUVER INSTALLATION WITH ARCHITECTURAL DETAILS. LOUVER STANDARD OF ACCEPTANCE: E.H. PRICE ZE439(100mm DEPTH) OR DE635(150 mm DEPTH). COLOR TO BE CLEAR ANODIZED ALUMINUM UNLESS NOTED OTHERWISE - MATCH DEPTH TO EXISTING. NEW LOUVER FINISH SHALL BE CLEAR ANODIZED ALUMINUM. CONTRACTOR TO CONFIRM EXACT LOUVER DIMENSIONS REQUIRED AND LOUVER BORDER TYPE. COORDINATE LOUVER MULLIONS TO MATCH EXISTING LOCATION. LOUVER TO BE COMPLETE WITH BIRD SCREEN. RE-INSTALL EXISTING BLANK-OFF PANELS WHERE APPLICABLE.
 - 2 - RECONNECT EXISTING GLYCOL FUILD-COOLER PIPING. PROVIDE ALL SYSTEM FILLING, GLYCOL, TESTING AND CERTIFICATION NECESSARY TO RESTART SYSTEM AND ENSURE PROPER SYSTEM FUNCTIONALITY. PROVIDE NEW INSULATION SECTIONS TO MATCH EXISTING. SEAL AND MAKE CONTINUOUS WITH EXISTING.
 - 3 - EXISTING BUILDING STATIC PRESSURE TUBING. COORDINATE PLACEMENT WITH CLADDING INSTALLATION AND ENSURE FUNCTIONALITY IS MAINTAINED THROUGHOUT.
 - 4 - REINSTALL EXISTING O.A.T. SENSOR. COORDINATE NEW INSTALLATION LOCATION WITH EXACT CLADDING LAYOUT. PROVIDE NEW WIRING AS NECESSARY TO ACCOMMODATE.
 - 5 - PROVIDE AND INSTALL NEW APPROX. 200x200mm EXHAUST VENT CAP. MATCH TYPE WITH EXISTING. PROVIDE ALL CONNECTIONS TO EXISTING AND DUCTWORK EXTENSIONS AS REQUIRED.
 - 6 - PROVIDE AND INSTALL NEW APPROX. 200x200mm ANGLED DRYER EXHAUST VENT CAP. CONFIRM EXACT SIZE ON-SITE. PROVIDE ALL CONNECTIONS TO EXISTING AND DUCTWORK EXTENSIONS AS REQUIRED.

- NOTES DE DESSIN -- NOUVEAU TRAVAIL:**
- 1 - FOURNIR ET INSTALLER DE NOUVEAUX PERSIENNES (DIMENSIONNÉES SELON LES DESSINS). FOURNIR TOUS LES MANCHONS ET EXTENSIONS DE CONDUITS D'AIR COMME NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION. S'ASSURER QUE LES PLENUM/CONDUITS D'AIR/ISOLATION SONT SCÉLLÉS POUR MANCHONS/EXTENSIONS LE CAS ÉCHÉANT, LORSQUE LES PERSIENNES SONT CONNECTÉES AU PLENUM EXISTANT. ASSURER UNE DOUBLURE MASTIC RÉSISTANT À L'EAU LE CAS ÉCHÉANT LE DRAINAGE EST MAINTENUE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT DANS TOUS LES CAS. COORDONNER L'INSTALLATION DES PERSIENNES AVEC LES DÉTAILS D'ARCHITECTURE. NORME D'ACCEPTATION POUR PERSIENNE: E.H. PRICE ZE439(100mm DE PROFONDEUR) OU DE635(150mm DE PROFONDEUR). LA COULEUR S'ERA ALUMINUM ANODISÉ CLAIR, SAUF INDICATION CONTRAIRE - CORRESPONDRE À LA PROFONDEUR EXISTANTE. NOUVELLE FINITION DE PERSIENNE DOIT ÊTRE EN ALUMINUM ANODISÉ CLAIR. L'ENTREPRENEUR DE CONFIRMER LES DIMENSION EXACT REQUISE ET LE TYPE DE FRONTIÈRE POUR PERSIENNE. COORDONNER LES MENEAUX DE PERSIENNE POUR CORRESPONDRE À L'EMPLACEMENT EXISTANT. PERSIENNE POUR ÊTRE COMPLET AVEC ÉCRAN D'OISEAUX. RÉINSTALLER LES PANEUX DE BLOCAGE OÙ APPLICABLE.
 - 2 - REBRANCHER LE TUYAUTERIE DU RÉFROIDISSEUR DE LIQUIDE GLYCOL EXISTANT. FOURNIR TOUS LES REMPLISSAGE DU SYSTÈME, GLYCOL, LES ESSAIS ET LA CERTIFICATION NÉCESSAIRE POUR REDÉMARRER LE SYSTÈME ET S'ASSURER DU BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME. FOURNIR NOUVELLES SECTION D'ISOLATION POUR CORRESPONDRE AU EXISTANT. SCÉLLER ET RENDRE UNIFORME AVEC L'EXISTANT.
 - 3 - TUBULURE DE PRESSION STATIQUE EXISTANT DU BÂTIMENT. COORDONNER LE PLACEMENT AVEC LE REVÊTEMENT ET ASSURER LA FONCTIONNALITÉ EST MAINTENUE TOUT AU LONG.
 - 4 - RÉINSTALLER CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'AIR D'EXTÉRIEUR EXISTANT. COORDONNER LA NOUVELLE LOCATION D'INSTALLATION AVEC LA DISPOSITION EXACT DU REVÊTEMENT. FOURNIR NOUVEAU CÂBLAGE SELON LE BESOIN POUR ACCOMMODER.
 - 5 - FOURNIR ET INSTALLER NOUVEAU CHAPEAU D'ÉCHAPPEMENT POUR L'ÉVENT D'ÉCHAPPEMENT, ENVIRON 200x200mm. CORRESPONDRE LE TYPE AVEC L'EXISTANT. FOURNIR TOUTES LES CONNEXIONS AU EXISTANT ET LES EXTENSIONS DE CONDUITS D'AIR COMME REQUIS.
 - 6 - FOURNIR ET INSTALLER NOUVEAU CAPUCHON INCLINÉ POUR L'ÉVENT D'ÉCHAPPEMENT DU SÈCHEUSE, ENVIRON 200x200mm. CONFIRMER LA TAILLE EXACT SUR SITE. FOURNIR TOUTES LES CONNEXIONS AU EXISTANT ET LES EXTENSIONS DE CONDUITS D'AIR COMME REQUIS.



Public Works and Government Services Canada / Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada

DFS architecture & design
Saint John, NB / Montréal, QC
75 Prince William Street, Suite 301
Saint John, New Brunswick E2L 2B2
T: (506) 634-4377 F: (506) 632-1741
www.dfsarch.com

M&W Maricor
77 VAUGHAN HARVEY BLVD. SUITE 200
MONCTON, NB E1C 0K2
BUS: (506) 857-8880 FAX: (506) 859-8393
WWW.MCW.COM ENG. JOB NO. 11-16110

HARBORVIEW BLVD.
NORTH
SOUTH
CUNARD ST.

GENERAL NOTE

1. THE WORK OF THIS PROJECT IS PHASED. THE WORK OF ALL DISCIPLINES MUST PROCEED IN ACCORDANCE WITH THE PHASING SEQUENCE - SEE ARCHITECTURAL DRAWING A1.1 FOR PHASING SEQUENCE.

NOTE GÉNÉRALE

1. LA RÉALISATION DE CE PROJET EST EN PHASE. LE TRAVAIL DE CHAQUE DISCIPLINE DOIT RESPECTER LE PLAN DE PHASAGE VOIR LE DESSIN EN ARCHITECTURE A1.1 POUR LE PLAN DE PHASAGE DES TRAVAUX.

PROFESSIONAL ENGINEER
#M6763
Benji Zeffren
Aug. 31, 2016
Professional Engineer
PEPPER MONTREAL

revisions	date
0	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES
0	ISSUED FOR TENDER

project: **WALL CLADDING REPLACEMENT**
REVÊTEMENT DES MURS
NICHOLAS DENYS BUILDING
120 HARBORVIEW BLVD., BATHURST, NB

drawing: **NORTH ELEVATION**
NEW WORK
ÉLEVATION NORD
NOUVEAUX TRAVAUX

designed R.M.	conçu
date: AUG 31, 2016	
drawn J.V.	dessiné
date: AUG 31, 2016	
approved R.M.	approuvé
date: AUG 31, 2016	
Tender: [Signature]	Soumission
PWGC Project Manager	Administrateur de projets TPSC
project number: R.051357.001	no. du projet
drawing no. M-2.3	no. du dessin

E-DRM/GDD-E: # 536587 Version 1