



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works & Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax,(N.E.)
B3J 1T3
Halifax
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
B3J 3C9
Halifax
Nova Scot

| | |
|---|---|
| Title - Sujet Construction Donnell's Pond | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation EP899-171387/A | Amendment No. - N° modif. 002 |
| Client Reference No. - N° de référence du client EP899-17-1387 | Date 2016-09-29 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWA-110-5463 | |
| File No. - N° de dossier PWA-6-76077 (110) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-10-06 | Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Collier (PWA), Susan | Buyer Id - Id de l'acheteur pwa110 |
| Telephone No. - N° de téléphone (902) 496-5350 () | FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Amendement 002 est en cours de lever pour répondre à une question d'un soumissionnaire potentiel:

Question 1:

Le dessin détail C6 N6 montre un pied de clôture qui ne sont pas standard et ajoutera considérablement le coût de la clôture. Un pied typique de clôture pour cette application aurait pas de barres d'armature et serait limitée à un diamètre de 300mm et une profondeur de 1220mm. Pouvez-vous confirmer si le pied d'une clôture de poste norme est acceptable?

Réponse 1:

Détail N6 sur le dessin C6 se réfère à porte postes et doit être construit comme montré. Tous les postes de la ligne semelles peuvent être construits pour la semelle clôture de poste standard.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LA MÊME.