

GENERAL NOTE(S):


NOTE(S) GÉNÉRALE(S):

1- REFER TO ARCHITECTURAL DRAWING DETAIL 12-A630 FOR PIPING PASS THROUGH COLD ROOM CEILING AND WALL PANELS.
VOIR DÉTAIL D'ARCHITECTURE 12-A630 POUR TUYAUTERIE TRAVERSANT LES MURS ET LE PLAFOND DE LA CHAMBRE FROIDE.

IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

- EXISTING COMPRESSED AIR PIPING TO BE CAPPED.
TUYAUTERIE D'AIR COMPRIMÉ EXISTANTE À OBTURER.
- 1200x1200 FREE AREA AT LADDER LANDING.
ZONE LIBRE DE 1200x1200 AU PALIER DE L'ÉCHELLE.
- COORDINATE EXACT PIPE LOCATION ON SITE WITH DIVISION 26.
COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT DE LA TUYAUTERIE SUR LE SITE AVEC LA DIVISION 26.
- GLYCOL FILL STATION LOCATION.
EMPLACEMENT DE L'UNITÉ DE REMPLISSAGE DE GLYCOL.
- COMBINED MAGNETIC STARTERS AND CONTROLS PANELS LOCATION.
DIVISION 25 TO PROVIDE AND INSTALL 2 HOURS FIRE RATED PLYWOOD C/W GALVANISED STEEL U-CHANNELS FOR CONTROL PANELS INSTALLATION.
EMPLACEMENT DES DÉMARREURS MAGNÉTIQUES COMBINÉS ET DES PANNEAUX DE CONTRÔLES. DIVISION 25 DOIT FOURNIR ET INSTALLER DES CONTRE-PLAQUES RÉSISTANTES AU FEU 2 HEURES C/A PROFILS EN U EN ACIER GALVANISÉ POUR L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE CONTRÔLE.
- FLEXIBLE SUPPLY AND RETURN HOSES. SEE SPECIFICATIONS.
BOYAUX D'ALIMENTATION ET DE RETOUR FLEXIBLES. VOIR DEVIS.
- HEAT EXCHANGER PROVIDED AND INSTALLED IN FLUME TANK BY CLIENT.
ÉCHANGEUR DE CHALEUR FOURNI ET INSTALLÉ DANS LE RÉSERVOIR D'ESSAIS PAR CLIENT. CONNEXION AU SYSTÈME PAR CONTRACTEUR.
- DRY DISCONNECT HOSE COUPLINGS PROVIDED AND INSTALLED BY DIVISION 23.
RACCORDS DE TYPE SECS FOURNIS ET INSTALLÉS PAR DIVISION 23.



HEAT EXCHANGER CONNECTION
RACCORD ÉCHANGEUR DE CHALEUR

3 DETAIL /DÉTAIL
SCALE/ÉCHELLE = NONE / AUCUNE



2016-09-01

2016-09-01

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et services gouvernementaux Canada
Real Property Branch
Direction générale des biens immobiliers

www.pageaumorel.com
Gatineau
7323-010-00

LALANDE • DOYLE ARCHITECTS INC.
Tel 613.233.2900 400 - 207 Queen Street
www.lpland.com Fax 613.233.1008 Ottawa, Ontario K1P 6E5

exp Services Inc.
100-2000 Queen's Drive
Ottawa, ON K2B 9H9
Canada 613.686.1899

NORTH WING
THORNTON CENTRE
SOUTH WING

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions & condition sur le site et aviser immédiatement l'ingénieur de toutes divergence.

| | | |
|-----------|-------------------|------------|
| 1 | ISSUED FOR TENDER | 2016-09-01 |
| 0 | ISSUED FOR TENDER | 2016-07-29 |
| revisions | description | date |

A detail no.
no. du détail

B location drawing no.
sur dessin no.

C drawing no.
dessin no.

A

B

C

project

ENVIRONMENT CANADA
ESTS NEXT GENERATION
ENVIRONNEMENTAL SIMULATOR
ENVIRONNEMENT CANADA
DUST SIMULATEUR D'ENVIRONNEMENT
ULTRAMODERNE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION
335 River Road, Ottawa

project

drawing

MECHANICAL / MÉCANIQUE
PIPING / TUYAUTERIE
GROUND & 2nd FLOOR
RDC ET 2e ÉTAGE
NEW LAYOUT / NOUVEL AMÉNAGEMENT

dessin

Designed By

S. GEOFFROY, D. VÉZINA

Conçu par

Date

(yyyy/mm/dd)

Drawn By

M. F., C.L., D.V.

Dessiné par

Date

(yyyy/mm/dd)

Reviewed By

S. GEOFFROY

Examiné par

Date

(yyyy/mm/dd)

Approved By

F. DIONNE

Approuvé par

Date

(yyyy/mm/dd)

Tender

ELENA CHARIVKER

Soumission

Project Manager

Administrateur de projets

PWGSC Proj no.

R.075351.001

Consultant Proj no.

7323-010-00

Drawing no.

M-300

No. du dessin