



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works & Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax,(N.E.)
B3J 1T3
Halifax
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
B3J 3C9
Halifax
Nova Scot

Title - Sujet Construction - BIO Energy Center	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-170694/A	Amendment No. - N° modif. 007
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-17-0694	Date 2016-10-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWA-110-5461	
File No. - N° de dossier PWA-6-76047 (110)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-10-11	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Collier (PWA), Susan	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa110
Telephone No. - N° de téléphone (902) 496-5350 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendement 007 est porté à répondre à la question suivante à partir d'un soumissionnaire potentiel:

Question 1:

Section 26 32 13 2.10 .1 Pouvez-vous ajouter MTU Onsite Energy comme un fabricant acceptable.

Je joins les fiches techniques pour notre DS1000.

Réponse 1:

Le produit alternatif soumis ne peut être approuvé comme suppléant produit:

- Dimensions maximales du générateur ne répond pas à l'exigence dans la section de spécification 26 32 13 de l'article 2.10.2.3.
- Radiateur de refroidissement d'air de débit de produit proposé autre ne répond pas à l'exigence de dessin du contrat. Un maximum de 35000 CFM est requis par le générateur.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LA MÊME.