



TENDER AMENDMENT

RETURN BIDS TO:

Parks Canada Agency
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300
Calgary, AB T2P 3M3
Bid Fax: (403) 292-4475

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

Issuing Office:

Parks Canada Agency
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300
Calgary, AB T2P 3M3

MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Agence Parcs Canada
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300,
Calgary, AB T2P 3M3
N° de télécopieur pour soumissions : (403) 292-4475

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300
Calgary (AB) T2P 3M3

Title: Remplacement de la toiture au complexe de bain des sources thermales Radium, parc national Kootenay, Colombie-Britannique		
Solicitation No.: / N° de l'invitation : 5P420-16-5237/A	Amendment No.: / N° de modification de l'invitation : 001	Date: October 7, 2016 Date : 7 octobre 2016
GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG : PW-16-00749259		
Solicitation Closes: / L'invitation prend fin :		
At: 02:00 PM	On: October 18, 2016	Time Zone: Mountain Daylight Time (MDT)
À : 14h00	Le : 18 octobre 2016	Fuseau horaire : Heure avancée des Rocheuses (HAR)
Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à : Nicole Levesque-Welch		
Telephone No.: / N° de téléphone : (403) 292-4691	Fax No.: / N° de télécopieur : (403) 292-4475	Email Address: / Courriel : nicole.levesque-welch@pc.gc.ca
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)		
Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Address - Adresse		
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Title - Titre		
Signature		Date



MODIFICATION 001

La présente modification vise à publier la liste de présence de la visite facultative des lieux et de fournir des clarifications pour l'appel d'offres 5P420-16-5237/A :

A. CLARIFICATION SUR LA DEMANDE

La clarification suivante est faite à cause des questions qui ont été posées lors de la visite facultative des lieux

- Aucun équipement lourd ne sera permis sur la terrasse du toit.
- La rampe d'accès de chaises roulantes à l'ouest de l'Aquacourt ne peut pas être utilisée pour transporter les matériaux et l'équipement.
- Le "pont sud" indiqué sur le dessin BE-1.01 vous dirige vers un sentier de randonnée et doit rester ouvert aussi longtemps que possible.
- Les salles de bains situés au N-E du pont sud doivent rester ouvertes aussi longtemps que possible. Les travailleurs de construction sont permis de les utiliser en lieu de porta potty mais en condition qu'ils les gardent d'une façon acceptable.
- Le demi-mur indiqué sous la section 1 (terrace central du toit) du dessin BE-1.01 a été supprimé.
- Il n'y a aucun accrochage pour le gaz naturel.
- L'établissement restera ouvert pendant la construction avec accès à la porte de N-E. Certains travaux devront être coordonnés lorsque les clients ne seront pas présents dans les piscines ou le spa.
- Les heures de travail sont jusqu'à 12 heures par jours / jusqu'à 7 jours par semaine avec l'autorisation du représentant du département.

B. PRÉSENCE DE LA VISITE FACULTATIVE DES LIEUX

Voir le dossier DSP 2 – 16-5237 pour le document.

Tous les autres termes et conditions resteront inchangés