



# TENDER AMENDMENT

## RETURN BIDS TO:

Parks Canada Agency  
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300  
Calgary, AB T2P 3M3  
Bid Fax: (403) 292-4475

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

## Issuing Office:

Parks Canada Agency  
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300  
Calgary, AB T2P 3M3

# MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Agence Parcs Canada  
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300,  
Calgary, AB T2P 3M3  
N° de télécopieur pour soumissions : (403) 292-4475

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

## Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada  
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300  
Calgary (AB) T2P 3M3

<b>Title:</b> Réfection de l'éclairage du paravalanche de Len, Route transcanadienne, parc national des Glaciers		
<b>Solicitation No.: / N° de l'invitation :</b> 5P420-16-5226/A	<b>Amendment No.: / N° de modification de l'invitation :</b> 002	<b>Date:</b> October 7, 2016  <b>Date :</b> 7 octobre 2016
<b>GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG :</b> PW-16-00747928		
<b>Solicitation Closes: / L'invitation prend fin :</b>		
<b>At:</b> 02:00 PM	<b>On:</b> October 12, 2016	<b>Time Zone:</b> Mountain Daylight Time (MDT)
<b>À :</b> 14h00	<b>Le :</b> 12 octobre 2016	<b>Fuseau horaire :</b> Heure avancée des Rocheuses (HAR)
<b>Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à :</b> Nicole Levesque-Welch		
<b>Telephone No.: / N° de téléphone :</b> (403) 292-4691	<b>Fax No.: / N° de télécopieur :</b> (403) 292-4475	<b>Email Address: / Courriel :</b> <a href="mailto:nicole.levesque-welch@pc.gc.ca">nicole.levesque-welch@pc.gc.ca</a>
<b>TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)</b>		
<b>Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>		
<b>Address - Adresse</b>		
<b>Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>		
<b>Title - Titre</b>		
<b>Signature</b>		<b>Date</b>



## MODIFICATION 002

La présente modification vise à répondre aux questions soumissionnées en réponse à l'appel d'offres 5P420-16-5226/A :

### A. QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q1. Dessin G2002R1 détail 1 et 2, notes conducteurs doivent être 3#6 et 3#8 respectivement, mais tous les autres dessins et note indique qu'un système de 4 fils 3 phases doit être installé. S'il vous plaît préciser le nombre de fils?
- R1. Les spécifications de charges conductrices sur ce dessin devraient lire 4 n° 6 + 1 n° 8 BOND, et 4 N° 8 + 1 N° 10 BOND pour les détails 1 et 2 respectivement, et seront reflétés dans les dessins IFC.

*Tous les autres termes et conditions resteront inchangés*