



Centre des approvisionnements- bureau d'Ottawa
Services du matériel et des acquisitions
200 rue Kent, Poste 9W079
Ottawa, Ontario
K1A 0E6

Le 13 octobre 2016

Sujet: Invitation à Soumissionner à un Projet de Marché: FP802-160229

Titre: Construction d'un (1) abri pour équipement

Lieu des travaux: Mount Moriah, Terre-Neuve

Addenda: No. 01

Suite à l'invitation à soumissionner susmentionnée et précédemment publiés sur le site électronique d'appels d'offres du gouvernement du Canada (SEAOG), AchatsetVentes.gc.ca, Addenda No.01 est publiées ici-bas.

Pêches et Océans Canada

Date de clôture : Jeudi le 20 octobre 2016
Heure de fermeture des soumissions : 14 h (HAE)
Numéro de l'appel d'offres : FP802-160229

QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q.1** L'entrepreneur est-il responsable du déchargement et de la mise en place de la génératrice?
- R.1** L'entrepreneur est responsable du déchargement et de la mise en place de la génératrice après la livraison sur le site par le propriétaire.
- Q.2** L'entrepreneur est-il responsable de la mise en service de la génératrice? Dans l'affirmative, qui est le fournisseur de la génératrice?
- R.2** Il incombe à l'entrepreneur de raccorder la génératrice aux systèmes mécaniques et électriques, conformément aux dessins. La mise en service de la génératrice est la responsabilité du propriétaire.
- Q.3** L'entrepreneur doit-il fournir et installer le poteau électrique?
- R.3** L'entrepreneur doit fournir et installer le poteau électrique.



Tous autres termes et conditions de cette exigence demeurent inchangés.

Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en apposant leur signature dans l'espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à leur proposition.

Veillez agréer mes salutations distinguées.

Bozenna Kazmierczak
Agent des marchés senior
Téléphone: (613) 993-8935
Courriel: Bozenna.Kazmierczak@dfo-mpo.gc.ca

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Nom de l'entreprise _____

Signature _____