PRÉCAUTIONS PRÉLIMINAIRES / PRELIMINARY PRECAUTIONS

1– LES SERVICES SOUTERRAINS EXISTANTS LORSQUE INDIQUÉS AUX PLANS SONT À TITRE INFORMATIF SEULEMENT. L'ENTREPRENEUR NE DOIT PRENDRE AUCUNE MESURE SUR LES PLANS POUR LA LOCALISATION EXACTE DES SERVICES EXISTANTS.

2– AVANT D'EXÉCUTER TOUS LES TRAVAUX D'EXCAVATION, L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES CONDUITS ET LES CONDUCTEURS D'ÉLECTRICITÉ, DE TÉLÉCOMMUNICATION, DE CÂBLODISTRIBUTION, LES CONDUCTEURS DE FIBRES OPTIQUES AINSI QUE LES CANALISATIONS EXISTANTES (AQUEDUC, ÉGOUT, GAZ).

3– L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE UNE DEMANDE DE REPÉRAGE OFFICIELLE À INFO–EXCAVATION POUR LES SERVICES SOUTERRAINS EXISTANTS GÉRÉS PAR CETTE DERNIÈRE ET À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE POUR LES CONDUITES SOUTERRAINES LUI APPARTENANT.

1– *THE EXISTING UNDERGROUND UTILITIES, WHEN INDICATED, ARE SHOWN ONLY FOR INFORMATION. THE CONTRACTOR SHALL NOT TAKE ANY MEASURE ON THE DRAWINGS FOR THE EXACT LOCATION OF THE EXISTING UTILITIES.*

2– *BEFORE ALL EXCAVATION WORK, THE CONTRACTOR SHALL TAKE ALL NECESSARY PRECAUTIONS TO AVOID DAMAGING THE CONDUITS AND CABLES FOR ELECTRICITY, TELECOMMUNICATIONS, CABLE TV, FIBER OPTICS AS WELL AS PIPES (AQUEDUCT, SEWER, GAZ).*

3– *THE CONTRACTOR SHALL PLACE A LOCATE REQUEST AT INFO–EXCAVATION FOR THE EXISTING UNDERGROUND UTILITIES MANAGED BY THIS ENTITY AND AT THE CONCERNED MUNICIPALITY FOR THE EXISTING UNDERGROUND UTILITIES IT OWNS.*

SYSTÈME DE CÂBLE CHAUFFANT / HEATING CABLE SYSTEM

– THERMOSTAT GFI NUMÉRIQUE, NEMA 4X DE MODÈLE DIGITRACE ECW–GF DE PENTAIR OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ. / *DIGITAL GFI THERMOSTAT, NEMA 4X MODEL DIGITRACE ECW–GF FROM PENTAIR OR APPROVED EQUIVALENT.*

– CÂBLE CHAUFFANT EN CUIVRE À ISOLATION MINÉRALE ET GAINE EN PEHD DE LA SÉRIE MI HEATING CABLE DE PYROTENAX PENTAIR OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ. / *COPPER HEATING CABLE WITH MINERAL INSULATION AND HDPE JACKET FROM THE MI HEATING CABLE SERIES BY PYROTENAX PENTAIR OR APPROVED EQUIVALENT.*

– L'ENTREPRENEUR DOIT MESURER SUR PLACE LES LONGUEURS EXACTES DES SECTIONS CHAUDES ET FROIDES DE CHAQUE CABLE CHAUFFANT AVANT DE COMMANDER LE MATÉRIEL. / THE CONTRACTOR SHALL MEASURE ON SITE THE EXACT LENGTHS FOR THE HOT AND COLD SECTIONS OF EACH HEATING CABLE BEFORE ORDERING.

– MINUTERIE ASTRONOMIQUE 365 JOURS DE MODÈLE ET70115C DE INTERMATIC OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ. / 365 DAY ASTRONOMICAL TIMER MODEL ET70115C FROM INTERMATIC OR APPROVED EQUIVALENT.

PLAN CLÉ.



CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION (OU DE FABRICATION), / THESE DOCUMENTS CAN NOT BE USED FOR CONSTRUCTION OR MANUFACTURING.

LÉGENDE D'ÉLECTRICITÉ/ELECTRICAL LEGEND

EXISTANT/EXISTING	PROJETÉ/PROPOSED
E — DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE SOUTERRAINE / *ELECTRICITY: UNDERGROUND LINE*	— E —
BOÎTE DE TIRAGE / *PULL BOX*	


B
3
3
3