


Key Plan / Plan clé




Project North /
Le nord du projet




1 M&E ROOM - PIPING
1 : 50

PLUMBING NOTES/NOTES DE PLOMBERIE

1. SUPPLY AND INSTALL NEW PLATE HEAT EXCHANGER COMPLETE WITH G.S., G.R., HRS. AND HMR SERVICES. REFER TO HEAT EXCHANGER DETAIL ON DRAWING M05. / FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU ÉCHANGEUR DE CHALEUR À PLaque AVEC CONNEXIONS D'APPROVISIONNEMENT ET DE RETOUR D'EAU DE CHAUFFAGE ET DE GLYCOL. SE RÉFÉRER AUX DÉTAILS D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR SUR LE DESSIN M05.
2. SUPPLY AND INSTALL NEW GLYCOL FEED SYSTEM, CIRCULATION PUMPS, AND EXPANSION TANK. PROVIDE G.S., G.R. AND NFW SERVICES. REFER TO DETAIL ON DRAWING M05. / FOURNIR ET INSTALLER NOUVEAU SYSTÈME D'ALIMENTATION DE GLYCOL, POMPES DE CIRCULATION ET RÉSERVOIR D'EXPANSION. FOURNIR LES SERVICES DE D'ALIMENTATION ET DE RETOUR DE GLYCOL, ANSI QU'EAU DOMESTIQUE NON POTABLE. VOIR LE DETAIL SUR LE DESSIN M05.
3. CUT BACK REDUNDANT CHILLED WATER PIPING, AND TIE IN NEW CHILLED WATER PIPING TO EXISTING AS SHOWN. / COUPER LA TUYAUTERIE D'EAU RÉFÉRIGÈRÉE, ET BRANCHER LA NOUVELLE TUYAUTERIE D'EAU RÉFÉRIGÈRÉE À LA TUYAUTERIE EXISTANTE TEL QU'ILLUSTRE.
4. CONNECT NEW LPS, G.S., G.R., CHWS, AND CHWR PIPING TO HEATING AND COOLING COILS OF NEW AHU. REFER TO RESPECTIVE COIL PIPING DETAILS AND AHU ELEVATION DETAIL ON DRAWING M05. / CONNECTER LA TUYAUTERIE DE VAPEUR À BASSE PRESSION, ET D'ALIMENTATION ET DE RETOUR DE GLYCOL, ET D'EAU RÉFÉRIGÈRÉE AUX SERPENTINS DE CHAUFFAGE ET D'EAU RÉFÉRIGÈRÉE DES UNITÉS DE VENTILATION. VOIR LES DÉTAILS DE SERPENTIN ET D'ÉLEVATION SUR LE DESSIN M05.
5. SUPPLY AND INSTALL NEW DIRECT STEAM HUMIDIFIER & DISTRIBUTOR, COMPLETE WITH LPS AND DRAIN PIPING. / FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU HUMIDIFICATEUR & DISTRIBUTEUR DE VAPEUR DIRECTE, AVEC TUYAUTERIE DE VAPEUR À BASSE PRESSION ET DE DRAINAGE.
6. NEW LOW PRESSURE STEAM SERVICE FOR HUMIDIFIERS SHALL TIE INTO EXISTING 50# LOW PRESSURE HUMIDIFICATION STEAM PIPING IN ADJACENT MECHANICAL ROOM. / LE NOUVEAU SERVICE DE VAPEUR BASSE PRESSION POUR LES HUMIDIFICATEURS DOIT SE RACORDER AU TUYAU EXISTANT DE 50# DE VAPEUR D'HUMIDIFICATION BASSE PRESSION DANS LA SALLE MÉCANIQUE ADJACENTE.



2 M&E ROOM - HVAC
1 : 50



3 MECHANICAL ROOM SIDE ELEVATION DETAIL
M05 DÉTAIL D'ÉLEVATION DE SALLE MÉCANIQUE
NOT TO SCALE / PAS À L'ÉCHELLE

revisions	description	date
1.	ISSUED FOR TENDER / EMIS POUR SOUMISSION	2016/09/16

A	B	C
A detail no. / no. du détail	A	B
B location drawing no. / sur dessin no.	B	C
C drawing no. / dessin no.	C	

project / projet
 CIC Fit-Up, CD Howe Building, Commercial Level C3 / Édifice CD Howe, au niveau commercial C3, Aménagement des locaux CIC
 235 Queen Street, Ottawa ON

drawing / dessin
MECHANICAL / MÉCANIQUE:
M&E ROOM / SALLE M&E

scale / AS NOTED / SELON LES INDICATIONS échelle
 Designed By / Conçu par
 Date / (yyyy/mm/dd)
 Drawn By / Dessiné par
 Date / (yyyy/mm/dd)
 Reviewed By / Examiné par
 Date / (yyyy/mm/dd)
 Approved By / Approuvé par
 Date / (yyyy/mm/dd)
 Tender / Soumission

Project Manager / Administrateur de projets
 Project no. / No. du projet
R.068270.006

Drawing no. / No. du dessin
M05