



## 5000025259 - ADDENDA #1

### 1. QUESTIONS ET RÉPONSES GÉNÉRALES

Q1. « On aimerait confirmer où l'air condensé du nouvel évaporateur peut être pris l'intérieur du congélateur et de la salle froide. On doit s'attendre à connecter au drain à quelle distance de la salle froide?

R1. Voir dessin : WQMS Freezer\_ADDENDUM\_01.pdf

### 2. MODIFICATIONS AU DESSIN :

- Localisation des unités de condensation ;
- Chemin des lignes de condensation.

### 3. ÉQUIPEMENT DE REMPLACEMENT ACCEPTABLE

Vous trouverez ci-dessous une liste de l'équipement de remplacement acceptable pour ce projet :

| Étiquette | Équipement de remplacement acceptable                |
|-----------|--|
| CU5       | COPELAND FJAF-0126 UNITÉ DE CONDENSATION D'AIR FROID |