



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Room 100,
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6
Bid Fax: (204) 983-0338

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Room 100
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6

Title - Sujet Furniture - pursuant to SA # E60PQ-	
Solicitation No. - N° de l'invitation ET025-171675/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client CRA ET025-171675	Date 2016-11-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-005-10027	
File No. - N° de dossier WPG-6-39157 (005)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-11-18	Time Zone Fuseau horaire Central Standard Time CST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Guilford, Alison	Buyer Id - Id de l'acheteur wpg005
Telephone No. - N° de téléphone (204) 228-7215 ()	FAX No. - N° de FAX (204) 983-7796
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
ET025-171675/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
CRA ET025-171675

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
WPG-6-39157

Buyer ID - Id de l'acheteur
wpg005
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment #003 to Solicitation No. ET025-171675/A is raised to address the following:

1. Refer to p. 1:

Delete: Solicitation closes at 02:00 PM on 2016-11-17.
Insert: Solicitation closes at 02:00 PM on 2016-11-18.

QUESTIONS AND ANSWERS:

Q1: In WS.D, there are two 24" wide powered and one 24" wide non-powered panel, and a requirement for 3 receptacles. Is it okay to change the non-powered to powered, as 24" wide panes can only accommodate one receptacle, so as drawn will only have two receptacles. By changing the side panel to a powered panel, we can accommodate the third receptacle.

A1: Yes, the side panel can be changed to a powered panel.

All other terms and conditions remain the same.