



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Public Works Government Services Canada- Bid  
Receiving / Réception des soumissions  
189 Prince William Street  
Room 405  
Saint John  
New Brunswick  
E2L 2B9  
Bid Fax: (506) 636-4376

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

All questions are to be submitted in writing to the Contracting Officer, Gisèle Doucet - Email: gisele.doucet@pwgsc.gc.ca or Fax no. (506) 636-4376.

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Public Works Government Services Canada- Bid  
Receiving / Réception des soumissions  
189 Prince William Street  
Room 405  
Saint John  
New Bruns  
E2L 2B9

<b>Title - Sujet</b> Campground Svc. (Bldgs.)-Pt. Wolfe	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EC373-171767/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.075852.001	<b>Date</b> 2016-11-25
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWB-004-3994	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWB-6-39133 (004)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-12-01</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Doucet, Gisele PWB	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwb004
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (506) 636-4541 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (506) 636-4376
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation

EC373-171767 /A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.075852.001

Amd. No. - N° de la modif.

003

File No. - N° du dossier

PWB-6-39133

Buyer ID - Id de l'acheteur

pwb004

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cette modification à l'invitation numéro trois (3) est soumise pour inclure l'addenda numéro 3 suivant.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Addenda numéro 3.

### **1. QUESTIONS AND ANSWERS**

**Q11.** Noticed a slight discrepancy between the Fan specifications and the Louver specifications. Fans call for Stainless Steel Bird screen whereas the Louvers are to have Aluminum Bird screen. Also, note #8 on drawing M-1.0 states Exhaust Fan c/w Bird screen on louver. Are there to be Bird screens at both fan & louver, or just louvers? And should they be Aluminum or Stainless?

**A11. Yes, there should be bird screen on both the fan and louver. Fans call for Stainless Steel Bird screen whereas the Louvers are to have Aluminum Bird screen.**

**Q12.** Is hazardous material abatement part of this contract? In Division 01, there is a clause stating that we are to stop work and notify the owner if we encounter asbestos. Also, there are no hazardous material abatement specification sections in the tender documents. But there is a hazardous material report included in the documents.

**A12. Yes, part of the demolition components contain Hazardous Materials as outlined in the Hazardous Materials report. This is part of the scope of work. All Hazardous Materials demolition work to be carried out to NB Acts & Regulations.**