



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9
Bid Fax: (506) 636-4376

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

All questions are to be submitted in writing to the Contracting Officer, Gisèle Doucet - Email: gisele.doucet@pwgsc.gc.ca or Fax no. (506) 636-4376.

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Campground Svc. (Bldgs.)-Pt. Wolfe	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC373-171767/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client R.075852.001	Date 2016-11-29
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-004-3994	
File No. - N° de dossier PWB-6-39133 (004)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-12-01	
Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Doucet, Gisele PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb004
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-4541 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This Solicitation Amendment No. five (5) is raised to include the following addendum no. 5.

The following addendum to the tender documents is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

Addendum No. 5.

1. QUESTION AND ANSWER

Q14. Please clarify epoxy matrix spec, it talks about both epoxy matrix and epoxy terrazzo an epoxy terrazzo would need to be grinded down to expose aggregates. Therefore it would not have an slip finish. Epoxy matrix can be achieved with full quartz broad cast into epoxy and clear top coat to give it an anti slip finish. What method is to be used on this project.

A14. The product specified is a trowel applied (Not broadcast) epoxy quartz matrix terrazzo (as opposed to granite or marble matrix which needs to be ground and polished). The non slip is achieved by broadcasting silica sand into the topcoat.

The name of the product/ system as specified is:

Heavy Duty Epoxy / Quartz Aggregate Matrix Flooring system: 5mm thick, trowelled applied, slip resistant system.