



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**

11 Laurier St./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT

"CE DOCUMENT COMPORTE DES EXIGENCES
RELATIVES À LA SÉCURITÉ"

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Maintenance & Professional Consulting Services
Division (FK)

11 Laurier St./ 11, rue Laurier

3C2, Place du Portage, Phase III

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Title - Sujet Windows cleaning services	
Solicitation No. - N° de l'invitation EHA01-170509/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 20170509	Date 2016-12-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-258-71842	
File No. - N° de dossier fk258.EHA01-170509	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-12-15	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hill, Cris	Buyer Id - Id de l'acheteur fk258
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-4891 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3600
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PWGSC - Brian DiCola 300 Laurier Avenue Building L'Esplanade Laurier Ottawa, Ontario K1A 0S5 Canada	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation Amendment 002 EHA01-170509/A Window Cleaning
L'Esplanade Laurier FK258 Cris Hill

This Solicitation Amendment is raised to reply to a question from the Mandatory Site Visit of November 23, 2016.

Q1 - Under Annex A, Section 1, clause 7, 1 & 8.1, I just want to confirm that it is not responsibility of the awarded contractor to perform and supply the roof anchor inspection certification but the responsibility of Canada;

A1 - Yes this is the responsibility of the Crown (Canada) not the contractor.

Q2

- Under Annex A Section 2, clause 2.6, the Air Plenum on the East tower and both mechanical rooms on M-2 needs to be cleaned under Method B. What is an Air Plenum and where is it located?

A2 - Yes the Air Plenum at Annex A, Section 2 at 2.6 is to be cleaned under Method B. An Air Plenum is the inside perimeter of the air handling units on the 22nd floor, like a normal inside floor space that happens to be around the air handler units.

Clean all perimeter glass in the 22nd floor mechanical rooms