



## **ADDENDA # 1**

*Numéro de la demande de soumissions : 16-1307*

*Titre : 16-1307 REMPLACEMENT DES POMPES D'IRRIGATION FEC ÉDIFICE 84*

*Date : le 10 décembre, 2016*

Le paragraphe ci-dessous complète ou remplace le contenu correspondant des documents d'Appel d'offres d'approvisionnement émis le 30 novembre, 2016. Tout changement apporté au coût des travaux en raison du présent addenda doit être inclus dans la proposition de prix. Les révisions suivantes remplacent le contenu de la partie correspondante du dossier d'Appel d'offres d'origine du projet susmentionné et elles deviennent partie intégrante de ce dernier.

**Aucun autre rendez-vous ne sera donné aux soumissionnaires qui n'ont pas participé à la visite ou qui n'ont pas envoyé de représentant pour la visite du site obligatoire, et la proposition de ces soumissionnaires sera jugée non conforme et sera rejetée.**

---

### **Précisions :**

1. Fournir de nouveaux robinets d'isolement et les installer conformément à la note 5 sur le dessin M-1.
2. Le bassin d'aspiration est considéré être un espace confiné.
3. L'annexe de la pompe sur la version française du dessin doit indiquer dans les remarques : commandée par un variateur de vitesse.

### **Ajouts :**

1. Fournir un câble approprié pour le variateur de vitesse avec une gaine 1K côté charge (entre le variateur de vitesse et le moteur).

**TOUT LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.**

Fin de l'addenda #1