


5th FLOOR LIGHTING ZONES
ZONES D'ÉCLAIRAGE AU CINQUIÈME ÉTAGE
SCALE: N.T.S./P.A.E.



5th FLOOR LIGHTING-FIRE ALARM LAYOUT
AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE ET
D'ALARME INCENDIE AU CINQUIÈME ÉTAGE
SCALE: 1/8"=1'-0"

LIGHTING CONTROL NOTES:

- THE LIGHTING CONTROL SYSTEM IN THE FACILITY IS A DOUGLAS 2-WIRE RELAY SYSTEM.
- EXISTING RELAY PANEL LOCATIONS IN MAIN ELECTRICAL ROOM 5M-06 ARE INDICATED ON DWG. E-201 AND SLD.
- MEETING ROOMS AND KITCHENETTES LIGHTING CONTROLS:
 - ACTUATE RELAYS AS INDICATED ON DRAWINGS.
 - PROVIDE LOW VOLTAGE DUAL TECHNOLOGY (ULTRASONIC/IR) CONTROLS TO MEETING ROOMS AND KITCHENETTES ARE TO BE PROVIDED WITH CEILING MOUNTED SENSORS AS INDICATED.
 - PROVIDE 5, 1P, 15A BREAKERS IN 347V LIGHTING PANEL ADJACENT TO EXISTING RELAY PANEL TO SUPPLY NEW MEETING ROOM AND KITCHENETTES LIGHTING CIRCUITS. CIRCUITS ARE TO BE SHARED BY NO MORE THAN 3 ROOMS.
- OFFICES:
 - OFFICES ARE TO BE PROVIDED WITH WALL MOUNTED LINE VOLTAGE DUAL TECHNOLOGY (ULTRASONIC/IR) SWITCHES/SENSORS AS INDICATED.
 - PROVIDE 4, 1P, 15A BREAKERS IN 347V LIGHTING PANEL IN RM. 5M-06 TO SUPPLY LINE VOLTAGE LIGHTING CIRCUITS. REFER TO E-201 AND SLD FOR ADDITIONAL PANEL LOCATION REFERENCES.
- OFFICE LIGHTING CIRCUITS ARE TO BE SHARED BY NO MORE THAN 10 OFFICES.
- OPEN AREA LIGHTING:
 - EXISTING ZONES ON THE ENTIRE FLOOR AS DEFINED ON DETAIL LIGHTING ZONE DETAIL TO REMAIN AS IS.
 - REUSE EXISTING 347V LIGHTING CIRCUITS IN THE EXISTING ZONES TO SUPPLY THE NEW LIGHTING.
- PROGRAMMING:
 - PROVIDE THE SERVICES OF A CERTIFIED DOUGLAS LIGHTING CONTROLS TECHNICIAN TO UPDATE PROGRAMMING AND GRAPHICS FOR THE CENTRAL LIGHTING CONTROL SYSTEM.
 - LIGHTING CONTROL OPERATION AND SCHEDULING BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

NOTES – COMMANDES D'ÉCLAIRAGE :

- LE SYSTÈME DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE DE LA PRÉSENTE INSTALLATION EST UN SYSTÈME DE RELAYS À 2 FILS ET D'IDENTIFICATION DOUGLAS.
- L'EMPLACEMENT DES TABLEAUX EXISTANTS DE RELAYS DANS LE PRINCIPAL LOCAL DE COURANT 5M-06 EST INDICUÉ DANS LES DESSINS E-201 ET SLD.
- COMMANDES D'ÉCLAIRAGE DE SALLES DE RÉUNIONS ET DE CUISINETTES :
 - PRÉVOIR 17 RELAYS ADDITIONNELS DANS LES TABLEAUX ET CE, À DES FINS DE CONTRÔLE DU NOUVEAU ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR.
 - PRÉVOIR DES COMMANDES À DOUBLE TECHNOLOGIE (TECHNOLOGIE ULTRA-SONIQUE ET DE TYPE IR) ET DE BASSE TENSION POUR AMORCER LES RELAYS INDICUÉS DANS LES DESSINS.
 - PRÉVOIR 5 DISJONCTEURS MONOPHASES ET DE 15 AMPÈRES DANS LE TABLEAU D'ÉCLAIRAGE DE 347 VOLTS LEVÉ, SE TROUVE ADJACENT AU TABLEAU DE RELAYS EXISTANT ET CE, AFIN D'ALIMENTER LES NOUVEAUX CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE DES SALLES DE RÉUNIONS ET DES CUISINETTES. NE PAS PARTAGER LES CIRCUITS DANS PLUS DE TROIS (3) LOCAUX.
- BUREAUX :
 - AMÉNAGER LES BUREAUX AVEC DES INTERRUPTEURS ET (OU) CAPTEURS CONFORMES AUX INDICATIONS, CES ENSEMBLES COMPORTANT UNE TECHNOLOGIE À DOUBLE TENSION (TENSION ULTRA-SONIQUE ET TENSION DE TYPE "IR") ET DE MONTAGE MURAL.
 - PRÉVOIR 4 DISJONCTEURS MONOPHASES ET DE 15 AMPÈRES DANS LE TABLEAU D'ÉCLAIRAGE DE 347 VOLTS DANS LE LOCAL 5M-06 ET CE, À DES FINS D'ALIMENTATION DES CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE DE TENSION DE LIGNE. SE REPORTER AUX DESSINS E-201 ET SLD AFIN DE RETROUVER DES RENVIS EN RAPPORT AVEC L'EMPLACEMENT DE TABLEAUX ADDITIONNELS.
 - LES CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE DE BUREAUX NE DEVONT PAS ÊTRE PARTAGÉS PAR PLUS DE DIX (10) BUREAUX.
- ÉCLAIRAGE EN ZONE OUVERTE :
 - GARDER À L'ÉTAT INTACT : ZONES EXISTANTES DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉTAGE, TELLES QUE DÉFINIES DANS LE DETAIL DE ZONE D'ÉCLAIRAGE EN DETAIL.
 - REUTILISER LES CIRCUITS EXISTANTS D'ÉCLAIRAGE ET DE 347 VOLTS DANS LES ZONES EXISTANTES ET CE, AFIN D'ALIMENTER LES NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE.
- PROGRAMMATION :
 - OFFRIR LES SERVICES D'UN TECHNICIEN QUALIFIÉ ET HOMOLOGUÉ EN COMMANDES D'ÉCLAIRAGE "DOUGLAS" ET CE, POUR METTRE À JOUR LA PROGRAMMATION ET LES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES POUR LE SYSTÈME CENTRAL DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE.
 - L'EXPLOITATION PROPREMENT DITE ET LA PROGRAMMATION DES COMMANDES D'ÉCLAIRAGE DEVONT ÊTRE RELEVÉES PAR LE MINISTRE.

GENERAL NOTES:

- AS PER DEMOLITION DRAWINGS, ALL EXISTING LIGHTING IS TO BE REMOVED AND CIRCUITS ARE TO REMAIN FOR REUSE.
- EXISTING ZONING ON LOW VOLTAGE LIGHTING SYSTEM IS TO REMAIN AND BE REUSED TO SUPPLY LIGHTING CIRCUITS.
- MEETING ROOMS AND KITCHENETTES, WHERE INDICATED, ARE TO BE PROVIDED WITH RELAYS DEDICATED TO EACH ROOM. LOW VOLTAGE DUAL TECHNOLOGY OCCUPANCY SENSOR WITHIN THE ROOM SHALL BE INSTALLED DOWNSTREAM OF RELAY SWITCH THAT BUILDING SYSTEM MAINTAINS CONTROL OVER SCHEDULING IN THE ROOM. MAIN OCCUPANCY SENSOR WITHIN THE ROOM WILL OVERRIDE SCHEDULED DIMMERS WITHIN EACH ROOM ARE TO BE CONTROLLED BY THE CEILING MOUNTED OCCUPANCY SENSOR RELAY CIRCUIT.
- EACH ENCLOSED OFFICE TO BE PROVIDED WITH WALL MOUNTED LINE VOLTAGE DUAL-TECHNOLOGY OCCUPANCY SENSOR SWITCH. PROVIDE 347V WIRING FROM LIGHTING PANEL CIRCUIT, TO EACH OFFICE.
- PROVIDE PROGRAMMING OF EXISTING DOUGLAS LV RELAY CONTROL SYSTEM. UPDATE GRAPHIC TO REFLECT FLOOR LAYOUTS.
- EXISTING FIRE ALARM SPEAKERS ARE TO BE REINSTATED ON CEILING.
- PROVIDE FIRE ALARM SPEAKERS AS INDICATED IN EACH ENCLOSED ROOM.
- INSTALLATION OF EQUIPMENT THAT PASS THROUGH FIRE RATED ASSEMBLIES TO BE PRESTORIED BY GENERAL CONTRACTOR.
- SCANNING AND CORING BY GENERAL CONTRACTOR.
- GENERAL CONTRACTOR TO PREPARE NEW CEILING FOR ELECTRICAL SUB-CONTRACTOR TO MOUNT AND CONNECT NEW LIGHT FIXTURE.

NOTES DU DESSIN

- DETAIL TYPIQUE : HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE, POUR LA RÉFÉCTION DU HAUT-PARLEUR EXISTANT, S'ASSURER QUE SON POSITIONNEMENT OU ORIENTATION N'AFFECTE PAS D'AUTRES PIÈCES D'ÉQUIPEMENT. POUR CE QUI EST DU HAUT-PARLEUR COMME TEL, PRÉVOIR L'ÉQUIPEMENT DE MONTAGE ET LE CÂBLAGE REQUIS POUR SON RACCORDEMENT AU SYSTÈME EXISTANT.
- DETAIL TYPIQUE : PRÉVOIR ET MONTER UN LUMINAIRE DE 347 VOLTS DU BÂTIMENT DE BASE ET CE, À L'ENDROIT INDICUÉ. REUTILISER LES CIRCUITS EXISTANTS ET LE CÂBLAGE DE ZONE EXISTANT, S'IL CELUI QUI A ÉTÉ TIRÉ JUSQU'À L'EMPLACEMENT DE LA PRINCIPALE BOÎTE DE RACCORDEMENT. GROSSEUR MINIMALE DU CÂBLAGE : DE GROSSEUR 12, PLUS UN FIL DE MISE À LA TERRE ASSORTI. SE REPORTER À LA NOMÉNCLEATURE DES LUMINAIRES AFIN DE RETROUVER LE TYPE DE LUMINAIRE.
- DETAIL TYPIQUE : PRÉVOIR ET MONTER UNE ENSEMBLE DE SORTIE DE SECOURS À DÉCALQUE D'UNE HOMME EN TRAIN DE COURIR. POUR LES CORNERS, REUTILISER LES CIRCUITS EXISTANTS D'ÉCLAIRAGE D'ENSEMBLE DE SORTIE DE SECOURS, S'IL CELLES QUI AURONT FAIT L'OBJET D'UN TRACÉ VERS L'ARRIÈRE ET CE, JUSQU'À LA PRINCIPALE BOÎTE DE RACCORDEMENT. GROSSEUR MINIMALE DU CÂBLAGE : DE GROSSEUR 12, PLUS UN FIL DE MISE À LA TERRE ASSORTI.
- DETAIL TYPIQUE : PRÉVOIR ET MONTER UN LUMINAIRE DE 347 VOLTS DU BÂTIMENT DE BASE ET CE, À L'ENDROIT INDICUÉ. REUTILISER LES CIRCUITS EXISTANTS ET LE CÂBLAGE DE ZONE EXISTANT, S'IL CELUI QUI A ÉTÉ TIRÉ JUSQU'À L'EMPLACEMENT DE LA PRINCIPALE BOÎTE DE RACCORDEMENT. GROSSEUR MINIMALE DU CÂBLAGE : DE GROSSEUR 12, PLUS UN FIL DE MISE À LA TERRE ASSORTI. SE REPORTER À LA NOMÉNCLEATURE DES LUMINAIRES AFIN DE RETROUVER LE TYPE DE LUMINAIRE.
- DETAIL TYPIQUE : PRÉVOIR ET MONTER UN CAPTEUR DE ZONE OCCUPÉE, À TECHNOLOGIE DOUBLE ET SOUS BASSE TENSION ET CE, DE MONTAGE AU PLAFOND. À RACCORDER AU RELAY EXCLUSIF AU PRÉSENT LOCAL ET CE, POUR LA COMMANDE D'ÉCLAIRAGE DE 347 VOLTS. PRÉVOIR LE CÂBLAGE REQUIS SOUS BASSE TENSION, AVEC UN PROLONGEMENT JUSQU'AU TABLEAU DE RELAYS.
- DETAIL TYPIQUE : PRÉVOIR ET MONTER UN LUMINAIRE DIODIQUE, DE TYPE SUSPENDU, DE 347 VOLTS ET À ÉCLAIRAGE DIRECT ET (OU) INDIRECT ET CE, DANS LA SALLE DE CONFÉRENCES ET (OU) DE RÉUNIONS. CE LUMINAIRE DEVRA ÊTRE À GRADATEUR ET RACCORDER À UN INTERRUPTEUR GRADATEUR ET CE, SELON LES INDICATIONS ET À L'INTÉRIEUR DU LOCAL. PRÉVOIR DU CÂBLAGE À CIRCUIT DE 347 VOLTS À PARTIR DU TABLEAU D'ÉCLAIRAGE.
- DETAIL TYPIQUE : PRÉVOIR ET MONTER UN LUMINAIRE DIODIQUE, DE TYPE PÉRIPHÉRIQUE ET À ÉCLAIRAGE DIRECT ET (OU) INDIRECT ET CE, DANS LA SALLE DE CONFÉRENCES ET (OU) DE RÉUNIONS. L'INTERRUPTEUR DEVRA ÊTRE CONTRÔLÉ PAR LE CIRCUIT DE RELAYS DU CAPTEUR DE ZONE OCCUPÉE POUR LE PRÉSENT LOCAL. PRÉVOIR DU CÂBLAGE À CIRCUIT DE 347 VOLTS, À PARTIR DU TABLEAU D'ÉCLAIRAGE.
- DETAIL TYPIQUE : PRÉVOIR ET MONTER UN GRADATEUR DE 0 À 10 VOLTS POUR LE LUMINAIRE DIODIQUE, DE TYPE PÉRIPHÉRIQUE ET À ÉCLAIRAGE DIRECT ET (OU) INDIRECT ET CE, À L'INTÉRIEUR DE LA SALLE DE CONFÉRENCES ET (OU) DE RÉUNIONS. L'INTERRUPTEUR DEVRA ÊTRE CONTRÔLÉ PAR LE CIRCUIT DE RELAYS DU CAPTEUR DE ZONE OCCUPÉE POUR LE PRÉSENT LOCAL. PRÉVOIR DU CÂBLAGE À CIRCUIT DE 347 VOLTS, À PARTIR DU TABLEAU D'ÉCLAIRAGE.
- DETAIL TYPIQUE : PRÉVOIR ET MONTER UN GRADATEUR DE 0 À 10 VOLTS POUR LE LUMINAIRE DIODIQUE, DE TYPE PÉRIPHÉRIQUE ET À ÉCLAIRAGE DIRECT ET (OU) INDIRECT ET CE, À L'INTÉRIEUR DE LA SALLE DE CONFÉRENCES ET (OU) DE RÉUNIONS. L'INTERRUPTEUR DEVRA ÊTRE CONTRÔLÉ PAR LE CIRCUIT DE RELAYS DU CAPTEUR DE ZONE OCCUPÉE POUR LE PRÉSENT LOCAL. PRÉVOIR DU CÂBLAGE À CIRCUIT DE 347 VOLTS, À PARTIR DU TABLEAU D'ÉCLAIRAGE.
- PRÉVOIR ET MONTER UNE INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE, DE MONTAGE CONTRE LA SOUTÈISE, DE L'ARRIÈRE. L'INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE DEVRA ÊTRE LOCALEMENT CONTRÔLÉE PAR L'INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE DE 347 VOLTS ET CE, SELON LES INDICATIONS. COORDONNER LES EMBLEMENTS DE MONTAGE D'INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE ET DE L'INTERRUPTEUR ET CE, CONCURREMMENT AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL. PRÉVOIR DU CÂBLAGE À CIRCUIT DE 347 VOLTS À PARTIR DU TABLEAU D'ÉCLAIRAGE DU LOCAL 5M-06.
- CAMÉRAS DE SÉCURITÉ, DEVANT ÊTRE PRÉVUES ET MONTÉES PAR REPRÉSENTANT DU MINISTRE. PRÉVOIR ET MONTER UN CONDUIT À VIDE ET DE 27 mm; À AMÉNAGER AVEC UN CORDON DE TRACÉ ET À PROLONGER JUSQU'À CHAQUE CAMÉRA ET CE, À PARTIR DE LA SALLE DU RESEAU LOCAL. COORDONNER LE POINT DE MONTAGE EXACT DE CHAQUE CAMÉRA AVEC LA REPRÉSENTANT DU MINISTRE ET CE, AVANT DE PLACER SA COMMANDE DE MATÉRIEL.

DRAWING NOTES:


- TYPICAL FIRE ALARM SPEAKER, FOR EXISTING SPEAKER TO BE REINSTATED ENSURE POSITIONING DOES NOT INTERFERE WITH OTHER EQUIPMENT FOR SPEAKER. PROVIDE REQUIRED MOUNTING EQUIPMENT AND WIRING TO CONNECT TO EXISTING SYSTEM.
- TYPICAL: PROVIDE AND INSTALL 347V BASE BUILDING LIGHT FIXTURE AT LOCATION SHOWN. REUSE EXISTING CIRCUITS AND ZONE WIRING (THAT HAVE BEEN PULLED BACK TO MAIN JUNCTION BOX). MINIMUM #12 WIRING-G. REFER TO FUTURE SCHEDULE FOR FIXTURE TYPE.
- TYPICAL: PROVIDE AND INSTALL RUNNING MAIN EXIT SIGN. REUSE EXISTING EXIT SIGN LIGHTING CIRCUITS FOR CONNECTIONS (THAT HAVE BEEN PULLED BACK TO MAIN JUNCTION BOX). MINIMUM #12 WIRING-G.
- TYPICAL: PROVIDE AND INSTALL 347V BASE BUILDING LIGHT FIXTURE AT LOCATION SHOWN. REUSE EXISTING EMERGENCY LIGHTING CIRCUITS AND ZONE WIRING (THAT HAVE BEEN PULLED BACK TO MAIN JUNCTION BOX). MINIMUM #12 WIRING-G. REFER TO FUTURE SCHEDULE FOR FIXTURE TYPE.
- TYPICAL: PROVIDE AND INSTALL LV DUAL-TECHNOLOGY OCCUPANCY SENSOR ON CEILING. CONNECT TO RELAY DEDICATED TO THIS ROOM FOR 347V LIGHTING CONTROL. PROVIDE REQUIRED LV WIRING TO RELAY PANEL.
- TYPICAL: PROVIDE AND INSTALL 347V DIRECT/INDIRECT SUSPENDED LED LIGHT FIXTURE IN BOARD/MEETING ROOM. SWITCH SHALL BE DIMMABLE AND CONNECT TO DIMMER SWITCH, AS SHOWN IN ROOM. PROVIDE 347V CIRCUIT WIRING FROM LIGHTING PANEL.
- TYPICAL: PROVIDE AND INSTALL 347V PERIMETER/ACCENT LED LIGHT FIXTURE IN BOARD/MEETING ROOM. SWITCH SHALL BE DIMMABLE AND CONNECT TO DIMMER SWITCH, AS SHOWN IN ROOM. PROVIDE 347V CIRCUIT WIRING FROM LIGHTING PANEL.
- TYPICAL: PROVIDE AND INSTALL 0-10V DIMMER FOR DIRECT/INDIRECT SUSPENDED LED LIGHT FIXTURE IN BOARD/MEETING ROOM. SWITCH SHALL BE CONTROLLED BY OCCUPANCY SENSOR RELAY CIRCUIT DEDICATED TO THIS ROOM. PROVIDE 347V CIRCUIT WIRING FROM LIGHTING PANEL.
- TYPICAL: PROVIDE AND INSTALL 0-10V DIMMER FOR PERIMETER/ACCENT LED LIGHT FIXTURE IN BOARD/MEETING ROOM. SWITCH SHALL BE CONTROLLED BY OCCUPANCY SENSOR RELAY CIRCUIT DEDICATED TO THIS ROOM. PROVIDE 347V CIRCUIT WIRING FROM LIGHTING PANEL.
- TYPICAL: PROVIDE AND INSTALL 347V LINE VOLTAGE DUAL-TECHNOLOGY OCCUPANCY LIGHT SWITCH IN OFFICE SPACE. PROVIDE REQUIRED 347V WIRING FROM LIGHTING PANEL CIRCUIT TO OFFICE SPACE.
- PROVIDE AND INSTALL UNDER-CABINET LIGHTING. LIGHTING TO BE LOCALLY CONTROLLED BY 347V LIGHT SWITCH, AS SHOWN. COORDINATE INSTALLATION OF LIGHTING AND SWITCH LOCATIONS WITH GENERAL CONTRACTOR. PROVIDE 347V CIRCUIT WIRING FROM LIGHTING PANEL IN RM. 5M-06.
- SECURITY CAMERAS TO BE PROVIDED AND INSTALLED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. SHALL PROVIDE AND INSTALL 27mm EMPTY CONDUIT WITH PULL STRING TO EACH CAMERA LOCATION FROM THE LAN ROOM. COORDINATE EXACT CAMERA LOCATION POINT WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE, PRIOR TO ORDERING MATERIALS.

NOTES GÉNÉRALES


- ENLEVER TOUTES LES INSTALLATIONS EXISTANTES D'ÉCLAIRAGE ET CE, SELON LES INDICATIONS DES DESSINS DES OUVRAGES DE DÉMOLITION. CONSERVER LES CIRCUITS SY N'ATTACHANT ET CE, À DES FINS DE RÉUTILISATION.
- LE ZONAGE EXISTANT QUI EST DESSINÉ PAR UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SOUS BASSE TENSION DEVRA DEMEURER EN PLACE ET ÊTRE RÉUTILISÉ POUR L'ALIMENTATION DE CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE.
- AUX ENDROITS INDICUÉS, LES SALLES DE RÉUNIONS ET LES CUISINETTES DEVONT ÊTRE AMÉNAGÉES AVEC DES RELAYS DISTINCTS ET CE, POUR CHAQUE LOCAL. UN CAPTEUR D'OCCUPATION FONCTIONNANT SOUS BASSE TENSION ET PRÉSENTANT UNE DOUBLE TECHNOLOGIE À L'INTÉRIEUR DU LOCAL DEVRA ÊTRE INSTALLÉ EN AVANT DU RELAY, DE SORTIE QUE LE SYSTÈME DU BÂTIMENT PUISSE MAINTENIR UN CONTRÔLE EN RAPPORT AVEC LA PROGRAMMATION DE L'ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR. LE PRINCIPAL CAPTEUR D'OCCUPATION À L'INTÉRIEUR DU LOCAL SERVIRA À OUTREPASSER LA PROGRAMMATION DES GRADATEURS À L'INTÉRIEUR DE CHAQUE LOCAL. DEVRA ÊTRE CONTRÔLÉ PAR LE CIRCUIT DE RELAYS DU CAPTEUR D'OCCUPATION DE MONTAGE AU PLAFOND.
- PRÉVOIR UN INTERRUPTEUR CAPTEUR DE ZONE OCCUPÉE, DE MONTAGE MURAL, À TENSION DE LIGNE ET À DOUBLE TECHNOLOGIE ET CE, DANS CHAQUE BUREAU FERMÉ. PRÉVOIR DU CÂBLAGE DE 347 VOLTS ENTRE LE CIRCUIT DU TABLEAU D'ÉCLAIRAGE ET CHAQUE BUREAU.
- PRÉVOIR LA PROGRAMMATION REQUISE À L'EMPLACEMENT DU SYSTÈME EXISTANT DE COMMANDE DE RELAY SOUS BASSE TENSION ET D'IDENTIFICATION DOUGLAS. METTRE LA REPRÉSENTATION GRAPHIQUE À JOUR ET CE, EN TENANT COMPTE DES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS AUX ÉTAGES EN CAUSE.
- RETABLER LES HAUT-PARLEURS EXISTANTS D'ALARME INCENDIE AU PLAFOND.
- PRÉVOIR DES HAUT-PARLEURS D'ALARME INCENDIE DANS CHAQUE LOCAL FERMÉ ET CE, SELON LES INDICATIONS.
- L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT APPLIQUER LE COUPE-FEU POUR LES INSTALLATIONS DE L'ÉQUIPEMENT QUI PASSE PAR DES ENSEMBLES À FEU.
- SCANNER ET CAROTTE PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL.
- PRÉPARATION DE NOUVEAU PLAFOND PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL POUR LE MONTAGE ET CONNECTION D'UN NOUVEAU LUMINAIRE PAR LE SOUS-ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE.



PROJECT NORTH



LE NORD DU PROJET



06	RE-ISSUED FOR TENDER RE-ÉMISSION POUR LA SOUMISSION	NOV 28-16
05	ISSUED FOR TENDER DOCUMENT POUR SOUMISSION	SEPT 27-16
04	ISSUED FOR TENDER DOCUMENT À 100%, À FAIRE RÉVISER	SEPT 07-16
03	RE-ISSUED FOR TENDER DOCUMENT À 99%, À FAIRE RÉVISER	AUG 05-16
02	ISSUED FOR 80% REVIEW DOCUMENT À 90%, À FAIRE RÉVISER	JUN 29-16
01	ISSUED FOR 60% REVIEW DOCUMENT À 60%, À FAIRE RÉVISER	APR 28-16
REV7	DATE	

project
1461 Promenade du Portage, Gatineau, Québec

PDP PHASE IV 5TH AND 7TH FLOOR REFIT
TRAVAUX DE RÉFÉCTION –
« PDP » - PHASE IV, AUX
ÉTAGES 5 ET 7

1461 Promenade du Portage, Gatineau (Québec)

5th FLOOR LIGHTING AND
FIRE ALARM LAYOUT
AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE
ET D'ALARME INCENDIE AU 5^E ÉTAGE

designed	AF	conçu
date		
drawn	M-AD	dessiné
date		
reviewed	AF	examiné
date		
approved	AF	approuvé
date		
Tender	WALLY LEONARD	Soumission
PSPC Project Manager	Gestionnaire de projets SPAC	
project number	R.079067.002	N° du projet
drawing no.		N° du dessin