VARIABLE AIR VOLUME TERMINAL SCHEDULE 1 OF 2

TAG	LOCATION	DWG. No.	AIR FLOW SIZE	MIN L/S	MAX L/S	INLET SIZE mm	OUTLET SIZE mm	NOTES
VAV-5-1	5th Floor Perimeter	M-201	6	26	175	152	302x200	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-2	5th Floor Perimeter	M-201	7	28	186	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-3	5th Floor Perimeter	M-201	5	23	155	127	302x200	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-4	5th Floor Perimeter	M-201	5	23	155	127	302x200	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-5	5th Floor Perimeter	M-201	7	28	186	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-6	5th Floor Perimeter	M-201	5	23	155	127	302x200	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-7	5th Floor Perimeter	M-201	5	23	155	127	302x200	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-8	5th Floor Perimeter	M-201	7	32	210	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-9	5th Floor Perimeter	M-201	6	26	175	152	302x200	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-10	5th Floor Perimeter	M-201	7	32	210	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-11	5th Floor Perimeter	M-201	7	32	210	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-12	5th Floor Perimeter	M-201	6	26	175	152	302x200	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-13	5th Floor Perimeter	M-201	7	32	210	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-14	5th Floor Perimeter	M-201	6	26	175	152	302x200	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-15	5th Floor Perimeter	M-201	6	26	175	152	302x200	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-16	5th Floor Perimeter	M-201	7	32	210	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-17	5th Floor Perimeter	M-201	7	35	235	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-18	5th Floor Perimeter	M-201	7	35	235	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-19	5th Floor Perimeter	M-201	8	42	282	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-20	5th Floor Perimeter	M-201	8	42	282	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-21	5th Floor Perimeter	M-201	7	35	235	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-22	5th Floor Perimeter	M-201	8	42	282	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-23	5th Floor Perimeter	M-201	8	42	282	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-24	5th Floor Perimeter	M-201	7	35	235	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-25	5th Floor Perimeter	M-201	7	35	235	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-26	5th Floor Perimeter	M-201	8	42	282	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-27	5th Floor Perimeter	M-201	6	26	175	152	302x200	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-28	5th Floor Perimeter	M-201	6	26	175	152	302x200	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-29	5th Floor Perimeter	M-201	7	32	210	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-30	5th Floor Perimeter	M-201	6	26	175	152	302x200	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-31	5th Floor Perimeter	M-201	6	26	175	152	302x200	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-32	5th Floor Perimeter	M-201	7	28	188	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-33	5th Floor Perimeter	M-201	7	28	188	178	302x251	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-34	Zone D open office	M-201	5	33	219	127	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-35	5D484	M-201	4	7	47	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-36	5D850	M-201	4	18	118	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-37	5D852	M-201	4	6	42	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-38	5D844	M-201	5	33	219	127	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-39	Zone D open office	M-201	7	55	365	178	305x254	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-40	Zone D open office	M-201	5	33	219	127	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-41	Zone D open office	M-201	5	33	219	127	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-42	Zone D open office	M-201	8	66	439	203	305x254	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-43	Zone D open office	M-201	7	55	365	178	305x254	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-44	Zone D open office	M-201	7	44	292	178	305x254	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-45	5D730	M-201	4	18	118	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-46	5D726	M-201	4	8	54	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-47	Zone D open office	M-201	5	33	219	127	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-48	Zone D open office	M-201	4	22	146	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-49	5D720	M-201	5	32	214	127	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-50	5C550	M-201	4	13	85	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-51	5C548	M-201	5	33	219	127	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-52	Zone C open office	M-201	4	6	43	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-53	Zone C open office	M-201	4	22	146	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-54	5C546	M-201	4	19	127	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-55	Zone C open office	M-201	4	22	146	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-56	Zone C open office	M-201	5	28	189	127	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-57	5C510	M-201	4	8	54	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-58	5C508	M-201	4	13	85	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-59	Zone B open office	M-201	8	57	377	203	305x254	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-60	5C502	M-201	4	13	85	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-61	Zone B open office	M-201	8	57	377	203	305x254	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-62	Zone B open office	M-201	4	13	85	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-63	Zone B open office	M-201	8	57	377	203	305x254	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-64	Zone B open office	M-201	8	57	377	203	305x254	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-65	5B388	M-201	4	8	54	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-66	Zone B open office	M-201	8	57	377	203	305x254	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-67	5B372	M-201	4	6	43	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-68	5B374	M-201	4	15	97	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-69	5B376	M-201	4	18	118	102	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-70	Zone B open office	M-201	5	28	189	127	305x203	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
VAV-5-71	Zone B open office	M-201	7	42	283	178	305x254	PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.

NOMENCLATURE DES ÉLÉMENTS TERMINAUX À VOLUME D'AIR VARIABLE 1 OF 2

ÉTIQUETTE	EMPLACEMENT	DESSIN No.	DÉBIT D'AIR GROSSEUR	MIN L/S	MAX L/S	GROSSEUR D'ENTRÉE mm	GROSSEUR DE SORTIE mm	NOTES
VAV-5-1	À la périphérie du 5è étage	M-201	6	26	175	152	302x200	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-2	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	28	186	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-3	À la périphérie du 5è étage	M-201	5	23	155	127	302x200	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-4	À la périphérie du 5è étage	M-201	5	23	155	127	302x200	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-5	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	28	186	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-6	À la périphérie du 5è étage	M-201	5	23	155	127	302x200	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-7	À la périphérie du 5è étage	M-201	5	23	155	127	302x200	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-8	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	32	210	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-9	À la périphérie du 5è étage	M-201	6	26	175	152	302x200	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-10	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	32	210	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-11	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	32	210	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-12	À la périphérie du 5è étage	M-201	6	26	175	152	302x200	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-13	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	32	210	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-14	À la périphérie du 5è étage	M-201	6	26	175	152	302x200	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-15	À la périphérie du 5è étage	M-201	6	26	175	152	302x200	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-16	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	32	210	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-17	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	35	235	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-18	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	35	235	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-19	À la périphérie du 5è étage	M-201	8	42	282	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-20	À la périphérie du 5è étage	M-201	8	42	282	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-21	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	35	235	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-22	À la périphérie du 5è étage	M-201	8	42	282	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-23	À la périphérie du 5è étage	M-201	8	42	282	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-24	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	35	235	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-25	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	35	235	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-26	À la périphérie du 5è étage	M-201	8	42	282	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-27	À la périphérie du 5è étage	M-201	6	26	175	152	302x200	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-28	À la périphérie du 5è étage	M-201	6	26	175	152	302x200	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-29	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	32	210	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-30	À la périphérie du 5è étage	M-201	6	26	175	152	302x200	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-31	À la périphérie du 5è étage	M-201	6	26	175	152	302x200	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-32	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	28	188	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-33	À la périphérie du 5è étage	M-201	7	28	188	178	302x251	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-34	Zone D; bureau ouvert	M-201	5	33	219	127	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-35	5D484	M-201	4	7	47	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-36	5D850	M-201	4	18	118	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-37	5D852	M-201	4	6	42	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-38	5D844	M-201	5	33	219	127	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-39	Zone D; bureau ouvert	M-201	7	55	365	178	305x254	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-40	Zone D; bureau ouvert	M-201	5	33	219	127	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-41	Zone D; bureau ouvert	M-201	5	33	219	127	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-42	Zone D; bureau ouvert	M-201	8	66	439	203	305x254	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-43	Zone D; bureau ouvert	M-201	7	55	365	178	305x254	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-44	Zone D; bureau ouvert	M-201	7	44	292	178	305x254	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-45	5D730	M-201	4	18	118	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-46	5D726	M-201	4	8	54	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-47	Zone D; bureau ouvert	M-201	5	33	219	127	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-48	Zone D; bureau ouvert	M-201	4	22	146	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-49	5D720	M-201	5	32	214	127	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-50	5C550	M-201	4	13	85	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-51	5C548	M-201	5	33	219	127	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-52	Zone C; bureau ouvert	M-201	4	6	43	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-53	Zone C; bureau ouvert	M-201	4	22	146	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-54	5C546	M-201	4	19	127	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-55	Zone C; bureau ouvert	M-201	4	22	146	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-56	Zone C; bureau ouvert	M-201	5	28	189	127	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-57	5C510	M-201	4	8	54	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-58	5C508	M-201	4	13	85	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-59	Zone B; bureau ouvert	M-201	8	57	377	203	305x254	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-60	5C502	M-201	4	13	85	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-61	Zone B; bureau ouvert	M-201	8	57	377	203	305x254	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-62	Zone B; bureau ouvert	M-201	4	13	85	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-63	Zone B; bureau ouvert	M-201	8	57	377	203	305x254	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-64	Zone B; bureau ouvert	M-201	8	57	377	203	305x254	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-65	5B388	M-201	4	8	54	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-66	Zone B; bureau ouvert	M-201	8	57	377	203	305x254	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-67	5B372	M-201	4	6	43	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-68	5B374	M-201	4	15	97	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-69	5B376	M-201	4	18	118	102	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-70	Zone B; bureau ouvert	M-201	5	28	189	127	305x203	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.
VAV-5-71	Zone B; bureau ouvert	M-201	7	42	283	178	305x254	ÉLÉMENTS DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET À PRESSION INDÉPENDANTE, AMÉNAGÉS AVEC UN ENSEMBLE ATTÉNUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS À 24 VOLTS.

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm

A0 841 x 1189 [ARCH]

Public Works and Government Services Canada | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Project Delivery & Professional/Technical Services
Architecture & Interior Design
Real Property Operations Solutions

Exécution de Projets et Services Professionnels/ Techniques
Architecture et Design d'intérieur
Solutions des Opérations Immobilière

WSP
300–2611 QUEENSVIEW DRIVE
OTTAWA, ONTARIO CANADA K2B 8K2
TELEPHONE: (613) 829–2800
FAX: (613) 829–8299

PROJECT NORTH
LE NORD DU PROJET

key plan — plan clé



2016-11-28

REV'N		DATE
06	RE–ISSUED FOR TENDER RE–ÉMIS POUR LA SOUMISSION	NOV 28–16
05	ISSUED FOR TENDER DOCUMENT POUR SOUMISSION	SEPT 27–16
04	ISSUED FOR 100% REVIEW DOCUMENT À 100%, À FAIRE RÉVISER.	SEPT 07–16
03	RE–ISSUED FOR 99% REVIEW DOCUMENT À 99%, À FAIRE RÉVISER.	AUG 05–16
02	ISSUED FOR 99% REVIEW DOCUMENT À 99%, À FAIRE RÉVISER.	JUN 29–16
01	ISSUED FOR 66% REVIEW DOCUMENT À 66%, À FAIRE RÉVISER.	APR 28–16

project — projet

PDP PHASE IV 5TH AND 7TH FLOOR REFIT
140 Promenade du Portage, Gatineau, Quebec

TRAVAUX DE RÉFECTION – « PDP » - PHASE IV, AUX ÉTAGES 5 ET 7
140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec)

drawing — dessin

EQUIPMENT SCHEDULES 1 OF 3
NOMENCLATURES DE L'APPAREILLAGE 1 DE 3

designed — conçu: HM,PC
date

drawn — dessiné: HM
date

reviewed — examiné: PC
date

approved — approuvé: PC
date

Tender — Soumission: WALLY LEONARD
PSPC Project Manager — Gestionnaire de projets SPAC

project number — N° du projet: R.079067.002

drawing no. — N° du dessin: M-301