



7th FLOOR NEW SPRINKLER LAYOUT
INSTALLATIONS DE GICLAGE, AU SEPTIÈME ÉTAGE

1
FP-102
SCALE / ÉCHELLE 1:100


LEGEND	
ITEM	DESCRIPTION
+	NEW AND/OR RELOCATED SEMI-RECESSED PENDANT SPRINKLER
+	EXISTING SEMI-RECESSED PENDANT SPRINKLER
+	EXISTING SEMI-RECESSED PENDANT SPRINKLER TO BE REMOVED/RELOCATED
+	NEW UPRIGHT SPRINKLER
+	NEW FIRE EXTINGUISHER
+	EXISTING FIRE HOSE CABINET
+	INDICATES RELOCATION
+	REFER TO DRAWING NOTE No. 1

LÉGENDE	
ARTICLE	DESCRIPTION
+	GICLÉUR NEUF ET (OU) À L'ÉTAT DÉPLACÉ, DE TYPE PENDENT ET SEMI-ENCASTRÉ.
+	GICLÉUR EXISTANT, DE TYPE PENDENT ET SEMI-ENCASTRÉ.
+	ENLEVER ET (OU) DÉPLACER LE GICLÉUR EXISTANT, DE TYPE PENDENT ET SEMI-ENCASTRÉ.
+	NOUVEAU GICLÉUR DEBOUT
+	NOUVEAU EXTINCTEUR D'INCENDIE
+	ARMOIRE EXISTANTE À BOYAU D'INCENDIE
+	SYMBOLE D'UN ARTICLE DÉPLACÉ OU À DÉPLACER.
+	SE REPORTER À LA NOTE DE DESSIN N° 1.

Public Works and Government Services Canada / Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Project Delivery & Professional/Technical Services
Architecture & Interior Design
Real Property Operations Solutions
Exécution de Projets et Services Professionnels/Techniques
Architecture et Design d'Intérieur
Solutions des Opérations Immobilières

WSP
300-8611 QUEBEC DRIVE
OTTAWA, ONTARIO CANADA K2B 9K2
TELEPHONE: (613) 825-2900
FAX: (613) 825-2299



REV	DATE	DESCRIPTION
06	NOV 28-16	RE-ISSUED FOR TENDER / RE-ÉMIS POUR LA SOUMISSION
05	SEPT 27-16	ISSUED FOR TENDER / DOCUMENT POUR SOUMISSION
04	SEPT 07-16	ISSUED FOR 100% REVIEW / DOCUMENT À 100%, À FAIRE RÉVISER
03	AUG 05-16	RE-ISSUED FOR 99% REVIEW / DOCUMENT À 99%, À FAIRE RÉVISER
02	JUN 29-16	ISSUED FOR 98% REVIEW / DOCUMENT À 98%, À FAIRE RÉVISER
01	APR 28-16	ISSUED FOR 68% REVIEW / DOCUMENT À 68%, À FAIRE RÉVISER

project / projet
PDP PHASE IV 5TH AND 7TH FLOOR REFIT
140 Promenade du Portage, Québec, Québec

drawing / dessin
7th FLOOR
NEW SPRINKLER LAYOUT
AMÉNAGEMENT DE NOUVELLES
INSTALLATIONS DE GICLAGE, AU 7^E ÉTAGE

DESIGNED / conçu	DATE	DRAWN / dessiné	DATE	REVIEWED / examiné	DATE	APPROVED / approuvé	DATE
HM/PC		HM		PC		PC	

Tender / Soumission: WALLY LEONARD
PSPC Project Manager / Gestionnaire de projets / SPAC
project number / N° du projet: R.079067.002
drawing no. / N° du dessin: FP-102

DRAWING NOTES:

1. TYPICAL FIRE EXTINGUISHER TO BE LOCATED IN EXISTING FIRE HOSE CABINET OR MOUNTED TO COLUMN WITH BRACKET (BRACKET TO BE SUPPLIED BY EXTINGUISHER MANUFACTURER).

NOTES DU DESSIN :

1. EXTINCTEUR D'INCENDIE TYPIQUE, À MONTER DANS L'ARMOIRE EXISTANTE À BOYAU D'INCENDIE OU CONTRE LA COLONNE, À L'AIDE D'UN CROCHET ASSORTI (CROCHET, DEVANT ÊTRE FOURNI PAR LE FABRICANT DE L'EXTINCTEUR).