



- GENERAL NOTES:**
1. ALL EXISTING LIGHTING IN OCCUPANT AREAS ARE TO BE COMPLETELY REMOVED, BY OTHERS. LIGHTING IN BASE BUILDING ROOMS (ELECTRICAL ROOMS, IT ROOMS, ETC.) TO REMAIN.
  2. ALL EXISTING LIGHTING CIRCUITS AND ZONE WIRING REMAINING FROM DEMOLITION (BY OTHERS) TO BE REVIEWED AND TRACED BACK TO PANEL. CIRCUITS SHALL BE REUSED FOR NEW LIGHTING CONNECTIONS. SEE E-222 FOR LIGHTING ZONE BOUNDARY MODIFICATIONS.
  3. ALL EXISTING EMERGENCY LIGHTING CIRCUITS AND ZONE WIRING REMAINING FROM DEMOLITION (BY OTHERS) TO BE REVIEWED AND TRACED BACK TO PANEL. CIRCUITS SHALL BE REUSED FOR NEW EMERGENCY LIGHTING CONNECTIONS. SEE E-222 FOR LIGHTING ZONE BOUNDARY MODIFICATIONS.
  4. ALL EXISTING EXIT SIGN CIRCUITS REMAINING FROM DEMOLITION (BY OTHERS) TO BE REVIEWED AND TRACED BACK TO PANEL. CIRCUITS SHALL BE REUSED FOR NEW EXIT SIGN CONNECTIONS.
  5. EXISTING FIRE ALARM SPEAKERS SHOWN ARE FOR LOCATION REFERENCES ONLY. CONTRACTOR SHALL REINSTATE FIRE ALARM SPEAKERS AT EXISTING LOCATIONS. SHOWN ALLOW FOR NEW WIRING TO SPEAKERS FROM LAN ROOM. PROVIDE T-BAR HANGER AND BACK BOX ON CEILING.
  6. EXISTING QUANTITIES AND LOCATIONS SHOWN ARE BASED ON EXISTING RECORD DRAWINGS AND MAY NOT REFLECT EXACT AMOUNTS AND CONDITIONS ON SITE.
  7. PROVIDE TEMPORARY CONSTRUCTION LIGHTING FOR ALL TRADES.

- DRAWING NOTES:**
1. DEMOLITION WITHIN THIS SPACE IS TO BE COMPLETED BY OTHERS.

- NOTES GÉNÉRALES**
1. ENLEVER AU COMPLET TOUTES LES INSTALLATIONS EXISTANTES D'ÉCLAIRAGE DANS LES ZONES OCCUPÉES ET CE, EN VERTU PAR D'AUTRES. CONSERVER L'ÉCLAIRAGE DANS LES LOCAUX DU BÂTIMENT DE BASE (LOCAUX DE COURANT, DE TI ET DU GÉNIE).
  2. TOUTS LES CIRCUITS EXISTANTS D'ÉCLAIRAGE ET L'ENSEMBLE DU CÂBLAGE DE ZONE RESULTANT DES OUVRAGES DE DÉMOLITION (EN VERTU PAR D'AUTRES) DEVONT FAIRE L'OBJET D'UNE REVISION ET D'UN REPERAGE DES CÂBLES ET CE, EN REVENANT JUSQU'AU TABLEAU. LES CIRCUITS DEVONT ÊTRE RÉUTILISÉS POUR DE NOUVELLES CONNEXIONS D'ÉCLAIRAGE. VOIR LE DESSIN E-222 AFIN DE RETROUVER LES MODIFICATIONS À L'INTÉRIEUR DES DÉLIMITATIONS DE ZONES D'ÉCLAIRAGE.
  3. TOUTS LES CIRCUITS EXISTANTS D'ÉCLAIRAGE EN CAS D'URGENCE ET L'ENSEMBLE DU CÂBLAGE DE ZONE RESULTANT DES OUVRAGES DE DÉMOLITION (EN VERTU PAR D'AUTRES) DEVONT FAIRE L'OBJET D'UNE REVISION ET D'UN REPERAGE DES CÂBLES ET CE, EN REVENANT JUSQU'AU TABLEAU. LES CIRCUITS DEVONT ÊTRE RÉUTILISÉS POUR DE NOUVELLES CONNEXIONS D'ÉCLAIRAGE. VOIR LE DESSIN E-222 AFIN DE RETROUVER LES MODIFICATIONS À L'INTÉRIEUR DES DÉLIMITATIONS DE ZONES D'ÉCLAIRAGE.
  4. TOUTS LES CIRCUITS EXISTANTS D'ENSEIGNES DE SORTIE DE SECOURS QUI RESULTENT DES OUVRAGES DE DÉMOLITION (EN VERTU PAR D'AUTRES) DEVONT FAIRE L'OBJET D'UNE REVISION ET D'UN REPERAGE DES CÂBLES ET CE, EN REVENANT JUSQU'AU TABLEAU. LES CIRCUITS DEVONT ÊTRE RÉUTILISÉS POUR DE NOUVELLES CONNEXIONS D'ÉCLAIRAGE.
  5. LES HAUT-PARLEURS EXISTANTS ET PRÉSENTES D'ALARME INCENDIE LE SONT À TITRE DE RENVOI SEULEMENT ET CE, AUX ENDROITS PERTINENTS. ARTICLES À ENLEVER ET CE, PAR D'AUTRES. L'ENTREPRENEUR DEVRA REMETTRE À NEUF LES HAUT-PARLEURS D'ALARME INCENDIE AUX EMPLACEMENTS EXISTANTS ET INDUITS. TENIR COMPTE DU NOUVEAU CÂBLAGE AUX HAUT-PARLEURS ET CE, À PARTIR DE LA SALLE DE RESEAU LOCAL. PRÉVOIR UN CROCHET DE BARRÉ EN TÊTE ET UNE BOTE ARRIÈRE AU PLAFOND.
  6. LES QUANTITÉS ET EMPLACEMENTS EXISTANTS PRÉSENTÉS SONT FONDÉS SUR DES DESSINS D'ARMOIRAGE EXISTANTS ET PEUVENT NE PAS REPRÉSENTER LES QUANTITÉS ET CONDITIONS EXACTES SUR PLACE.
  7. PRÉVOIR DES INSTALLATIONS TEMPORAIRES D'ÉCLAIRAGE POUR LA CONSTRUCTION ET CE, POUR TOUTS LES CORPS DE MÉTIER.

- NOTES DU DESSIN**
1. LES OUVRAGES DE DÉMOLITION À L'INTÉRIEUR DU PRÉSENT ESPACE DEVONT ÊTRE RÉALISÉS EN VERTU PAR D'AUTRES.

1  
E-122  
7th FLOOR LIGHTING-FIRE ALARM DEMOLITION LAYOUT  
AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE ET D'ALARME INCENDIE AU SEPTIÈME ÉTAGE - OUVRAGES DE DÉMOLITION  
SCALE: TÈCHELLE 1:100

REV#	DATE	DESCRIPTION
06	NOV 28-16	RE-ISSUED FOR TENDER
05	SEPT 27-16	ISSUED FOR TENDER
04	SEPT 07-16	ISSUED FOR TENDER
03	AUG 05-16	ISSUED FOR TENDER
02	JUN 29-16	ISSUED FOR TENDER
01	APR 28-16	ISSUED FOR TENDER

**PDP PHASE IV 5TH AND 7TH FLOOR REFIT**

140, Promenade du Portage, Québec, Québec

**TRAVAUX DE RÉFÉCTION – « PDP » - PHASE IV, AUX ÉTAGES 5 ET 7**

140, Promenade du Portage, Québec (Québec)

**7th FLOOR LIGHTING AND FIRE ALARM DEMOLITION LAYOUT**  
AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE ET D'ALARME INCENDIE AU 7<sup>E</sup> ÉTAGE - OUVRAGES DE DÉMOLITION

designated	AF	compu
drawn	M-AD	dessiné
date		
reviewed	AF	examiné
date		
approved	AF	approuvé
date		
tender	WALLY LEONARD	Submission
PSPC Project Manager	Gestionnaire de projets SPAC	
project number	R.079067.002	N° du projet
drawing no.	E-122	N° du dessin