

ELECTRICAL ROOM LAYOUT - 5M-06

2 E-201 AMÉNAGEMENT DU LOCAL DE COURANT 5M-06

SCALE: TECHELLE 1 : 40



5th FLOOR POWER AND COMMUNICATIONS LAYOUT

1 E-201 AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS DE COURANT ET DE COMMUNICATIONS, AU CINQUIÈME ÉTAGE

SCALE: ÉCHELLE 1 : 150

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm

DRAWING NOTES:

1. DUPLEX RECEPTACLE AND COMMUNICATIONS OUTLETS TO BE INSTALLED AT TABLE HEIGHT. CONFIRM HEIGHT WITH ARCHITECTURAL DRAWINGS AND GENERAL CONTRACTOR PRIOR TO COMMENCING WORK.
2. TYPICAL: PROVIDE AND INSTALL RECESSED FLOOR DUPLEX RECEPTACLE. OUTLET SHALL BE FLUSH WITH FLOOR. CONNECT CIRCUIT, AS SHOWN. CONDUIT AND WIRING TO PANEL SHALL BE RUN THROUGH FLOOR AND INTO CEILING SPACE BELOW. AREA BELOW IS OCCUPIED BY TENANT. CEILING TILES WILL NEED TO BE REMOVED AND REINSTATED TO PERMIT INSTALLATIONS. PROTECT ALL FURNITURE FROM DAMAGE AND DIRT AND CLEAN WORK AREA FOLLOWING EACH SHIFT OF WORK. COORDINATE ACCESS TO FLOOR BELOW DURING OFF HOURS WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. SCANNING AND CORING OF FLOOR SLAB BY GENERAL CONTRACTOR PRIOR TO ANY INSTALLATIONS.
3. TYPICAL: PROVIDE AND INSTALL RECESSED FLOOR BACK BOX FOR COMMUNICATIONS OUTLET(S). OUTLET SHALL BE FLUSH WITH FLOOR. RUN EMPTY CONDUIT WITH PULL STRING TO LAN ROOM. CONDUIT SHALL BE RUN THROUGH FLOOR AND INTO CEILING SPACE BELOW. AREA BELOW IS OCCUPIED BY TENANT. CEILING TILES WILL NEED TO BE REMOVED AND REINSTATED TO PERMIT INSTALLATIONS. PROTECT ALL FURNITURE FROM DAMAGE AND DIRT AND CLEAN WORK AREA FOLLOWING EACH SHIFT OF WORK. COORDINATE ACCESS TO FLOOR BELOW DURING OFF HOURS WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. SCANNING AND CORING OF FLOOR SLAB BY GENERAL CONTRACTOR PRIOR TO ANY INSTALLATIONS.
4. TYPICAL: FURNITURE SCREEN POLE PROVIDED WITH 3 CIRCUIT 8 WIRE SYSTEM (A,B,C, N1,N2,N3, G, ⏚). PROVIDE CONNECTION TO CIRCUIT(S) SHOWN FROM SOURCE PANEL INDICATED. ONE NEUTRAL SHALL BE BROUGHT FROM SOURCE FOR EVERY 3 CIRCUITS.
5. TYPICAL: PROVIDE AND INSTALL 120V, 15A RATED DUPLEX RECEPTACLE CONNECTED TO CIRCUIT INDICATED.
6. TYPICAL: PROVIDE AND INSTALL DOUBLE GANG BACK BOX WITH SINGLE GANG PLASTER RING FOR COMMUNICATIONS OUTLET. PROVIDE 27mm CONDUIT WITH PULL STRING TO NEAREST ZONE BOX. OUTLET AND WIRING TO BE INSTALLED BY OTHERS.
7. TYPICAL: PROVIDE CONNECTIONS TO ALL NEW AND EXISTING VAV BOXES FROM 120V–LV TRANSFORMER IN CEILING SPACE. LV 20VA TRANSFORMER PROVIDED WITH VAV UNIT – REFER TO MECHANICAL DRAWINGS. 120V CONNECTIONS SHALL BE PROVIDED BY NEW AVAILABLE 15A, 1P CIRCUIT FROM NEAREST ELECTRICAL PANEL. NO MORE THAN 30 VAV CONNECTIONS PER CIRCUIT.
8. TYPICAL: COMMUNICATIONS HOMERUN CONDUITS AND ZONE BOXES. PROVIDE 103mm CONDUIT HOMERUNS, 610mm X 610mm ZONE BOXES.
9. 4 RECEPTACLES SHOWN ADJACENT TO SINK SHALL BE INSTALLED AT COUNTER TOP HEIGHT. SOME RECEPTACLES MAY BE INSTALLED AT DIFFERENT HEIGHTS TO ALLOW FOR KITCHEN EQUIPMENT SUCH AS MICROWAVE ETC. COORDINATE EXACT MOUNTING HEIGHT WITH ARCHITECTURAL DRAWINGS AND GENERAL CONTRACTOR PRIOR TO INSTALLATION.
10. DUPLEX RECEPTACLE AND COMMUNICATIONS OUTLETS TO BE INSTALLED AT TV HEIGHT. CONFIRM HEIGHT WITH ARCHITECTURAL DRAWINGS AND GENERAL CONTRACTOR PRIOR TO COMMENCING WORK.
11. DUPLEX RECEPTACLE SHALL BE 120V, 5–20 (20A T–SLOT) RATED.
12. EXISTING 347V LIGHTING AND RELAY PANEL/TABLEAU PPN7–1.2 AND LVN7–1.2.
13. EXHAUST FAN BY MECHANICAL. PROVIDE 120V CONNECTION TO EXHAUST FAN BUILT–IN DISCONNECT SWITCH. CONNECT TO CIRCUIT, AS SHOWN. COORDINATE EXACT LOCATION WITH MECHANICAL AND GENERAL CONTRACTOR.
14. LAN ROOM. PROVIDE AND INSTALL NEW SURFACE MOUNTED 120V, 15A RATED DUPLEX RECEPTACLE FOR SECURITY CAMERAS AT ELEVATOR LOBBIES. CONNECT 1P, 15A BREAKER IN PANEL 'PN7–1.1'. COORDINATE INSTALLATION LOCATION WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
15. EMPTY JUNCTION BOX WITH BLANK COVER PLATE TO BE INSTALLED AT TV HEIGHT. CONFIRM HEIGHT WITH ARCHITECTURAL DRAWINGS AND GENERAL CONTRACTOR PRIOR TO COMMENCING WORK. CONDUIT WITH PULLSTRING TO BE RUN TO CEILING SPACE.
16. COMBINATION POWER/DATA POLE. OUTLETS TO BE RECESSED WITHIN POLE. POLE RATING TO MEET CIRCUIT AND WIRING REQUIREMENTS, AS SHOWN ON DRAWING. ONE 120V, 15A RATED DUPLEX RECEPTACLE PER CIRCUIT INDICATION SHOWN. CONNECT TO CIRCUIT(S) SHOWN. PROVISION FOR 2 COMMUNICATIONS OUTLETS. PROVIDE 27mm CONDUIT WELL PULLSTRING TO NEAREST ZONE BOX FOR FUTURE DATA WIRING. COMMUNICATIONS OUTLETS AND WIRING BY TO BE INSTALLED BY OTHERS. POWER POLE: COMPLETE WITH ALL MOUNTING HARDWARE FOR SUITABLE INSTALLATION AT LOCATION SHOWN, DUAL–CHANNEL (POWER AND COMMUNICATIONS), MAXIMUM 3"x3", ANODIZED ALUMINUM FINISH.

NOTES DU DESSIN

1. MONTER LA PRISE DE COURANT DUPLEX ET LES SORTIES DE COMMUNICATIONS À LA HAUTEUR DE LA TABLE. CONFIRMER LA HAUTEUR DE MONTAGE ET CE, SUR PLACE ET EN CONSULTANT LES DESSINS D'ARCHITECTURE ET EN COMMUNIQUANT AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET CE, AVANT L'INSTALLATION PROPREMENT DITE.
2. DÉTAIL TYPIQUE : PRÉVOIR ET MONTER UNE PRISE DE COURANT DUPLEX, DE TYPE ENCASTRÉ ET DE MONTAGE AU PLANCHER. LA SORTIE DEVRA ÊTRE À FLEUR DU PLANCHER. RACCORDER LE CIRCUIT EN CONFORMITÉ AVEC LES INDICATIONS. ACHEMINER LES CONDUITS ET LA CÂBLAGE JUSQU'AU TABLEAU ET CE, EN TRAVERSANT LE PLANCHER ET EN ALLANT JUSQUE DANS L'ESPACE DE PLAFOND EN DESSOUS. LA ZONE EN DESSOUS SE TROUVE À L'ÉTAT OCCUPÉ PAR DES LOCATAIRES. IL FAUDRA ENLEVER LES CARREAUX DE PLAFOND POUR RÉALISER LES TRAVAUX REQUIS ET LES REMONTER UNE FOIS L'INSTALLATION TERMINÉE. PROTÉGER L'ENSEMBLE DU MOBILIER CONTRE TOUT ENDOMMAGEMENT ET CONTRE LES SALETÉS ET NETTOYER LA ZONE DE TRAVAIL APRÈS CHAQUE QUART DE TRAVAIL. L'ON SE DEVRA DE COMMUNIQUER AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE POUR COORDONNER L'ACCÈS À L'ÉTAGE EN DESSOUS ET CE, AU COURS DES HEURES DE NON OCCUPATION DES LOCAUX. SCANNER ET CAROTTER LA DALLE DE PLANCHER PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL AVANT LES INSTALLATIONS.
3. DÉTAIL TYPIQUE : PRÉVOIR ET MONTER UNE BOÎTE ARRIÈRE, DE TYPE ENCASTRÉ ET DE MONTAGE AU PLANCHER, POUR LA (LES) SORTIE(S) DE COMMUNICATIONS. LA SORTIE DEVRA ÊTRE À FLEUR DU PLANCHER. PASSER UN CONDUIT À VIDE ET À CORDON DE TIRAGE ET LE PROLONGER JUSQU'À LA SALLE DE RÉSEAU LOCAL. ACHEMINER LES CONDUITS À TRAVERS LE PLANCHER ET LES AMENER JUSQUE DANS L'ESPACE DE PLAFOND EN DESSOUS. LA ZONE EN DESSOUS SE TROUVE À L'ÉTAT OCCUPÉ PAR DES LOCATAIRES. IL FAUDRA ENLEVER LES CARREAUX DE PLAFOND POUR RÉALISER LES TRAVAUX REQUIS ET LES REMONTER UNE FOIS L'INSTALLATION TERMINÉE. PROTÉGER L'ENSEMBLE DU MOBILIER CONTRE TOUT ENDOMMAGEMENT ET CONTRE LES SALETÉS ET NETTOYER LA ZONE DE TRAVAIL APRÈS CHAQUE QUART DE TRAVAIL. L'ON SE DEVRA DE COMMUNIQUER AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE POUR COORDONNER L'ACCÈS À L'ÉTAGE EN DESSOUS ET CE, AU COURS DES HEURES DE NON OCCUPATION DES LOCAUX. SCANNER ET CAROTTER LA DALLE DE PLANCHER PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL AVANT LES INSTALLATIONS.
4. DÉTAIL TYPIQUE : PRÉVOIR UN POTEAU D'ÉCRAN DE MOBILIER; À AMÉNAGER AVEC UN SYSTÈME À 3 CIRCUITS ET À 8 FILS (A, B, C, N1, N2, N3, G ET ⏚). PRÉVOIR UNE CONNEXION À L'EMPLACEMENT DU/DES CIRCUIT(S) INDIQUÉ(S) ET CE, À PARTIR DU TABLEAU INDIQUÉ ET CONSTITUANT LE TABLEAU DE SOURCE DE COURANT. UN FIL NEUTRE DEVRA ÊTRE PROLONGÉ DEPUIS LA SOURCE DE COURANT ET CE, POUR CHAQUE REGROUPEMENT DE 3 CIRCUITS.
5. DÉTAIL TYPIQUE : PRÉVOIR ET MONTER UNE PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE 120 VOLTS ET 15 AMPÈRES; À RACCORDER AU CIRCUIT INDIQUÉ.
6. DÉTAIL TYPIQUE : PRÉVOIR ET MONTER UNE BOÎTE ARRIÈRE ET À REGROUPEMENT DOUBLE; À AMÉNAGER AVEC UN ANNEAU DE PLÂTRAGE DE REGROUPEMENT SIMPLE ET CE, POUR LA SORTIE DE COMMUNICATIONS. PRÉVOIR UN CONDUIT DE 27 mm ET UN CORDON DE TIRAGE ASSORTI, À PROLONGER JUSQU'À LA BOÎTE DE ZONE LA PLUS RAPPROCHÉE. TRAVAUX DE SORTIE ET DE CÂBLAGE, DEVANT ÊTRE RÉALISÉS PAR D'AUTRES TIERCES.
7. DÉTAIL TYPIQUE : PRÉVOIR DES CONNEXIONS À L'EMPLACEMENT DE TOUTES LES BOÎTES NEUVES ET EXISTANTES À VOLUME D'AIR VARIABLE ET CE, À PARTIR DU TRANSFORMATEUR SOUS BASSE TENSION ET DE 120 VOLTS DANS L'ESPACE DU PLAFOND. TRANSFORMATEUR SOUS BASSE TENSION ET DE 120 VOLTS, DEVANT ÊTRE AMÉNAGÉAVEC UN ÉLÉMENT À VOLUME D'AIR VARIABLE. SE REPORTER AUX DESSINS DE MÉCANIQUE. PRÉVOIR DES CONNEXIONS DE 120 VOLTS ET CE, À PARTIR D'UN NOUVEAU CIRCUIT DISPONIBLE DE 15 AMPÈRES ET 1P, DEPUIS LE TABLEAU DE COURANT LE PLUS RAPPROCHÉ. NE PRÉVOIR PAS PLUS DE 30 CONNEXIONS À VAV PAR CIRCUIT.
8. DÉTAIL TYPIQUE : BOÎTES DE ZONE ET CONDUITS DE COMMUNICATIONS, AVEC UN RETOUR AU POINT DE DÉPART. PRÉVOIR DES LONGUEURS DE CONDUITS DE 103 mm ET DES BOÎTES DE ZONE DE 610 mm SUR 610 mm.
9. QUATRE (4) PRISES DE COURANT MONTRÉES COMME ÉTANT ADJACENTES À L'ÉVIER, À MONTER À LA HAUTEUR DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DU COMPTOIR. CERTAINES PRISES DE COURANT POURRONT ÊTRE INSTALLÉES À DIFFÉRENTES HAUTEURS ET CE, POUR AINSI ACCOMMODER DE L'APPAREILLAGE DE CUISINE COMME LE MICRO–ONDES ET DES ARTICLES DU GENRE. COORDONNER LA HAUTEUR DE MONTAGE EXACTE EN SE REPORTANT D'ABORD AUX DESSINS D'ARCHITECTURE ET DE CONSULTATION AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX.
10. PRISE DE COURANT DUPLEX ET SORTIES DE COMMUNICATIONS, À MONTER À LA HAUTEUR DU TÉLÉVISEUR. COORDONNER LA HAUTEUR DE MONTAGE EXACTE EN SE REPORTANT D'ABORD AUX DESSINS D'ARCHITECTURE ET DE CONSULTATION AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX.
11. VOICI LE RÉGIME DE LA PRISE DE COURANT DUPLEX : 120 VOLTS; 5–20 (À RÉGIME DE 20 A ET À ENCOCHE EN TÉ).
12. TABLEAUX EXISTANTS D'ÉCLAIRAGE ET DE RELAIS PPN7–1.2 ET LVN7–1.2RESPECTIVEMENT ET DE 347 VOLTS
13. VENTILATEUR D'EXTRACTION, PAR LES PERSONNES RESPONSABLES DE LA MÉCANIQUE. PRÉVOIR UNE CONNEXION DE 120 VOLTS À L'EMPLACEMENT DU DISJONCTEUR ENCASTRÉ DU VENTILATEUR D'EXTRACTION, À RACCORDER AU CIRCUIT INDIQUÉ. COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT AVEC L'ENTREPRENEUR EN MÉCANIQUE ET L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL.
14. SALLE DU RÉSEAU LOCAL. PRÉVOIR ET MONTER UNE NOUVELLE PRISE DE COURANT DUPLEX, DE MONTAGE EN SURFACE ET DE 120 VOLTS ET 15 AMPÈRES ET CE, POUR LES CAMÉRAS DE SÉCURITÉ DANS LES FOYERS D'ASCENSEURS; À RACCORDER AU DISJONCTEUR MONOPHASÉ ET DE 15 AMPÈRES DANS LE TABLEAU 'PN7–1.1'. COORDONNER L'EMPLACEMENT DU MONTAGE AVEC REPRESENTANT DU MINISTERE.
15. BOÎTE DE RACCORDEMENT À VIDE ET PLAQUE DE RECOUVREMENT VIERGE, À MONTER À LA HAUTEUR DU TÉLÉVISEUR. CONFIRMER LA HAUTEUR DE MONTAGE EN SE REPORTANT AUX DESSINS D'ARCHITECTURE ET CONCURREMMENT AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX. CONDUIT ET CORDON DE TIRAGE, À ACHEMINER DANS L'ESPACE DU PLAFOND.
16. COLONNETTE DE SERVICE DE PUISSANCE/DONNÉE COMBINÉE. LES PRISES DE COURANT DOIVENT ÊTRE ENCASTRÉES DANS LA COLONNETTE. LE COURANT NOMINAL DE LA COLONNETTE DOIT CONFORMER AUX EXIGENCES DES CIRCUITS ET DU CÂBLAGE, TEL QU'INDIQUÉ SUR LE DESSIN. UNE PRISE DE COURANT DOUBLE DE 120V, 15A PAR CHAQUE CIRCUIT INDICATION INDIQUÉE. RACCORDER AUX CIRCUIT(S) INDIQUÉS. PRÉVOIR POUR 2 SORTIES DE COMMUNICATION. PRÉVOIR UN CONDUIT DE 27 mm ET UN CORDON DE TIRAGE ASSORTI, À PROLONGER JUSQU'À LA BOÎTE DE ZONE LA PLUS RAPPROCHÉE POUR L'INSTALLATION FUTURE DES CABLAGE DES DONNEES. TRAVAUX DE SORTIE ET DE CÂBLAGE, DEVANT ÊTRE RÉALISÉS PAR D'AUTRES TIERCES. COLONNETTE DE SERVICE DE PUISSANCE, COMPLETE AVEC TOUS LES MATERIELS DE MONTAGE POUR UNE INSTALATION APPROPRIEE A L'EMPLACEMENT INDIQUE, DEUX CANAUX (PUISSANCE ET DONNEE), MAXIMUM DE 3 POUCES PAR 3 POUCES, FINITION EN ALUMINUM ANODISE.

GENERAL NOTES:

1. ALL WORK TO BE COORDINATED WITH OTHER TRADES.
2. CONFIRM INSTALLATION LOCATION OF ALL DEVICES ON SITE WITH ARCHITECTURAL DRAWINGS AND GENERAL CONTRACTOR PRIOR TO INSTALLATION.
3. CIRCUIT NUMBERS SHOWN ON THE DRAWINGS ARE FOR REFERENCE ONLY AND INTENDED TO SHOW NUMBER OF DEVICES PER CIRCUIT. CIRCUIT NUMBERS MAY CHANGE BASED ON SITE INSTALLATION. CHANGES TO BE NOTED ON AS–BUILT DRAWING.
4. AREAS WHERE A FLOOR MOUNTED DUPLEX RECEPTACLE AND A DATA OUTLET ARE SHOWN TO BE INSTALLED SIDE BY SIDE, THEY SHALL BE INSTALLED IN A CSA APPROVED SHARED POWER/COMMUNICATIONS BOX. BOX TO BE RECESSED WITHIN FLOOR. OUTLETS TO BE FLUSH WITH FLOOR.
5. COMMUNICATIONS OUTLETS SHOWN SHALL BE DOUBLE GANG WITH SINGLE GANG PLASTER RING, BACK BOX ONLY WITH EMPTY CONDUIT AND PULL STRING RUN TO COMMUNICATIONS JUNCTION POINT. INSTALLATION OF OUTLET AND WIRING BY OTHERS.
6. CONFIRM INSTALLATION HEIGHT OF ALL OUTLETS AND DEVICES WITH ARCHITECTURAL DRAWINGS AND GENERAL CONTRACTOR, PRIOR TO COMMENCING WORK.
7. INSTALLATION OF EQUIPMENT THAT PASS THROUGH FIRE RATED ASSEMBLIES TO BE FIRESTOPPED BY GENERAL CONTRACTOR.
8. SCANNING AND CORING BY GENERAL CONTRACTOR.

NOTES GÉNÉRALES

1. COORDONNER TOUS LES TRAVAUX AVEC CEUX DES AUTRES CORPS DE MÉTIER IMPLIQUÉS.
2. CONFIRMER L'EMPLACEMENT DES POINTS DE MONTAGE DE TOUS LES DISPOSITIFS ET CE, SUR PLACE ET EN CONSULTANT LES DESSINS D'ARCHITECTURE ET EN COMMUNIQUANT AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET CE, AVANT L'INSTALLATION PROPREMENT DITE.
3. LES NUMÉROS DE CIRCUITS DANS LES DESSINS SONT PRÉSENTÉS À DES FINS DE RENVOI SEULEMENT; EN OUTRE, POUR MONTRER LE NOMBRE DE DISPOSITIFS PAR CIRCUIT. IL SE PEUT QUE L'ON AIT À CHANGER LES NUMÉROS DE CIRCUITS ET CE, SELON LES DISPOSITIFS PRÉVUS DANS DE MONTAGE SUR PLACE. LES CHANGEMENTS DEVRONT ÊTRE ANNOTÉS DANS LE DESSIN D'APRÈS–EXÉCUTION.
4. LES ZONES À PARTIR DESQUELLES UNE PRISE DE COURANT DUPLEX ET UNE SORTIE DE TRANSMISSION DE DONNÉES ET DE MONTAGE AU PLANCHER SONT PRÉSENTÉES COMME DEVANT ÊTRE INSTALLÉES CÔTE–À–CÔTE, ELLES DEVRONT ALORS ÊTRE INSTALLÉES DANS UNE BOÎTE DE COURANT ET (OU) DE COMMUNICATION DE TYPE PARTAGÉ ET À L'ÉTAT APPROUVÉ PAR LA CSA. LA BOÎTE EN SOI DEVRA ÊTRE ENCASTRÉE DANS LE PLANCHER. LES SORTIES DEVRONT ÊTRE À FLEUR DU PLANCHER.
5. LES SORTIES DE COMMUNICATION PRÉSENTÉES ICI DEVRONT ÊTRE À REGROUPEMENT DOUBLE ET AMÉNAGÉES AVEC UN ANNEAU DE PLÂTRAGE DE REGROUPEMENT SIMPLE. EN OUTRE, ELLES NE DEVRONT COMPORTER QU'UNE SEULE BOÎTE ARRIÈRE, CETTE DERNIÈRE DEVANT ÊTRE ASSORTIE D'UN CONDUIT À VIDE ET D'UNE LONGUEUR DE CORDON DE TIRAGE, DEVANT SE PROLONGER JUSQU'AU POINT DE RACCORDEMENT DES INSTALLATIONS DE COMMUNICATION. MONTAGE DE LA SORTIE ET DU CÂBLAGE, PAR D'AUTRES TIERCES.
6. CONFIRMER LA HAUTEUR DE MONTAGE DE TOUTES LES SORTIES ET DE TOUS LES DISPOSITIFS ET CE, SUR PLACE ET EN CONSULTANT LES DESSINS D'ARCHITECTURE ET EN COMMUNIQUANT AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET CE, AVANT L'INSTALLATION PROPREMENT DITE.
7. L'ENTREPRENEUR GENERAL DOIS APPLIQUE LE COUPE–FEU POUR LES INSTALLATIONS DE L'EQUIPEMENT QUI PASSE PAR DES ENSEMBLES A FEU.
8. SCANNER ET CAROTTE PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL.

Public Works and Government Services Canada | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Project Delivery & Professional/Technical Services
Architecture & Interior Design
Real Property Operations Solutions

Exécution de Projets et Services Professionnels/ Techniques
Architecture et Design d'intérieur
Solutions des Opérations Immobilière

WSP
300–2611 QUEENSVIEW DRIVE
OTTAWA, ONTARIO CANADA K2B 8K2
TELEPHONE: (613) 829–2800
FAX: (613) 829–8299

PROJECT NORTH

LE NORD DU PROJET

key plan — plan clé

REV'N		DATE
06	RE–ISSUED FOR TENDER RE–ÉMIS POUR LA SOUMISSION	NOV 28–16
05	ISSUED FOR TENDER DOCUMENT POUR SOUMISSION	SEPT 27–16
04	ISSUED FOR 100% REVIEW DOCUMENT À 100%, À FAIRE REVISER	SEPT 07–16
03	RE–ISSUED FOR 99% REVIEW DOCUMENT À 99%, À FAIRE REVISER.	AUG 05–16
02	ISSUED FOR 99% REVIEW DOCUMENT À 99%, À FAIRE REVISER.	JUN 29–16
01	ISSUED FOR 66% REVIEW DOCUMENT À 66%, À FAIRE REVISER.	APR 28–16

project / projet

PDP PHASE IV 5TH AND 7TH FLOOR REFIT

140 Promenade du Portage, Gatineau, Quebec

TRAVAUX DE RÉFECTION – « PDP » - PHASE IV, AUX ÉTAGES 5 ET 7

140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec)

drawing / dessin

5th FLOOR POWER AND COMMUNICATIONS LAYOUT

AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS DE COURANT ET DE COMMUNICATIONS AU 5E ÉTAGE

designed / conçu	AF
date	
drawn / dessiné	M-AD
date	
reviewed / examiné	AF
date	
approved / approuvé	AF
date	
Tender / Soumission	WALLY LEONARD
PSPC Project Manager / Gestionnaire de projets SPAC	
project number / N° du projet	R.079067.002
drawing no. / N° du dessin	E-201

A0 841 x 1189 [ARCH]