



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6
FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^{ème} étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Système de sécurité	
Solicitation No. - N° de l'invitation 9F030-160143/A	Amendment No. - N° modif. 008
Client Reference No. - N° de référence du client 9F030-16-0143	Date 2016-12-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-739-14095	
File No. - N° de dossier MTA-6-39084 (739)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-01-04	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Carpentier, Patricia	Buyer Id - Id de l'acheteur mta739
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3505 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 008

- 1) À la page 43 de 50, sous l'Annexe A – Besoin, au point **23.1 Caméra additionnelle** :

AJOUTER :

Elle doit avoir au minimum les spécifications techniques suivantes :

Type de couleur: True day / night
Résolution TVL: 540
Sensibilité lux: 0,05
Numérique (DSP): oui
Longueur focale: 2.8 - 10.5 mm
Contrôle du gain automatique: Oui
Balance des blancs: oui

- 2) Voir d'autres questions et réponses associées ci-dessous :

QUESTION 1 :

Pour les nouvelles caméras, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur ce qui suit: nous référons à l'annexe A. Résolution requise, capacités IR (Y / N), température nominale, I / O, type d'objectif (fixe ou varifocal), télémétrie, zoom à distance, champs de vision, WDR et IK?

RÉPONSE 1 :

Voir le point 1 de la modification 008.

QUESTION 2 :

Selon le devis à la page 41 à l'article 20,2,5 les caractéristiques des caméras PTZ sont pas précisément spécifiées.

Pour l'addenda # 1 – est -ce possible de nous fournir les descriptions détaillées des caméras PTZ # 9, 41,48,61 du tableau # 2 de la page 28 des pages 50 du devis – Raison- être équivalent et ou supérieur aux spécifications des caméras PTZ, sur les lieux -

RÉPONSE 2:

La section 20.2.5 concerne la mise en service. On y stipule que les caméras PTZ doivent pouvoir se déplacer dans toutes les directions, faire des zooms etc...comme elles le font présentement. Les caméras PTZ en place présentement ne doivent pas être remplacées et les caméras PTZ qui seront installées dans le cadre du projet clôture seront fournies par l'entrepreneur du projet clôture. L'entrepreneur du projet « remplacement du système de sécurité » ne doit que les intégrer. Les descriptions détaillées des caméras PTZ actuellement en place ne sont pas disponibles.

N° de l'invitation - Solicitation No.
9F030-160143/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
9F030-16-0143

N° de la modif - Amd. No.
008
File No. - N° du dossier
MTA-6-39084

Id de l'acheteur - Buyer ID
mta739
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

QUESTION 3 :

Pour pouvoir figurer les bons lecteurs et les remplacer selon l'article 2.7 du cahier du devis – 227 x lecteurs 3 x lecteurs longue portée 15 x lecteurs dispositifs mixtes combinant les claviers. Il existe une manière de prévoir les achats des lecteurs,

Est-il possible d'obtenir la marque, la famille, le format et les numéros de séries de départ des cartes en circulation sur place.

RÉPONSE 3 :

Voici ce que nous utilisons présentement : Cartes ISO ProxII HID, 1386LGGMH-CORP, Format : H51035

QUESTION 4 :

Concernant les prix que nous devons fournir pour l'option 2 (Projet de clôture) émis dans l'addenda #4, est-ce que les prix unitaires des items donnés dans tableau 1.1 doivent être aussi compris dans le prix forfaitaire ? Par exemple, nous devons fournir des contrôleurs de porte pour le projet de clôture. Est-ce que le prix de ces contrôleurs doit faire partie du prix forfaitaire en plus d'être indiqué dans le tableau des prix unitaires ?

RÉPONSE 4 :

Oui

Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées.