



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9
Bid Fax: (506) 636-4376

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Float and Guide Pile Installation	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC373-172303/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client R.076365.001	Date 2016-12-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-030-4016	
File No. - N° de dossier PWB-6-39151 (030)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-01-05	
Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: MacDonald (PWB), Charline	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb030
Telephone No. - N° de téléphone (506) 851-6067 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EC373-172303/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.076365.001

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
PWB-6-39151

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwb030
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This Solicitation Amendment No. three (3) is raised to include the following addendum no. 3.

The following addendum to the tender documents is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

Addendum No. 3

QUESTIONS AND ANSWERS

Q7: Are the new 406 O.D. x 12.7mm steel pipe piles coated with a protective coating? This is suggested in specification 31 62 16.19 3.2.7.

A7: No protective coating is required on the new steel pipe piles.

Q8: Are the new miscellaneous metals for the guide pile connection, for example HP 310x79 and various metal plates hot dip galvanized? This is suggested in specification 05 50 00 2.2.5.

A8: Yes, new guide pile connections and divers metals are to be hot dip galvanized as specified in section 05 50 00.