



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9
Bid Fax: (506) 636-4376

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Quais flottants et pieux de guidage	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC373-172303/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client R.076365.001	Date 2016-12-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-030-4016	
File No. - N° de dossier PWB-6-39151 (030)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-01-05	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: MacDonald (PWB), Charline	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb030
Telephone No. - N° de téléphone (506) 851-6067 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EC373-172303/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.076365.001

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
PWB-6-39151

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwb030
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cette modification de l'invitation numéro 3 est soumise et comprend la modification numéro 3 suivante.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant.
L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Modification numéro 3

QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q7 : Est-ce que les nouveaux pieux en acier D.E. x 12.7mm doivent avoir une couche protectrice ? Ceci est suggéré dans les devis, section 31 32 16.19, 3.2.7.**
- R7 : Aucune couche protectrice n'est exigée sur les nouveaux pieux en acier.
- Q8 : Est-ce que les nouveaux métaux divers comme le raccordement de la pile de guidage, par exemple 310 x 79, et diverses plaques métalliques, doivent avoir l'immersion chaude galvanisée ? Ceci est suggéré dans le devis, section 05 50 00, 2.2.5.**
- R8 : Oui, les nouveaux raccordements de pile de guidage et divers métaux doivent avoir l'immersion chaude galvanisée, comme spécifié dans la section 05 50 00.