



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works & Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax,(N.E.)
B3J 1T3
Halifax
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
B3J 3C9
Halifax
Nova Scot

Title - Sujet BIO Seawater Cooling	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-172238/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-17-2238	Date 2017-01-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWA-310-5498	
File No. - N° de dossier PWA-6-76117 (310)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-01-05	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Stevenson, Jacquelyn	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa310
Telephone No. - N° de téléphone (902) 403-3520 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Contract No. - N° du contrat
EB144-172238/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
EB144-172238

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
PWA-6-76117

Buyer ID - Id de l'acheteur
PWA310
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

AMENDMENT 001

This amendment is being raised to answer the following question. All other terms and conditions remain the same.

Question:

We can find the requirement for water balancing for this project but we are wondering if air balancing will be required also?

Answer:

Water and Air Balancing should be done in accordance with Spec Section 23 05 93 Testing Adjusting and Balancing For HVAC. For clarification purposes the following could be added:

- *Air Handling unit air flows to be verified after installation of new cooling coils. Chilled water flows to each coil to be balanced for flows indicated in the Coil Schedule. Chilled water flows for each new chilled water pump to be balanced for flow indicated in the Pump Schedule.*