



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS Á:

Agence Parcs Canada
635, 8^e Avenue S.-O., bureau 1300
Calgary (Alberta) T2P3M3
Télécopieur : 403-292-4475

AMENDMENT / MODIFICATION

005

Tender To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission aux: l'Agence Parcs Canada
 Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente at aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
 Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada
Bureau 1300
635, 8^e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P3M3

Title-Sujet Remplacement de ponceau et stabilisation des berges du ruisseau Monarch Parc national Yoho		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P420-16-5309/A		Date: 9 janvier 2017
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-16-00760203		Amendment No. - N° de la modif. 005
Solicitation Closes:		
at - á 14 h	on - le 10 janvier 2017	Time Zone - Fuseau horaire MST - HNR
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Jen Maheu		
Telephone No. - No de téléphone (403) 292-8502		Fax No. - No de FAX: (403) 292-4475
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein - Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)

Vendor/Firm Name	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de telephone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

Modification 05

La présente modification vise à présenter une question et sa réponse au soumissionnaire.

A) QUESTION DU SOUMISSIONNAIRE

Q12 Sommes-nous en mesure de couler le socle du ponceau en place avec la palissade et le matériel d'essai appropriés fournis?

A12 Les socles peuvent être coulés en place pourvu que :

- le dispositif de chauffage et la palissade appropriés soient en place;
- les normes de pose par temps froid soient respectées;
- le temps de prise du béton n'excède pas le délai maximum permis;
- le contrôle de la qualité sur place soit réalisé, y compris la cure des éprouvettes d'essai sur place dans les mêmes conditions que les socles.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.