



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet Building Site Rehabilitation	
Solicitation No. - N° de l'invitation EZ899-171601/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client	Date 2017-01-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-025-7920	
File No. - N° de dossier PWY-6-39221 (025)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-01-13	Time Zone Fuseau horaire Pacific Standard Time PST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Fung, Donna(PWY)	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy025
Telephone No. - N° de téléphone (604) 671-9689 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Parks Canada (PCA) - Gulf of Georgia Cannery National Historic Site - Richmond, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ899-171601/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwy025

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier
PWY-6-39221

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Les documents français seront disponibles sur demande.

This Amendment No. 003 is raised to incorporate Addendum #2.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.

1) Revisions to Detail 5 on Sheet L5.0

- .1 (4) 10M longitudinal reinforcement bars added to 300mm wide CIP concrete paving band, typical.

2) Revisions to Detail 1 and 2 on Sheet L5.1

- .1 (4) 10M longitudinal reinforcement bars added to 300mm wide CIP concrete paving band, typical.

3) Revisions to Detail 2 on Sheet L5.6

- .1 Transition plate clarified as 'checker-plate' per 05 50 00
.2 Reinforced CIP concrete footing detail revised to support extension of metal beam (complete with base plate and fasteners)

4) Questions received by PWGSC:

- .1 *Please provide a scope of work and refinishing material for the remedial work identified on L1.0
Material Plan Item 37 'sand and refinish EX timber deck*

Demolition and Site Protection Plan (L0.1 item F) and Materials Plan (L1.0 item 37) both show the spatial extent of area required to be refinished. Upon request Departmental Representative will allow Contractor to examine existing conditions. Decks to be sanded smooth and refinished with stain per 06 20 00

END OF ADDENDUM #2