


0	POUR SOUMISSION / FOR TENDER	2016-11-21
révisions revisions		date



A no. du détail
detail no.

B no. de la feuille-où détail
exigé
sheet no. - where detail
required

C no. de la feuille-où détaillé
sheet no. - where detailed

Project	Project
---------	---------

SAINTE-FLAVIE
INSTITUT MAURICE-LAMONTAGNE
REPLACEMENT DES
THERMOPOMPES
HEAT PUMP REPLACEMENT

Dessin	Drawing
--------	---------

MÉCANIQUE / MECHANIC

CONSTRUCTION
VUE DE PLAN
BLOC B NIVEAU 1

CONSTRUCTION
PLAN VIEW
BLOCK B LEVEL 1

Conçu par	Designed by
Philippe Giroux	2016-11-21 Date

Dessiné par	Drawn by
A.B.	2016-11-21
	Date


Approuvé par	Approved by
Philippe Giroux	2016-11-21 Date

Soumission	<i>Tender</i>
JEAN-FRANCOIS TANGUAY	
Administrateur de projets TPSGC	<i>PWGCSC Project Manager</i>

No de projet	Project number	No de projet	Project number
R.072777.001		208047-4	
TRSCC	RMSCC	Client	Client

Norm du fichier	File name	No de classement
M04-M05-PN-R_072777_001		L-3652

No de plan ou dessin	File name	No feuille	Sheet no
RM_140444C_M05_PN		M05 DE 27/50	



LOCAL B-131 BLOCK B LEVEL 1
WIDE VIEW

ÉCHELLE: 1:50

(C1) - FOURNIR ET INSTALLER UNE NOUVELLE TUYAUTERIE EN ACIER DE ¾" POUR L'ALIMENTATION, LE RETOUR ET LE DRAINAGE DE LA THERMOPOMPE. EFFECTUER LE RACCORDEMENT DE LA THERMOPOMPE TEL QUE LE DETAIL DE CONSTRUCTION DE CHAUFFAGE. FOURNIR ET INSTALLER 2 NOUVEAUX ROBINETS A BILLES DE ¾" POUR L'ISOLATION DE LA THERMOPOMPE.

PROVIDE AND INSTALL A NEW ¾" STEEL PIPING FOR THE SUPPLY, RETURN AND THE DRAINING OF THE HEAT PUMP. REFER TO THE HEAT PUMP INSTALLATION DETAIL FOR CONNECTION SPECIFICITY. PROVIDE AND INSTALL 2 BALL VALVES TO ISOLATE THE HEAT PUMP FROM THE SYSTEM.

(C2) - THERMOPOMPE DE MARQUE "MC QUAY", 439 Kw, 236 L/s 208-1-60. FOURNIR PAR LE CLIENT, INSTALLER PAR L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION,

HEAT PUMP BY "MC QUAY", 439 Kw, 236 L/s 208-1-60. PROVIDED BY THE CLIENT. INSTALL BY VENTILATION CONTRACTOR