Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Accessibility Checklist
Liste de vérification de l'accessibilité

TB DFRP Property no:	**PWGSC Asset no: N° d'inv. TPSGC :**		**Page :**	**of / de**	**Date:** yyyy-mm-dd
Region: Région :	**City: Ville :**		**Project no: N° de projet :**		Version: 0702A
Building: Immeuble :	**Tower: Tour :**	**Floor: Étage :**	**Surveyed by Relevé fait par :**		
Class: Catégorie :	**Location: Position :**				

N	**TACTILE SIGNAGE SIGNALISATION TACTILE**	**No.** / **TB/CT 5.1.i**	**CAN/CSA B651-95 Required Requis (Clause)**	**CAN/CSA B651-04 Required Requis (Clause)**	**CAN/CSA B651-12 Required Requis (Clause)**	**Actual Réel**	**Compliance B-651-95 Conformité**					**Compliance B651-04 Conformité**					**Compliance B651-12 Conformité**					**Observations / Actions Observations / Mesures**
							Variance Écart (+/-)	N/A S/O	Yes / Oui	No / Non	Acceptable	**Variance Écart (+/-)**	N/A S/O	Yes / Oui	No / Non	Acceptable	**Variance Écart (+/-)**	N/A S/O	Yes / Oui	No / Non	Acceptable	
General / Généralités																						
N-1	Doors into all non accessilbe washrooms identified by FIP tactile signage PCIM		TB/CT	TB/CT	TB/CT																	
N-2	Doors to all enclosed stairwells identified by FIP tactile signage Portes de tous les escaliers fermés identifiées par la signalisation tactile du PCIM		TB/CT	TB/CT	TB/CT																	
N-3	All grade level “exit doors” identified by FIP tactile signage « Portes de sortie » au niveau du sol identifiées par la signalisation tactile du PCIM		TB/CT	TB/CT	TB/CT																	
N-4	All grade level “exit doors” from exit stairwells identified by FIP tactile signage signalisation tactile du PCIM		TB/CT	TB/CT	TB/CT																	
Location of tactile signs / Emplacement des panneaux tactiles																						
N-5	Maximum mounting height from tactile signs centerline to floor Hauteur de montage maximale du centre des panneaux tactiles jusqu’au sol		1500 ± 25 TB/CT	1500 ± 25 TB/CT	1500 ± 25 TB/CT																	
N-6	Signs mounted on the wall beside the latch edge of doors to be identified Panneaux muraux situés près du côté pêne des portes à identifier		TB/CT	TB/CT	TB/CT																	
N-7	Distance between the leading vertical edge and the door jamb (where applicable) Distance entre le bord d’attaque vertical et le cadre de la porte (le cas échéant)		50 to/a 75 TB/CT	50 to/à 75 TB/CT	50 to/à 75 TB/CT																	
N-8	signs are mounted on nearest adjacent wall tactiles sont montés au mur adjacent le plus proche		(3.3.3)	(4.5.3.6.4)	(4.5.6.4)																	
Lighting / Éclairage																						
N-9	Minimum lighting at signage Éclairement minimum aux panneaux		200 lx (6.4.3)	200 lx (4.5.3.5)	200 lx (4.5.5)																	