Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Accessibility Checklist
Liste de vérification de l'accessibilité

TB DFRP Property no:	**PWGSC Asset no: N° d'inv. TPSGC :**			**Page :**	**of / de**	**Date:** yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj
Region: Région :	**City: Ville :**			**Project no: N° de projet :**		Version: 0702A
Building: Immeuble :	**Tower: Tour :**	**Floor: Étage :**		**Surveyed by Relevé fait par :**		
Class: Catégorie :	**Location: Position :**					

O	**PUBLIC TELEPHONES TÉLÉPHONES PUBLICS**	**No.** / **TB/CT 5.1.g**	**CAN/CSA B651-95 Required Requis (Clause)**	**CAN/CSA B651-04 Required Requis (Clause)**	**CAN/CSA B651-12 Required Requis (Clause)**	**Actual Réel**	**Compliance B-651-95 Conformité**					**Compliance B651-04 Conformité**					**Compliance B651-04 Conformité**					**Observations / Actions Observations / Mesures**
							Variance Écart (+/-)	N/A S/O	Yes / Oui	No / Non	Acceptable	**Variance Écart (+/-)**	N/A S/O	Yes / Oui	No / Non	Acceptable	**Variance Écart (+/-)**	N/A S/O	Yes / Oui	No / Non	Acceptable	
General / Généralités																						
O-1	Maximum distance from floor if protruding more than 100 mm Distance maximale du plancher si l'appareil fait saillie de plus de 100 mm		680 (3.4.2)	680 (4.5.2.1)	680 (4.4.1)																	
O-2	Keypad and function keys comply with CAN/CSA T516 Clavier et touches de fonction conformes à CAN/CSA T516		-	(4.5.2.2)	(6.6.2.2)																	
O-3	Maximum height of operable parts and coin slot for public telephones Hauteur maximale des commandes et de la fente à monnaie pour les téléphones publics		1370 (6.2.5.1)	1370 (4.5.2.2)	1370 (6.6.2.2)																	
O-4	Minimum length of handset cord Longueur minimale du cordon du combiné		1000 (6.2.3)	1000 (4.5.2.3)	1000 (6.6.2.3)																	
O-5	Minimum size of directory, TTY or TT shelf Dimensions minimales de la tablette de l'annuaire, TTY ou ATS		500w/l x 350d/p (6.2.5.3)	450w/l x 300d/p (4.5.2.5)	450w/l x 300d/p (6.6.2.5)																	
O-6	Height of shelf above floor Hauteur de la tablette au-dessus du plancher		-	680 to/à 730 (4.5.2.5)	730 to/à 860 (6.6.2.5)																	
O-7	Minimum level of illumination of operating devices, directory and shelf Niveau d'éclairage minimal des commandes, de l'annuaire et de la tablette		200 lx (6.2.4)	200 lx (4.5.2.4)	200 lx (6.6.2.4)																	
Telephones for Seated Persons / Téléphones pour personnes assises																						
O-8	Telephone for seated persons complies with O-1, O2, O-4 to O-7 Téléphone pour personnes assises conforme aux points O-1, O-2, O-4 à O-7		(6.2.5.1)	(4.5.2.6)	(6.6.2.6)																	
O-9	Maximum height of operable parts and coin slot Hauteur maximale des commandes et de la fente à monnaie		1370 (6.2.5.1)	1200 (4.5.2.2)	1200 (6.6.2.2)																	
O-10	Minimum clear floor space in front of telephone Espace libre minimal en avant du téléphone		750w/l x 1200d/p (6.2.5.1)	750w/l x 1200d/p (4.5.2.6)	800w/l x 1350d/p (6.6.2.6)																	
O-11	Maximum clear floor space in O-11 which may extend under the shelf Dimension maximale de l'espace libre en O-11 pouvant se prolonger sous la tablette		480 (6.2.5.2)	480 (4.5.2.6)	480 (6.6.2.6)																	
O-12	Directional signage to telephone includes International Symbol of Access Panneaux directionnels du téléphone portant le pictogramme international d'accès		(6.2.7)	(4.5.2.8)	(6.6.1)																	
Telephones for Persons who are hard of hearing / Téléphones pour personnes malentendantes																						
O-13	Telephone for persons who are hard hearing complies with O-1, O-3 to O-7 Téléphone pour personnes malentendantes conforme aux points O-1, O-3 à O-7		(6.2.5.1)	(4.5.2.6)	(6.6.2.7)																	
O-14	Maximum height of operable parts and coin slot Hauteur maximale des commandes et de la fente à monnaie		1370 (6.2.5.1)	1370 (4.5.2.2)	1370 (6.6.2.2)																	
O-15	Volume control complies with CAN /CSA-T515 Réglage de volume conforme à CAN /CSA-T515		(6.2.6.1)	(4.5.7.2.1)	(6.6.2.7.1)																	
O-16	Volume control is graduated Réglage de volume réglable		-	(4.5.7.2.1)	(6.6.2.7.1)																	
O-17	Clear height above directory shelf where no TTY or TT is provided Hauteur libre au-dessus de la tablette lorsqu'il n'y a pas de TTY ou ATS		250 h (6.2.6.2)	225 w/l x 250 h (4.5.2.5)	225 w/l x 250 h (6.6.2.5)																	
O-18	Telephone identified by accessible symbols for persons who are hard of hearing Téléphone indentifié par le pictogramme d'accessibilité pour personnes malentendantes		(6.2.7)	(4.5.2.7.1)	(6.6.2.7.1)																	
O-19	TTY or TT- compatible telephones identified by TTY symbol Téléphones compatibles ATS ou TT identifiés par le pictogramme ATS		-	(4.5.2.7.2)	(6.6.2.7.2)																	
O-20	Directional signage to telephone includes appropriate access symbol Panneaux directionnels du téléphone portant le pictogramme d'accès approprié		(6.2.7)	(4.5.2.8)	(6.6.2.8)																	