Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Accessibility Checklist
Liste de vérification de l'accessibilité

TB DFRP Property no:	**PWGSC Asset no: N° d'inv. TPSGC :**		**Page :**	**of / de**	**Date:** yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj
Region: Région :	**City: Ville:**		**Project no: N° de projet :**		Version: 0702A
Building: Immeuble :	**Tower: Tour :**	**Floor: Étage :**	**Surveyed by Relevé fait par :**		
Class: Catégorie :	**Location: Position :**				

B	**PASSENGER PICK-UP AREAS AIRES D'EMBARQUEMENT DE PASSAGERS**	**No.** / **TB/CT 5.1.k**	**CAN/CSA B651-95 Required Requis (Clause)**	**CAN/CSA B651-04 Required Requis (Clause)**	**CAN/CSA B651-12 Required Requis (Clause)**	**Actual Réel**	**Compliance B-651-95 Conformité**					**Compliance B651-04 Conformité**					**Compliance B651-12 Conformité**					**Observations / Actions Observations / Mesures**
							Variance Écart (+/-)	N/A S/O	Yes / Oui	No / Non	Acceptable	**Variance Écart (+/-)**	N/A S/O	Yes / Oui	No / Non	Acceptable	**Variance Écart (+/-)**	N/A S/O	Yes / Oui	No / Non	Acceptable	
General / Généralités																						
B-1	Access aisle parallel and adjacent to the pedestrian walkway Allée d'accès parallèle et adjacente au passage pour piétons		(7.5.1)	(5.3.1)	(9.3.1)																	
B-2	Minimum size of adjacent access aisle Dimensions minimales de l'allée d'accès adjacente		1500 w/L X 5500 l (7.5.1)	1500 w/l X 6000 l (5.3.1)	1500 w/l X 6000 l (9.3.1)																	
B-3	Where there is a curb, is there a curb ramp (see Checklist C) S'il y a une bordure de trottoir, y a-t-il un bateau de trottoir (consulter la liste C)		(4.4)	(5.3.1)	(9.3.1)																	
B-4	Height clearance at passenger pick-up area Hauteur libre à l'aire d'embarquement de passagers		2750 (7.5.2)	2750 (5.3.2)	2750 (9.3.2 & 9.5.5)																	
B-5	Height clearance along the vehicular access routes from site entrances Hauteur libre le long des voies d'accès de véhicules à partir des entrées des bâtiments		2750 (7.5.2)	2750 (5.3.2)	2750 (9.3.2 & 9.5.5)																	
B-6	Height clearance of protruding objects or signs in pedestrian areas, unless the protrusion is less than 100 mm Hauteur libre des objets ou panneaux en saillie dans les zones piétonnières, sauf si le dépassement est inférieur à 100 mm.		1980 (3.4.2)	2030 (3.4.1)	2030 (4.4.1)																	