

 <div>Public Works and Government Services Canada Travaux publics et Services gouvernementaux Canada</div>		TB DFRP Property no: Region: Région : Building: Immeuble : Class: Catégorie :				PWGSC Asset no: N° d'inv. TPSGC : City: Ville : Tower: Tour : Location: Position :				Page : of / de Project no: N° de projet : Surveyed by Relevé fait par :				Date:yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj Version: 0702A					
F	ENTRANCES ENTRÉES	No. _____	CAN/CSA B651-95 Required Requis (Clause)	CAN/CSA B651-04 Required Requis (Clause)	CAN/CSA B651-12 Required Requis (Clause)	Actual Réal	Compliance B-651-95 Conformité				Compliance B651-04 Conformité				Compliance B651-12 Conformité				Observations / Actions Observations / Mesures
		TB/CT 5.1.a					Variance Écart (+/-)	N/A S/O	Yes / Oui	No / Non	Acceptable	Variance Écart (+/-)	N/A S/O	Yes / Oui	No / Non	Acceptable	Variance Écart (+/-)	N/A S/O	
General / Généralités																			
F-0	Number of entrances Nombre d'entrées																		
F-1	Entrance served by an accessible route Entrée desservie par une voie accessible		TB/CT	TB/CT	TB/CT														
F-2	Signage if accessible entrance is not obvious Signalisation si l'entrée accessible n'est pas évidente		TB/CT	TB/CT	TB/CT														
F-3	At least one entrance and vestibule door equipped with power operator (s) Au moins une porte d'entrée/vestibule est équipée d'ouvre-porte (s) automatique (s)		TB/CT	TB/CT	TB/CT														
F-4	Minimum time for power-operated door to open fully Temps minimum requis pour l'ouverture complète d'une porte à commande assistée		3 sec (4.2.8)	3 sec (4.1.3.9.1)	3 sec (5.2.9.1)														
F-5	Minimum time powered-operated door remains open Temps minimum pendant lequel une porte à commande assistée demeure ouverte		-	5 sec (4.1.3.9.1)	5 sec (5.2.9.1)														
F-6	Maximum force to stop door movement Force maximale nécessaire pour arrêter le mouvement de la porte		66 N (4.2.8)	66 N (4.1.3.9.1)	66 N (5.2.9.1)														
F-7	Cane-detectable guardrail or barrier installed where power-operated door opens into path of travel Garde-corps repérable à l'aide d'une canne ou barrière installée aux endroits où une porte à commande assistée ouvre sur une voie d'accès		-	(4.1.3.9.1)	(5.2.9.1)														
F-8	Entrance doors identified by tactile signage if used as an exit (See Checklist N) Portes d'entrée identifiées par un panneau tactile si elles sont utilisées comme portes de sortie (Consulter la liste N)		TB FIP/PCIM	TB FIP/PCIM	TB FIP/PCIM														
F-9	Maximum mounting height from tactile signs centerline to floor Hauteur de montage maximale du centre des panneaux tactiles jusqu'au sol		1500 ± 25 TB/CT	1500 ± 25 TB/CT	1500 ± 25 TB/CT														
Controls for Power-Operated Doors / Commandes de portes automatiques																			
F-10	Door controls located along route of travel Commandes de porte situées le long de la voie d'accès		-	4.1.3.9.2)	(5.2.9.2)														
F-11	Door controls clearly visible before reaching door Commandes de porte bien visibles avant d'arriver à la porte		-	(4.1.3.9.2)	(5.2.9.2)														
F-12	Minimum clear floor area provided in front of door controls Aire de plancher libre minimale prévue en avant des commandes de porte		750 x 1200 (3.2.1)	750 x 1200 (4.1.3.9.2)	800 x 1350 (5.2.9.2)														
F-13	Door controls located clear of door swing Commandes de porte situées à l'écart de la trajectoire de la porte		-	(4.1.3.9.2)	(5.2.9.2)														
F-14	Mounting height of door controls above the floor Hauteur de montage des commandes de porte au-dessus du plancher		400-1200 (4.2.6.1)	800-1200 (4.1.3.9.2)	400-1200 (4.2.3)														
F-15	Door controls are easily operable with a fist or an arm Commandes de porte facilement actionnées avec le poing ou le bras		-	(4.1.3.9.3)	(5.2.9.3)														
F-16	Minimum size of door controls Dimensions minimales des commandes de porte		-	25 x 75 (4.1.3.9.3)	25 x 75 ou/or 100 dia (5.2.9.3)														
F-17	Door controls incorporate International Symbol of Access Commandes de porte avec le pictogramme international d'accessibilité		-	(4.1.3.9.3)	(5.2.9.3)														
F-18	Maximum force to operate door controls Force maximale nécessaire pour actionner les commandes de porte		22 N (5.10.2)	22 N (3.2.4)	22 N (4.2.4)														
See also Checklist G for door requirements and Checklist Q for reception/security Desk requirements Consulter aussi la liste G pour connaître les exigences des portes et la liste Q pour celles des bureaux de réception/sécurité																			