



TENDER AMENDMENT

RETURN BIDS TO:

Parks Canada Agency
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300
Calgary, AB T2P 3M3
Bid Fax: (403) 292-4475

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

Issuing Office:

Parks Canada Agency
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300
Calgary, AB T2P 3M3

MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Agence Parcs Canada
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300,
Calgary, AB T2P 3M3
N° de télécopieur pour soumissions : (403) 292-4475

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300
Calgary (AB) T2P 3M3

Title: Construction de logements du personnel, phase 2, parc national des Lacs-Waterton		
Solicitation No.: / N° de l'invitation : 5P420-16-5333/A	Amendment No.: / N° de modification de l'invitation : 001	Date: January 16, 2017 Date : 16 janvier 2017
GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG : PW-17-00762497		
Solicitation Closes: / L'invitation prend fin :		
At: 02:00 PM	On: January 26, 2017	Time Zone: Mountain Standard Time (MST)
À : 14h00	Le : 26 janvier 2017	Fuseau horaire : Heure normale des Rocheuses (HNR)
Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à : Nicole Levesque-Welch		
Telephone No.: / N° de téléphone : (403) 292-4691	Fax No.: / N° de télécopieur : (403) 292-4475	Email Address: / Courriel : nicole.levesque-welch@pc.gc.ca
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Address - Adresse		
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Title - Titre		
Signature		Date



MODIFICATION 001

Cette modification est apportée en réponse à des questions posées par suite de l'appel d'offres 5P420-16-5333/A :

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q1. Selon le détail des petites pénétrations sur A001, le papier de construction inférieur vient chevaucher le haut de la membrane. L'inversion fait que l'eau ne s'écoulera pas correctement.
- A1. La membrane autocollante est appliquée sur le mur et enroulée sur le tuyau qui le pénètre afin de sceller l'ouverture. Le chevauchement du papier de construction doit se faire comme le montre le schéma.
- Q2. Selon le détail de l'assemblage du mur sur A002 pour le type de mur EW2, la surface du revêtement de brique (si ce revêtement est de 50 mm d'épaisseur) se trouve à 192,5 mm de la feuille de contreplaqué fixée aux montants de soutien du mur. L'assemblage consiste en 50 mm de pierre + 25 mm de mortier + 15,5 mm de contreplaqué + 64 mm de tasseau + 38 mm de tasseau. Qu'est-ce qui soutient l'ensemble de cet assemblage?
- A2. Le poids du revêtement est transféré par les tasseaux de bois perpendiculaires à l'ossature principale du mur.

Tous les autres termes et conditions resteront inchangés