



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9
Bid Fax: (506) 636-4376

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Address Enquiries to - Addresser toutes questions à:
Charline MacDonald
Telephone/Téléphone: (506) 851-6067
Email/Courriel:
Charline.MacDonald@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet Jet Fuel Dispensing Sys-Grand Manan	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC016-172449/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.070007.012	Date 2017-01-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-030-4065	
File No. - N° de dossier PWB-6-39161 (030)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-01-24	
Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Addresser toutes questions à: MacDonald (PWB), Charline	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb030
Telephone No. - N° de téléphone (506) 851-6067 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EC016-172449/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.070007.017

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
PWB-6-39161

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwb030
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This Solicitation Amendment No. two (2) is raised to include the following addendum no. 2.

The following addendum to the tender documents is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

Addendum No. 2

QUESTIONS AND ANSWERS

Q6. Does piping in cabinet need to be SCH 80?

A6. Yes.

Q7. On drawing 202, it states install new 75mm vent whistle set to alarm at 90%. They only make up to 50mm vent whistle; is this acceptable?

A7. Do not install vent whistle. Vent to remain 75 mm.

Q8. Will the new fence posts require rock drilling? How deep before rock ledge is hit?

A8. Based on available surficial geology mapping, rock drilling should be anticipated. The depth to rock is unknown.