URGENCE | NORMALE

REZ DE CHAUSSÉE

BLOC "P"

PANNEAU: P-R-D2H2 — PIÈCE: BLOC P — 120/208 V. 3 PH 4 F. BARRES 100 A. DISJ. PRINC. _ A.

		DISJ.	POLES	CIRC.	CIRC.	POLES	DISJ.		
	SERVICE	15A	1	1	2	1	15A	SERVICE	
	SERVICE	15A	1	3	4	1	15A	SERVICE	
	SERVICE	15A	1	5	6	1	15A	SERVICE	
CHAUFFE EAU	SERVICE	20A	2	7, 9	8	1	15A	SERVICE	
					10	1	15A	SERVICE	
	SERVICE	15A	1	11	12, 14	2	20A	SERVICE	
	Prise	20A	1	13					
	Lumières	20A	1	15	16, 18	2	40A	P-R-LIN1	GUÉRITE #1
GUÉRITE #2	P-R-LIN2	40A	2	17, 19	20	1	15A	SERVICE	
AÉROTHERME 4KW	SERVICE	30A	2	21, 23	22	1	15A	SERVICE	
					24	1	15A	SERVICE	

PANNEAU: P-R-D2H1 — PIÈCE: BLOC P — 120/208 V. 3 PH 4 F. BARRES 100 A. DISJ. PRINC. _ A.

		DISJ.	POLES	CIRC.	CIRC.	POLES	DISJ.		
	P-R-D2N2	100A	3	1, 3, 5	2			Espace	
					4			Espace	
					6			Espace	
	P-R-LIN4	40A	2	7, 9	8			Espace	
					10, 12	2	40A	P-R-LIN5	GUÉRITE #5
	P-R-LIN7	40A	2	11, 13	14, 16	2	40A	P-R-LIN6	GUÉRITE #6
	P-R-LIN8	40A	2	15, 17	18, 20	2	40A	P-R-LIN3	GUÉRITE #3
	Éclairage	15A	1	19	22			Espace	
	Prise	15A	1	21					
	Espace			23	24			Espace	

PANNEAU: F-S1-D6H2 — PIÈCE: S. ÉLECTR. R-052 — 600 V. 3 PH 3 F. BARRES 225 A. DISJ. PRINC. _ A.

		DISJ.	POLES	CIRC.	CIRC.	POLES	DISJ.		
R-063	D-S1-S6H2	15A	3	1, 3, 5	2, 4, 6	3	15A	D-S1-S6H1	R-054
R-052	F-S1-T2H3	40A	3	7, 9, 11	8, 10, 12	3	15A	F-S1-T2H1	R-052

F-S1-D6H1 — S. ÉLECTR. R-041 — 225A. 347/600V. 3Ø 4F.

1	70A 3P	F-S1-D6H2	R-052
2	60A 3P	F-S1-T2H2 Transfo 45Kva	Port Rigaud R-052
3, 4		ESPACE	
5	90A 3P	F-S1-T1H1	R-041
6	90A 3P	F-S1-T1H2	R-041
7		ESPACE	
8		ESPACE	
9		ESPACE	
10		ESPACE	

PANNEAU: F-S1-D1H2 — PIÈCE: S. ÉLECTR. R-041 — 120/240 V. 1 PH 3 F. BARRES 225 A. DISJ. PRINC. _ A.

		DISJ.	POLES	CIRC.	CIRC.	POLES	DISJ.		
CORRIDOR PRÈS ASC.	F-05-L1H1	40A	2	1, 3	2, 4	2	40A	F-S1-L1H2	R-046
CORRIDOR PRÈS ASC.	F-07-L1H1	40A	2	5, 7	6, 8	2	40A	F-06-L1H1	CORRIDOR PRÈS ASC.
	ESPACE			9	10, 12	2	100A	F-A-L1H1	R-841
	ESPACE			11					
	ESPACE			13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41	14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42			ESPACE	

PANNEAU: F-S1-D1H1 — PIÈCE: S. ÉLECTR. R-041 — 120/240 V. 1 PH 3 F. BARRES 225 A. DISJ. PRINC. _ A.

		DISJ.	POLES	CIRC.	CIRC.	POLES	DISJ.		
CORRIDOR PRÈS ASC.	F-01-L1H1	40A	2	1, 3	2, 4	2	40A	F-02-L1H1	CORRIDOR PRÈS ASC.
CORRIDOR PRÈS ASC.	F-03-L1H1	40A	2	5, 7	6, 8	2	40A	F-04-L1H1	CORRIDOR PRÈS ASC.
R-041	F-S1-L1H1	60A	2	9, 11	10, 12			ESPACE	
	ESPACE			13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41	14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42			ESPACE	

PANNEAU: F-S1-D6N1 — PIÈCE: S. ÉLECTR. R-052 — 600 V. 3 PH 3 F. BARRES 225 A. DISJ. PRINC. _ A.

		DISJ.	POLES	CIRC.	CIRC.	POLES	DISJ.		
R-052	F-S1-T2N1	150A	3	1, 3, 5	2, 4, 6			ESPACE	
	ESPACE			7, 9, 11, 13, 15, 17	8, 10, 12, 14, 16, 18			ESPACE	

PANNEAU: F-S1-D6N2 — PIÈCE: S. ÉLECTR. R-052 — 600 V. 3 PH 3 F. BARRES 400 A. DISJ. PRINC. _ A.

		DISJ.	POLES	CIRC.	CIRC.	POLES	DISJ.		
R-052	F-S1-X6N6	150A	3	1, 3, 5	2, 4, 6			ESPACE	
	ESPACE			7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24			ESPACE	

PANNEAU: F-S1-D6N3 — PIÈCE: S. ÉLECTR. R-082 — 600 V. 3 PH 3 F. BARRES 400 A. DISJ. PRINC. _ A.

		DISJ.	POLES	CIRC.	CIRC.	POLES	DISJ.		
	ESPACE			1, 3, 5	2, 4, 6			ESPACE	
	ESPACE			7, 9, 11	8, 10, 12			ESPACE	
	ESPACE			13, 15, 17	14, 16, 18			ESPACE	
R-002	A-S1-D6N1	150A	3	19, 21, 23	20, 22, 24	3	150A	F-S1-T2N2	R-082

PANNEAU: F-S1-D6N4 — PIÈCE: S. ÉLECTR. R-082 — 600 V. 3 PH 3 F. BARRES 400 A. DISJ. PRINC. _ A.

		DISJ.	POLES	CIRC.	CIRC.	POLES	DISJ.		
R-085	Serpentin	15A	3	1, 3, 5	2, 4, 6			ESPACE	
R-082	F-S1-X6N5	225A	3	7, 9, 11	8, 10, 12			ESPACE	
	ESPACE			13, 15, 17, 19, 21, 23	14, 16, 18, 20, 22, 24			ESPACE	

PANNEAU: F-S1-D6N5 — PIÈCE: S. ÉLECTR. R-052 — 600 V. 3 PH 3 F. BARRES 225 A. DISJ. PRINC. _ A.

		DISJ.	POLES	CIRC.	CIRC.	POLES	DISJ.		
R-063	D-S1-S6N1	15A	3	1, 3, 5	2, 4, 6	3	15A	D-S1-S6N2	R-063A
	ESPACE			7	8, 10, 12	3	15A	D-S1-S6N3	R-063A
	ESPACE			9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29	14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30			ESPACE	
R-052	F-S1-T2N3	40A	3	31, 33, 35	32, 34, 36			Espace	
	Espace			37, 39, 41	38, 40, 42			ESPACE	

PANNEAU: F-S1-D2N1 — PIÈCE: S. ÉLECTR. R-052 — 120/208 V. 3 PH 4 F. BARRES 800 A. DISJ. PRINC. _ A.

		DISJ.	POLES	CIRC.	CIRC.	POLES	DISJ.		
	ESPACE			1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24			ESPACE	
	Libre	70A	3	25, 27, 29	26, 28, 30	3	100A	Libre	
R-173	F-01-L2N2	70A	3	31, 33, 35	32, 34, 36	3	70A	F-S1-L2N2	R-052
R-372	F-03-L2N2	70A	3	37, 39, 41	38, 40, 42	3	70A	F-02-L2N2	R-273
R-572	F-05-L2N2	70A	3	43, 45, 47	44, 46, 48	3	70A	F-04-L2N2	R-472
R-772	F-07-L2N2	70A	3	49, 51, 53	50, 52, 54	3	70A	F-06-L2N2	R-672
R-046	F-S1-L2N3	175A	3	55, 57, 59	56, 58, 60	3	200A	F-S1-L2N4	R-047

PANNEAU: F-S1-D2N2 — PIÈCE: S. ÉLECTR. R-082 — 120/208 V. 3 PH 4 F. BARRES 600 A. DISJ. PRINC. _ A.

		DISJ.	POLES	CIRC.	CIRC.	POLES	DISJ.		
R-139	F-01-L2N1	70A	3	1, 3, 5	2, 4, 6	3	100A	F-S1-L2N1	R-083
R-341	F-03-L2N1	70A	3	7, 9, 11	8, 10, 12	3	70A	F-02-L2N1	R-239
R-541	F-05-L2N1	70A	3	13, 15, 17	14, 16, 18	3	70A	F-04-L2N1	R-441
R-739	F-07-L2N1	70A	3	19, 21, 23	20, 22, 24	3	70A	F-06-L2N1	R-641
	ESPACE			25, 27, 29	26, 28, 30	3	100A	F-A-L2N1	SALLE MECAN.
	ESPACE			31, 33, 35	32, 34, 36	3	60A	F-01-L2N3	SALLE MECAN.
	ESPACE			37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65	38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66			ESPACE	

PANNEAU: F-S1-D2N3 — PIÈCE: S. ÉLECTR. R-052 — 120/208 V. 3 PH 4 F. BARRES 225 A. DISJ. PRINC. _ A.

		DISJ.	POLES	CIRC.	CIRC.	POLES	DISJ.		
R-165	D-01-L2N1	70A	3	1, 3, 5	2, 4, 6	3	70A	D-S1-L2N1	R-054
	ESPACE			7	8, 10, 12	3	70A	D-02-L2N1	R-265
	ESPACE			9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29	14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30			ESPACE	

BLOC "F"

1ER S-SOL (S1)

URGENCE | NORMALE

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada — Public Works and Government Services Canada
Direction générale des biens immobiliers — Real Property branch
Région du Québec — Quebec region
Canada

SNC•LAVALIN O&M

révisions / revisions		date
14	Mise à niveau M. Fortin	03/13
13	Mise à Jour Michel Fortin	02/12
12	REVISION LAVALIN O&M	07/10
11	REVISION PROFAC	12/06
10	REVISION PROFAC	03/06
9	REVISION BLJC	04/02
8	REVISION BLJC	08/01

A no. du détail / detail no.
B no.de la feuille-où détail exigé / sheet no. - where detail required
C no. de la feuille-où détaillé / sheet no. - where detailed

projet / project

SCHÉMA UNIFILAIRE

COLLÈGE DES DOUANES ET ACCISES DE RIGAUD

dessin / drawing

ÉLECTRICITÉ

DISTRIBUTION BLOCS "F" ET "P" CÉDULES DES PANNEAUX

conçu par / designed by: J.BERGERON - P.GAUTHIER, JUILLET 97 — date
dessiné par / drawn by: S.L./ R. TREMBLAY, JUILLET 97 — date
approuvé par / approved by — date
Soumission / Tender
Administrateur de projets SNC Lavalin O&M / SNC Lavalin O&M Project Manager
no de projet / project number — no de projet / project number
SNC Lavalin O&M / SNC Lavalin O&M — Client / Client
nom du fichier / file name: 3520030-E11-SE-PLN_A1 — no de feuille / sheet no: E 11 DE 14