AutoCAD 2014/11/02 \\QNAP\MICHEL\LAVALIN O&M\SCHÉMAS UNIFILAIRES\ANNÉE 2014\ACADÉMIQUE\ACADÉMIQUE 24 OCTOBRE 2014\3520030-E00-SE-PLN-5.DWG

URGENCE | NORMALE

BLOC "I"
NIVEAU 2

PANNEAU: I-02-L6H1 — PIECE: S-177A
600 V. | 3 PH | 3 F. | BARRES 200 A. | DISJ. PRINC. ___ A.

		DISJ.						DISJ.			
TOIT	VI-ME-1 (3)	15A	3	1	2						
				3	4	3	15A	VI-FPE-1 (3/4)	TOIT		
TOIT	VI-E4 (7.5)	50A	3	5	6						
				7	8	3	60A	VI-A4	TOIT		
				9	10						
	ESPACE			11	12				ESPACE		
	ESPACE			13	14				ESPACE		
	ESPACE			15	16				ESPACE		
	ESPACE			17	18				ESPACE		
	ESPACE			19	20				ESPACE		
	ESPACE			21	22				ESPACE		
	ESPACE			23	24				ESPACE		

BLOC "I"
NIVEAU 2

PANNEAU: I-01-L2H2 — PIECE: S-177A
120/208 V. | 3 PH | 4 F. | BARRES 200 A. | DISJ. PRINC. ___ A.

		DISJ.						DISJ.			
CH. FROIDE	ITEM #171 (A)	15A	1	1	2						
CH. FROIDE	ITEM #171 (C, D)	15A	1	3	4	3	15A	ITEM #105	S-265		
CH. FROIDE	ITEM #171 (B)	30A	2	5	6						
				7	8	1	15A	ITEM #30	S-259		
CH. FROIDE	ITEM #171 (A)	20A	1	9	10	1	20A	ITEM #151	S-256		
S-256	ITEM #151	20A	1	11	12	1	20A	LIBRE			
NAFA BOXCT	ITEM #174	15A	1	13	14						
S-177	VI-SC-1	20A	2	15	16	3	15A	ITEM #81B, 88A	S-177		
				17	18						
S-258	ITEM #90	20A	1	19	20						
S-258	ITEM #91	20A	1	21	22	3	15A	ITEM #82G, 87A	S-177		
S-258	ITEM #92	20A	1	23	24						
S-258	ITEM #85	15A	1	25	26	1	20A	ITEM #69	S-258		
S-258	ITEM #86	15A	1	27	28	1	20A	ITEM #20	S-259		
S-258	ITEM #85	15A	1	29	30	1	20A	ITEM #20	S-259		
S-265	ITEM #87	15A	1	31	32	1	20A	ITEM #24	S-259		
	LIBRE	15A	1	33	34	1	15A	ITEM #31, 33, 34	S-259		
	LIBRE	15A	1	35	36			ESPACE			
	LIBRE	15A	1	37	38			ESPACE			
	LIBRE	15A	1	39	40			ESPACE			
	LIBRE	15A	1	41	42			ESPACE			

PANNEAU: I-01-D2H1 — PIECE: S-177A
120/208 V. | 3 PH | 4 F. | BARRES 600 A. | DISJ. PRINC. ___ A.

		DISJ.						DISJ.			
18	I-02-L2H6	30A	2	1	2						
				3	4	3	70A	LIBRE			
	ESPACE			5	6						
CUISINE	MARMITE A VAPEUR GAUCHE	100A	3	7	8	1	70A	MARMITE A VAPEUR DROIT	CUISINE		
				9	10						
				11	12						
39A	FOUR	50A	3	13	14	3	50A	FOUR	39B		
				15	16						
				17	18						
CUISINIERE COTE NORD	FOUR	50A	3	19	20	3	50A	FOUR	40A		
				21	22						
				23	24						
	Item # 172	60A	3	25	26	3	70A	Item # 19 BLODGETT			
				27	28						
				29	30						
	Item # 175	15A	1	31	32	3	70A	Item # ?? BLODGETT			
				33	34						
				35	36						
	ESPACE			37	38			ESPACE			
	ESPACE			39	40			ESPACE			
	ESPACE			41	42			ESPACE			

I-01-D3H1 — 347/600 V. 3 Phases 4 Fils 225 A. & ALECTR. S-177A

1	15A-3P.	Pompe P1A I-01-16H6
3	60A-3P.	I-01-T2H4
5	15A-3P.	Pompe P1B I-01-16H7
7	15A-3P.	I-01-16H2
9	15A-3P.	Pompe P1-3 I-03-S6H2
11	15A-3P.	Pompe PG1- PG2 I-01-16H3
13	15A-3P.	Pompe P1-2 I-03-S6H1
15	30A-3P.	I-01-L3H2
17	20A-2P.	I-01-T1H2
19	20A-2P.	
21	ESPACE	
23	ESPACE	
25	50A-3P.	I-01-T2H1
27	ESPACE	
29	100A-3P.	I-01-16H5 (Asc.)
31	100A-3P.	I-01-16H4 (Asc.)
33	ESPACE	
35	ESPACE	
37	ESPACE	
39	ESPACE	
41	ESPACE	
43	ESPACE	
45	ESPACE	
47	ESPACE	

I-01-D3H2 — 347/600 V. 3 Phases 4 Fils 400 A. & ALECTR. S-177A

1	20A-3P.	Compacteur déchets I-01-16H8
3	30A-2P.	I-01-T1H1 (IT4)
5	15A-3P.	Porte garage (S-161) I-01-16H1
7	Espace	
9	200A-3P.	I-01-T3H3 (IT3)
11	100A-3P.	I-01-L3H1
13	200A-3P.	I-01-T2H2 (IT2)
15	200A-3P.	I-02-M6H1
17	30A-3P.	Item # 116
19	ESPACE	
21	30A-3P.	Item 16A
23	50A-3P.	Item # 116
25	ESPACE	
27	ESPACE	
29	ESPACE	
31	ESPACE	
33	ESPACE	
35	ESPACE	

PANNEAU: M-03-D3N1 — PIECE: A-351A
347/600 V. | 3 PH | 4 F. | BARRES 225 A. | DISJ. PRINC. ___ A.

		DISJ.						DISJ.			
TOIT BLOC "M"	M-T-16N1	40A	3	1	2						
				3	4	3	40A	M-03-T2N1	A-351A		
	M-03-T1N1	15A	2	5	6						
A-351A	ECLAIR. EXTERIEUR	15A	1	7	8	3	100A	M-03-C2N1 M-03-C3N1	A-351A		
A-351A	ECLAIR. EXTERIEUR	15A	1	9	10						
	Libre	15A	1	11	12						
Calo. elect.	Chauffage	30A	2	13	14	3	15A	M-03-C6N1	BIBLIO.		
				15	16						
Escalier	Chauffage 5Kw	15A	1	17	18			ESPACE			
				19	20			ESPACE			
				21	22			ESPACE			
				23	24			ESPACE			

BLOC "M"

PANNEAU: I-01-D2N1 — PIECE: S-177A
120/208 V. | 3 PH | 4 F. | BARRES 400 A. | DISJ. PRINC. ___ A.

		DISJ.						DISJ.			
S-267	I-03-L2N2	60A	3	1	2						
				3	4	3	60A	I-03-L2N1	S-276A 2MF		
S-272	I-02-L2N2	100A	3	5	6						
				7	8	3	100A	I-01-L2N1	S-177A		
S-267	I-02-L2N1	150A	3	9	10						
				11	12			ESPACE			
				13	14			ESPACE			
				15	16			ESPACE			
	ESPACE			17	18			ESPACE			
	ESPACE			19	20			ESPACE			
	ESPACE			21	22			ESPACE			
	ESPACE			23	24			ESPACE			

PANNEAU: I-01-D6N1 — PIECE: S-168
600 V. | 3 PH | 3 F. | BARRES 400 A. | DISJ. PRINC. ___ A.

		DISJ.						DISJ.			
S-265	LAVE-VAISSELLE 30K*	15A	3	1	2						
				3	4	3	15A	I-01-S6N2	S-168		
S-265	SECHOIR 40K*	60A	3	5	6						
				7	8	3	100A	CHAUFFE EAU LAVE-VAISSELLE	S-265		
S-265	LAVE-VAISSELLE 30K*	50A	3	9	10						
				11	12	3	15A	I-01-S6N1	S-168		
S-177A	I-01-T2N1	125A	3	13	14						
				15	16						
				17	18						
S-362	I-03-16N1	20A	3	19	20						
				21	22	3	15A	PUIT ASCENCEUR AEROTHERME 5Kw	AS-S16		
				23	24						
				25	26						
				27	28	3	15A	I-03-16N2	S-362		
	ESPACE			29	30						
	ESPACE			31	32						
	ESPACE			33	34	3	100A	I-02-16N1	S-267		
	ESPACE			35	36						
	ESPACE			37	38			ESPACE			
	ESPACE			39	40			ESPACE			
	ESPACE			41	42			ESPACE			
	ESPACE			43	44			ESPACE			
	ESPACE			45	46			ESPACE			
	ESPACE			47	48			ESPACE			

BLOC "I"

PANNEAU: I-01-D2H2 — PIECE: S-177A
120/208 V. | 3 PH | 4 F. | BARRES 600 A. | DISJ. PRINC. ___ A.

		DISJ.						DISJ.			
CUISINE SUD 44	I-01-C2H1 POELE ELECTRIQUE + PLAQUE	60A	3	1	2						
				3	4	3	100A	I-01-C2H1 FRITEUSE Cuisine	CUISINE SUD		
				5	6						
	LIBRE	50A	3	7	8	2	20A	Cafetière	COMPTOIR NORD		
				9	10						
				11	12	1	20A	Item # 49			
COMPTOIR OUEST	I-02-L2H3	70A	3	13	14	3	100A	I-01-C2H1 FRITEUSE	#41		
				15	16						
	Libre	30A	3	17	18						
				19	20	3	30A	Cafetière Item 80			
COMPTOIR	CAISSE	100A	3	21	22						
				23	24			*NE PAS UTILISER*			
Friteuse Cafetiere	I-01-C2H1 Coté service	100A	3	25	26	2	20A	Cafetière	CUISINE		
				27	28						
				29	30	2	30A	Cafetière			
A-161	Chauffage 5 Kw Expédition	20A	3	31	32						
				33	34	3	20A	Libre			
				35	36	1	15A	Priseserveur	S-188A		
Défect.	Ne pas utiliser			37	38	1	20A	Item # 48			
	Espace			39	40	1	20A	Item # 48			
	Espace			41	42			Espace			

PANNEAU: L-01-D3H1 — PIECE: A-136
347/600 V. | 3 PH | 4 F. | BARRES 225 A. | DISJ. PRINC. ___ A.

		DISJ.						DISJ.			
A-136	L-01-T2H1	15A	3	1	2						
				3	4	3	30A	L-03-L3N1	A-328		
SALLE MECANIQUE	L-01-16H3	15A	3	5	6						
				7	8	3	15A	L-01-16H2 L-01-16H1	A-135		
				9	10						
				11	12						
A-129	L-01-16H1	15A	1	13	14			L-01-16H4 L-01-16H5	A-133A		
				15	16	3	20A				
				17	18						
A-128	L-01-16H7	15A	1	19	20						
				21	22	3	15A	L-01-16H6 Serpentin 3.5Kw	A-131		
				23	24						
				25	26						
A-136	L-01-T2H2	40A	3	27	28	3	100A	K-01-16H1	CHENIL		
				29	30						
	ESPACE			31	32			ESPACE			
	ESPACE			33	34			ESPACE			
	ESPACE			35	36			ESPACE			
	ESPACE			37	38			ESPACE			
	ESPACE			39	40			ESPACE			
	ESPACE			41	42			ESPACE			

PANNEAU: L-01-D2N1 — PIECE: A-136
120/208 V. | 3 PH | 4 F. | BARRES 800 A. | DISJ. PRINC. ___ A.

		DISJ.						DISJ.			
A-136	L-01-U2N2	30A	3	1	2						
				3	4	3	50A	L-03-L2N3	A-341		
A-523	L-03-L2N1	50A	3	5	6						
				7	8	3	70A	L-03-L2N4	A-328		
A-236A	L-02-L2N1	70A	3	9	10						
				11	12			ESPACE			
A-136	L-01-U2N1	90A	3	13	14			ESPACE			
				15	16			ESPACE			
				17	18			ESPACE			
A-436	L-04-L2N1	125A	3	19	20				près de A-427		
				21	22	3	100A	L-04-L2N2			
A-327A	L-03-L2N1	325A	3	23	24						
				25	26	3	125A	L-03-L2N1	A-136		
				27	28						
A-327A	L-03-L2N2	325A	3	29	30	3	325A	L-03-L2N2	A-327A		
				31	32						
				33	34						
				35	36			ESPACE			
	ESPACE			37	38			ESPACE			
	ESPACE			39	40			ESPACE			
	ESPACE			41	42			ESPACE			
	ESPACE			43	44			ESPACE			
	ESPACE			45	46			ESPACE			
	ESPACE			47	48			ESPACE			
	ESPACE			49	50			ESPACE			
	ESPACE			51	52			ESPACE			
	ESPACE			53	54			ESPACE			
	ESPACE			55	56			ESPACE			
	ESPACE			57	58			ESPACE			
	ESPACE			59	60			ESPACE			

PANNEAU: L-01-D3N1 — PIECE: A-136
347/600 V. | 3 PH | 4 F. | BARRES 800 A. | DISJ. PRINC. ___ A.

		DISJ.						DISJ.			
A-136	LIBRE	15A	3	1	2						
				3	4	3	50A	L-04-L3N1	A-430		
A-328	L-03-L3N1	50A	3	5	6						
				7	8	3	50A	L-02-L3N1	A-236A		
A-136	L-01-T2N1	200A	3	9	10						
				11	12	3	100A	L-01-X6N1 (Compteur)	A-136		
A-129	L-01-17N1	90A	3	13	14						
				15	16						
				17	18						
	ESPACE			19	20			ESPACE			
	ESPACE			21	22			ESPACE			
	ESPACE			23	24			ESPACE			
	ESPACE			25	26			ESPACE			
	ESPACE			27	28			ESPACE			
	ESPACE			29	30			ESPACE			
	ESPACE			31	32			ESPACE			
	ESPACE			33	34			ESPACE			
	ESPACE			35	36			ESPACE			

URGENCE | NORMALE

BLOC "L"

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Public Works and Government Services Canada

Direction générale des biens immobiliers
Real Property branch

Réglon du Québec
Quebec region

Canada

SNC•LAVALIN O&M

KEY PLAN — PLAN CLÉ



10	Mise à Jour Michel Fortin	02/12
9	REVISION LAVALIN O&M	01/04
8	REVISION BLJC	01/04
7	REVISION BLJC	04/02
6	REVISION BLJC	05/01
5	REVISION BLJC	10/00
4	REVISION FINALE (100%)	12/97
3	REVISION @ 90%	11/97
2	REVISION @ 75%	10/97
1	REVISION PARTIELLE	06/97
révisions *revisions*		date

A no. du détail *detail no.*
B no.de la feuille–où détail exigé *sheet no. – where detail required*
C no. de la feuille–où détaillé *sheet no. – where detailed*

projet *project*

SCHÉMA UNIFILAIRE

COLLÈGE DES DOUANES ET ACCISES DE RIGAUD

dessin *drawing*

ÉLECTRICITÉ
DISTRIBUTION
BLOCS I, L, M
CÉDULES DES PANNEAUX

conçu par J.BERGERON – P.GAUTHIER *designed by*
JUILLET 97 date

dessiné par A.DESSUREAULT / S.L. *drawn by*
JUILLET 97 date

approuvé par *approved by* date

Soumission *Tender*

Administrateur de projets SNC Lavalin O&M — SNC Lavalin O&M *Project Manager*
no de projet *project number* — no de projet *project number*
SNC Lavalin O&M — SNC Lavalin O&M — Client *Client*
nom du fichier *file name* — no de feuille *sheet no*

3520030–E13–SE–PLN_A1 — E13 DE 14