



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British Columbia  
V6Z 0B9  
Bid Fax: (604) 775-9381

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada -  
Pacific Region  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British C  
V6Z 0B9

<b>Title - Sujet</b> Turbine Installation	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> F1700-164035/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 004
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> F1700-164035	<b>Date</b> 2017-01-18
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWY-019-7943	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWY-6-39253 (019)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2017-01-31</b>	
<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Pacific Standard Time PST	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Ngan, Ken (PWY)	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwy019
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (604) 658-2755 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (604) 775-6633
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> DFO - Puntledge Hatchery - Courtenay, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
F1700-164035/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.  
004  
File No. - N° du dossier  
pwy-6-39253

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwy019  
CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

This Solicitation Amendment 004 is raised to incorporate Addendum #3.

All other terms and conditions remain unchanged.

---

**ADDENDUM #3**  
Date of Addendum: January 17, 2017

**NOTICE TO ALL BIDDERS AND PLANHOLDERS**

The Contract Documents for the above-referenced Project are modified as set forth in this Addendum. The original Contract Documents and any previously issued addenda remain in full force and effect, except as modified by this Addendum, which is hereby made part of the Contract Documents. Bidder shall take this Addendum into consideration when preparing and submitting a bid, and shall acknowledge receipt of this Addendum in the space provided on the Bid Form.

**SPECIFICATIONS**

Item	Question	Response
1.1	On drawing E-010 detail C shows native backfill being used then in the specification they include MMCD drawings G4 and G5 that show imported backfill. Can you please clarify what detail we are to follow?	Provide imported backfill under paved areas, and native fill under un-paved areas (i.e. as per MMCD detail G4).
1.2	Can you please provide the thickness of the granular base for MMCD drawing G5?	For trench restoration, the granular base under paved areas shall be 100 mm thick minimum, and granular sub-base shall be 200 mm thick minimum.

**END OF ADDENDUM**