

ADDENDA No.2

Cette modification a pour but, d'inclure une version plus claire du plan mécanique.

Q : Je crois qu'il y a erreur dans la section du devis concernant les dimensions du plafond suspendu de type 1.
Pouvez-vous valider cette information?

R : Effectivement, les panneaux de type 1 ont plutôt une dimension de 610mmx1220mm.

- Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés –

ADDENDUM No. 2

This amendment aims to include a clearer version of the mechanical plan.

Q: I believe there is an error in the dimension section of the Type 1 suspended ceiling.
Can you validate this information?

A: Indeed, the panels type 1 rather have a dimension of 610mmx1220mm.

- All other terms and conditions remain unchanged –