



Centre des approvisionnements
Services du matériel et des acquisitions
200 rue Kent, Poste 9S018
Ottawa, Ontario
K1A 0E6

Le 25 janvier 2017

Sujet : Avis d'Appel d'Offre: FP802-160389
Titre : Aménagement d'immeubles à logements et à bureaux, et d'un garage.
Lieu des travaux: Gimli, Manitoba

ADDENDA : No.1

Suite à l'invitation à soumissionner susmentionnée et précédemment publié sur le site électronique d'appels d'offres du gouvernement du Canada (SEAOG), AchatsetVentes.gc.ca, Addenda (#1) est publié ici-bas.

Pêches et Océans Canada

Date de clôture :	Jeudi le 2 février 2017
Heure de fermeture des soumissions :	14 h 00 (HAE)
Numéro de l'appel d'offres :	FP802-160389

**** LES QUESTIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ PRESENTES PAR UN
SOUSSIONNAIRE POTENTIEL A L'AUTORITE CONTRACTANTE EN
RELATION AVEC LE AO EN SUJET****

Q.1 Le Ministère de Pêches et Océans acceptera-t-il des substitutions ou des équivalents aux spécifications qui ne sont pas énoncés dans l'appel d'offre ?

R.1 Le Ministère de Pêches et Océans n'acceptera PAS les substitutions ou les équivalents aux spécifications.

Q.2 Quelle est la plus basse obstruction/hauteur libre disponible au-dessus de cette porte basculante?

Je pose la question afin de déterminer si cette porte basculante nécessite une surélévation des rails ou si la hauteur standard est suffisante.

R.2 Pour la porte basculante de l'atelier, l'obstruction la plus proche se trouve à environ 1 200 mm au-dessus de la partie supérieure de la porte.



Q.3 Pouvez-vous confirmer les articles 08 36 00 : 1.C.i et ii

- Section de châssis en aluminium avec vitrage DSB. S'agit-il d'une section vitrée sur la section supérieure de la porte en aluminium? Je ne suis pas certain de ce à quoi fait référence la section châssis en aluminium.

R.3 SUPPRIMER toutes les références au châssis. Toutes les fenêtres sont fixes.

Tous autres termes et conditions de cette exigence demeurent inchangés.

Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en apposant leur signature dans l'espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à leur soumission.

Veillez agréer mes salutations distinguées.

Michael Vanek
Agent des marchés senior
Téléphone: (613) 993-6936
Courriel: michael.vanek@dfo-mpo.gc.ca

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Nom de l'entreprise _____

Signature _____