



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Remplacement Thermopompes	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE519-170536/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client EE519-170536	Date 2017-01-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCL-018-17016	
File No. - N° de dossier QCL-6-39329 (018)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-02-09	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Piras, Gabriel	Buyer Id - Id de l'acheteur qcl018
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2870 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Institut Maurice-Lamontagne 850, route de la Mer, C. P. 1000 Mont-Joli (Québec) G5H 3Z4	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No – N° de l'invitation
EE519-170536/A
Client Ref No. – N° de réf. du client
EE519-17-0536

Amd. No. – N° de la modif.
006
File No. – N° du dossier
QCL-6-39329

Buyer ID – id de l'acheteur
QCI018

**TITRE : INSTITUT MAURICE-LAMONTAGNE, STE-FLAVIE - REMPLACEMENT DES THERMOPOMPES
MODIFICATION 006**

Inclus dans la présente modification :

- Addenda no 4

Addenda no 4.

Voir l'Addenda no 4 ci-joint.

***** Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées *****

ADDENDA – NO - 4

Projet : Institut Maurice-Lamontagne
Remplacement des thermopompes

No projet : R. 072777.001

Date : 26 janvier 2017

Généralité

Le présent addenda fait partie intégrante des documents contractuels et a préséance en cas de litige. Il a pour but de modifier ou de compléter les documents contractuels. L'entrepreneur et les sous-traitants sont tenus d'en tenir compte dans l'exécution des travaux.

Devis

1. Section 23 81 40, le point suivant s'ajoute;
- 2.6 PAC UTILISANT L'EAU COMME SOURCE THERMIQUE
- .3 Pompe à chaleur monobloc
- .15 Déshumidification par réchauffe des gaz chauds.

Claude Létourneau, ing.



2017-01-26