



Parcs Canada Parcs Canada



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
3, passage du Chien-d 'Or
Québec, QC, G1R 3Z8

ADDENDA #1 À:

APPEL D'OFFRES
 INVITATION TO TENDER

Tender To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission à: l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments – Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Agence Parcs Canada
 3, passage du Chien-d 'Or
 Québec, QC
 G1R 3Z8

Title-Sujet La modernisation des extérieurs des bâtiments d'entretien et de toilettes à Port-Royal		Date 2017-01-30								
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P300-16-5677	Client Ref. No. – No. de réf du client.									
GETS Reference No. – No de reference de SEAG										
Solicitation Closes L'invitation prend fin – at – à 14h on – le 15-02-2016	Time Zone Fuseau horaire - Heure normale de l'est (HNE)									
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>										
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Josée Gagnon, josee.gagnon@pc.gc.ca										
Telephone No. - No de téléphone 418 648-2502	Fax No. – No de FAX: 418 648-5392									
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: Lhn de Port-Royal										
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur Telephone No. - No de telephone: _____ Facsimile No. - N° de télécopieur: _____ Email - Courriel : _____										
Name and title of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; width: 50%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Name / Nom</td> <td style="text-align: center;">Title / Titre</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Signature</td> <td style="text-align: center;">Date</td> </tr> </table>					Name / Nom	Title / Titre			Signature	Date
Name / Nom	Title / Titre									
Signature	Date									



Addenda 1

LE BUT DE CETTE MODIFICATION EST D'APPORTER DES PRECISIONS AU DEVIS TECHNIQUE.

VEUILLEZ EN TENIR COMPTE DANS L'ÉLABORATION DE VOTRE SOUMISSION.

Item 1:

- Section 01 10 10, Summary of Work Clause 1.1.2.2

Replace item with: Replacement of all siding including installation of new air barrier, shingle underlayment and cedar shingles. Placement of 40 mm strapping and 15 mm sheathing over existing sheathing on **West Wing**.

Item 2:

Section 23 81 40, Heat Pumps:

- Add to clause 3.1.8: Insulation to be foil faced fibreglass duct insulation with a minimum R-value of 6.
- Add clause 3.1.10: Clean all existing duct work. Seal all joints or holes with HVAC foil tape.
- Add clause 3.1.11: Supply and install new foil faced duct insulation, with a minimum R-value of 6, on all existing duct work. Overlap all joints and seal with foil tape. Remove washroom ceiling to access duct work venting into washroom. Replace entire ceiling with new drywall, install any required strapping to support drywall, and finish ceiling with bathroom paint with anti-microbial or mildew resistant properties.
- Add clause 3.1.12: Supply and install new return air duct for indoor unit. Connect duct into existing vents located between the two washrooms. Duct to be galvanized steel fabricated to SMACNA standards and insulated.

Fin de la section.

[Aucun changement à la date de fermeture des soumissions](#)

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.

Une copie signée de cet addenda doit accompagner chaque soumission. Si votre offre a déjà été soumise svp signer et faxer la modification ainsi que toute autre modification à l'appel d'offres à ce bureau avant la clôture de la soumission. Télécopieur : 418 648-5392.