



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Public Works and Government Services Canada  
ATB Place North Tower  
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper  
5th floor/5e étage  
Edmonton  
Alberta  
T5J 1S6  
Bid Fax: (780) 497-3510

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada  
ATB Place North Tower  
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper  
5th floor/5e étage  
Edmonton  
Alberta  
T5J 1S6

<b>Title - Sujet</b> Greenstone Building Fit-Up	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EW038-172580/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> PWGSC EW038-172580	<b>Date</b> 2017-02-15
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWU-107-10995	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWU-6-39304 (107)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2017-02-21</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Mountain Standard Time MST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Anthony, Mary	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwu107
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (780) 237-7582 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (780) 497-3510
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

<b>1.0</b>	<b>GENERAL</b>	<b>NOT USED</b>
<b>2.0</b>	<b>ARCHITECTURAL</b>	
.1	Subject:	Specifications - Rubber Tile Flooring
	Refer:	Contract Documents - Section 09 65 19
	Instructions:	Revise Clause 2.1.1 as follows: "3.0 mm base thickness 470 x 470 mm size."
<b>3.0</b>	<b>STRUCTURAL</b>	<b>NOT USED</b>
<b>3.0</b>	<b>MECHANICAL</b>	
.1	Subject:	Specifications - Sprinkler System
	Refer:	Contract Documents - Section 21 13 13
	Instructions:	Clause 2.1.2: "Sprinkler Contractor shall provide stamped as-built drawing."
<b>4.0</b>	<b>ELECTRICAL</b>	<b>NOT USED</b>

**END OF ADDENDUM No. 02**