



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Electrical & Electronics Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7B3, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet PA SYSTEM REPLACEMENT-GRANDE CACHE	
Solicitation No. - N° de l'invitation 21120-179698/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 21120-17-2459698	Date 2017-03-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-445-72462	
File No. - N° de dossier hn445.21120-179698	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-04-19	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ladouceur, Joanne M.	Buyer Id - Id de l'acheteur hn445
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-0340 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Solicitation No.
21120-179698/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
21120-179698

N° de la modif - Amd. No.
002
File No. - N° du dossier
HN445.21120-179698

Id de l'acheteur - Buyer ID
HN445
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

La présente modification 002 vise à répondre à une demande de fournisseur. Voici la question et la réponse :

=====
Question : Êtes-vous en mesure de confirmer que seulement quatre (4) zones de pagination sont nécessaires actuellement?

Pour l'expansion future, la capacité d'étendre à 32 zones satisfait-elle cette exigence à la section 3.2.20 sans ajouter de logiciel?

Réponse : Par le EDT, il semble que seulement 3 soient nécessaires (plus local paging), voir ci-joint pour la configuration actuelle.

Pas tout à fait clair ce qui est demandé ici.

=====
Question : Pour le système d'adressage existant, il est mentionné que le câble existant et les haut-parleurs peuvent être utilisés, l'AD peut-il confirmer qu'il y a au maximum quatorze (14) emplacements d'équipement?

Réponse : C'est exact au meilleur de ma connaissance.

=====
Question : L'AD peut-il confirmer que le nouveau système d'adressage public est un nouveau système et que les systèmes existants ne doivent pas être étendus?

Réponse : Nouveau matériel de commande et de contrôle de pagination, pas d'expansion; Les haut-parleurs existants et le câblage doivent être réutilisés dans la mesure du possible.

=====
Question : Pour l'exigence de Supervision de haut-parleur, la surveillance de zone peut-elle être utilisée à la place de la supervision des haut-parleurs?

Réponse : Est-ce que je manque quelque chose? Je ne vois pas cette exigence.

=====
Question : Combien d'ampères sont actuellement installés et quelles sont les tailles (Watts par canal)?

Réponse : Voir ci-joint pour les numéros, la taille et la puissance peut être déterminée lors de la visite du site.

=====
Toutes les modalités demeurent inchangées.