



Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa
Salle 9W079, 9^e étage
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

Le jeudi 16 mars 2017

Addenda n^o 2

Objet : **Invitation à soumissionner n^o FP802-160423
Construction d'un (1) abri pour équipement - Site de communication VHF de
Pine Tree, Stephenville, Terre-Neuve et Labrador**

Madame, Monsieur,

Suite à la demande de propositions susmentionnée, le présent addendum numéro 2 est d'informer les soumissionnaires éventuels de la question(s) reçu(s) au cours de cet appel d'offres à ce jour. La(es) question(s) et la(es) réponse(s) sont indiquées dans **l'annexe A**.

Toutes autres conditions générales de cette demande de proposition demeurent les mêmes.

Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en apposant leur signature dans l'espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à leur proposition.

Cordialement,

Michel Larivière

Consultant en approvisionnement et en passation de marchés
Opérations de gestion des finances et du matériel

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Nom de l'entreprise : _____

Signature : _____

Canada



Les soumissionnaires qui souhaitent soumettre leur soumission à la date de clôture et aux lieux de clôture indiqué dans l'avis d'appel d'offre de la demande de soumission numéro FP802-160423 ou si applicable, indiqué dans un ou dans des addenda(s) précédent doit également tenir compte des questions et réponses suivantes dans leur offre.

Question et réponse no. 5, 6, 7, 8 et 9

Question no. 5

Qui fournit la bague murale?

Réponse no. 5 : L'entrepreneur doit le fournir.

Question no. 6

Qui est responsable d'installer les conduits mini split et de les mettre en services?

Réponse no. 6 : C'est la responsabilité de la Garde Côtière du Canada.

Question no. 7

Qui est responsable de fournir les extincteurs?

Réponse no. 7 : L'entrepreneur doit le fournir.

Question no. 8

L'isolant pour le plénum est-il rigide et calorifugé et décalé?

Réponse no. 8 : L'insolation n'est pas requis. Le plénum est en tôle rigide et calorifugé.

Question no. 9

Existe-t-il une fiche technique pour le compresseur? S'il vous plaît indiquer où nous pouvons trouver les spécifications, et pas seulement le modèle et la taille, de ce compresseur?

Réponse no. 9 : Une fiche technique du générateur peut être consultée sur le site Web de Cummins : <https://powersuite.cummins.com> - Modèle C15 D6.