




revisions	description	date
	<p>A detail no. n° du détail</p> <p>B location drawing no. sur dessin n°</p> <p>C drawing no. dessin n°</p>	

Drawing no. N° du dessin

MMM PROJECT NO. 1812912-000

4. LORS DU DÉPLACEMENT D'OUVRAGES DE MAÇONNERIE OU DE BÉTON, DE BRIQUES, DE MORTIER OU DE TOUT AUTRE MATÉRIAU QUI POURRAIT ENFERMER DE LA SUICE À L'ÉTAT CRISTALLIN, L'ON SE DEVRA ALORS DE SUIVRE LES PROCÉDURES DE TRAVAIL APPROPRIÉES ET CE, TELLES QUE PRÉSENTÉES DANS LA SECTION DE DEVIS 02 82 17 (MESURES DE PRÉCAUTION EN RAPPORT AVEC DE LA SUICE). SE REPORTER AUX DESSINS D'ARCHITECTURE, DE MÉCANIQUE ET DE CHARPENTE AFIN DE RETROUVER LES ZONES POTENTIELLES DE DÉPLACEMENT.

5. IL EXISTE DE L'ISOLANT AMIANTÉ SUR LE RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE ET SA TUYAUTERIE. AVISER IMMÉDIATEMENT LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE S'IL FALLAIT MODIFIER DE LA TUYAUTERIE DOMESTIQUE.

 ENLEVER LA BRIQUE ET LE MORTIER AMIANTÉ EXISTANTS (3 P. 100 DE CHRISOTILE), POUR AINSI RÉPONDRE AUX DIMENSIONS POUR DE LA NOUVELLE TUYAUTERIE D'AMENÉE D'EAU REFRIGÉRIÉE ET DE RETOUR D'EAU REFRIGÉRIÉE. SE REPORTER AUX DESSINS DE CHARPENTE AFIN DE RETROUVER LES DIMENSIONS ACTUELLES. TRAITER TOUS LES DÉCHETS COMME S'IL S'AGISSAIT DE DÉCHETS AMIANTÉS ET CE, COMPTE TENU DE LA BRIQUE ET DU MORTIER.

À PARTIR DE ET (OU) VERS LE MUSÉE DES BEAUX ARTS

DÉMOLIR LES OUVRAGES
EXISTANTS DE REMPLISSAGE EN
BÉTON, DE BRIQUE ET DE
MORTIER DE BRIQUE POUVANT
CONTENIR DE L'AMIANTE ET CE,
EN FONCTION DES DIMENSIONS
POUR DE LA NOUVELLE
TUYAUTERIE.

300Ø (NPS 12) CHWS AU-DESSUS
300Ø (NPS 12)CHWR EN DESSOUS

PLAN DU LOCAL DE MÉCANIQUE AU SOUS-SOL DE L'ÉDIFICE GCP ET DU TUNNEL DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS - SUPPRESSION DE MATÉRIAUX

2 COUPE
B003 ÉCHELLE : 1:25

1 PLAN DU
B003 ÉCHELLE : 1:50

C

PWGSC B1 (1000 x 707)