



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions  
- TPSGC

11 Laurier St./11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

CE DOCUMENT COMPORTE UNE EXIGENCE  
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ / THIS  
DOCUMENT CONTAINS A SECURITY  
REQUIREMENT.

### Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

### Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de  
construction

11 Laurier St./11 Rue Laurier

3C2, Place du Portage

Phase III

Gatineau, Québec K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> NRC PLANT CHILLED WATER EXTENSION	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EJ085-170620/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 006
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 20170620	<b>Date</b> 2017-03-30
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$\$FG-340-72324	
<b>File No. - N° de dossier</b> fg340.EJ085-170620	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2017-04-13</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Eastern Daylight Saving Time EDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Brouillet, Richard	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> fg340
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (873) 469-4936 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (819) 956-8335
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

6olicitation No. - N° de l'invitation  
EJ085-170620/A

Amd. No. - N° de la modif.  
006

Buyer ID - Id de l'acheteur  
fg340

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
R.010720.001

File No. - N° du dossier  
fg340 EJ085-170620

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

**Amendment 6 is to extend the closing date from April 6, 2017 at 2pm to April 13, 2017 at 2pm and to attach Addendum 5.**

**Questions and answers to be posted to Buy and Sell in an amendment to follow.**

**All other terms and Conditions remain the same**

Date: March 30, 2017

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

## DRAWINGS

- 1 B004 MECHANICAL NRC PLANT MECHANICAL GROUND LEVEL PLAN - ABATEMENT
  - .1 REVISE Scale from 1:150 to 1:50.
- 2 M500 Detail 2:
  - .1 DELETE elevation marker "ABUTMENT BOTTOM"
  - .2 ADD Note: Abutment bottom is at an elevation of approximately 44.500.
- 3 S100:
  - .1 Abutment Structural Plan – New Work: REVISE all notes "NEW BRIDGE GIRDER" with "EXISTING BRIDGE GIRDER".
  - .2 Section 2/S100: REVISE note "NEW BRIDGE GIRDER" with "EXISTING BRIDGE GIRDER".
  - .3 Section 3/S100: REVISE note "NEW BRIDGE GIRDER" with "EXISTING BRIDGE GIRDER".
  - .4 D. Structural Steel: Note 21 – REVISE note to read – "ALL NON-EXPOSED STRUCTURAL STEEL SHALL BE SURFACE PREPARED AND PRIME PAINTED IN CONFORMANCE WITH CISC/CPMA STANDARD 2-75. STEEL INSIDE VAPOUR BARRIER OF BUILDING IS CONSIDERED NON-EXPOSED."

## SPECIFICATIONS

- 1 Section 01 00 10 – General Instructions
  - .1 REVISE 1.3.3.1 to read: "...drawings C109. Parking along Lady Gray within the stage area only will be shut down to facilitate vehicular access."
- 2 Section 23 21 14 – Hydronic Specialties
  - .1 REVISE Sentence 2.7.2 to read: "Size: Equal to line size per drawings."
  - .2 ADD Sentence 2.7.3: "Vortex type vertical air separator with side tangential inlet and outlet connections, a top air outlet connection, and bottom drain connection. Separator is to be constructed of cast iron or fabricated steel in accordance with Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code."
- 3 Section 23 25 00 – HVAC Water Treatment Systems
  - .1 ADD Sentence 2.9.3 to read: "Existing chemical supplier contact information is as follows: Francis Charette - 819-329-3411"
- 4 Section 25 05 01 – EMCS: General Requirements
  - .1 ADD Sentence 1.8.8 to read: "Existing controls suppliers for the various buildings are as follows: NRC Plant – Ottawa R&R, NRC Building – Siemens, LBP – Airtron, GCP – Automated Logic"

End of Addendum No. 5