



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving  
- PWGSC  
1550, Avenue d'Estimauville  
1550, D'Estimauville Avenue  
Québec  
Québec  
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
TPSGC-PWGSC  
601-1550, Avenue d'Estimauville  
Québec  
Québec  
G1J 0C7

|   |   |
|---|---|
| <b>Title - Sujet</b><br>Réfection Bastion St-Louis  |   |
| <b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b><br>EE520-173040/A  | <b>Amendment No. - N° modif.</b><br>003                             |
| <b>Client Reference No. - N° de référence du client</b><br>EE520-173040   | <b>Date</b><br>2017-04-06   |
| <b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b><br>PW-\$QCM-032-17069   |   |
| <b>File No. - N° de dossier</b><br>QCM-6-39372 (032)  | <b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>                              |
| <b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b><br><b>at - à 02:00 PM</b><br><b>on - le 2017-04-11</b>  | <b>Time Zone</b><br>Fuseau horaire<br>Heure Avancée de l'Est<br>HAE |
| <b>F.O.B. - F.A.B.</b><br><b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/> |   |
| <b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b><br>Girard, Isabelle   | <b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b><br>qcm032                        |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br>(418) 649-2847 ( )  | <b>FAX No. - N° de FAX</b><br>(418) 648-2209                        |
| <b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b><br><b>Destination - des biens, services et construction:</b><br>Bastion St-Louis, Ville de Québec                |   |

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

|  |  |
|--|--|
| <b>Delivery Required - Livraison exigée</b>  | <b>Delivery Offered - Livraison proposée</b> |
| <b>Vendor/Firm Name and Address</b><br>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur  |  |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br><b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>   |  |
| <b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b><br><b>(type or print)</b><br><b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b><br><b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b> |  |
| <b>Signature</b>   | <b>Date</b>                                  |

---

### MODIFICATION 003

#### TITRE : Réfection de la face droite et gauche du Bastion St-Louis

Inclus dans la présente modification :

1. Question et réponse 20
- 

#### QUESTION ET RÉPONSE :

**Question 20:** Suite à l'addenda 2 :

- a. Je voudrais savoir si les nouvelles pierres de 200 mm x 200 mm x 300 mm en calcaire Château Richer pour nouveaux contre fort doivent être coupées de grandeur précise ou si des pierres de moellon seront acceptées?
- b. Si les pierres sont coupées de grandeur précise, est ce que l'on doit faire un fini antidérapant pour l'adhésion de la maçonnerie?
- c. Si vous désirez des pierres coupées sur mesure, je vous conseille le calcaire St-Marc au lieu de Château Richer pour diminuer les coûts de pierre pour cette partie, vos commentaires svp.

**Réponse 20:** a. b. Les nouvelles pierres n'auront pas à être sciées à des grandeurs précises. Des pierres de moellons sont acceptables. Cependant, les pierres devront avoir des dimensions relativement uniforme de 200 mm x 200 mm x 300mm avec des faces légèrement irrégulières.

- c. Ce sujet est traité à la Modification 002, Addenda No. 2 - S02.
- 

\*\*\* Toutes les autres modalités demeurent inchangées \*\*\*