



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada**
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet HVAC Upgrade	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1700-164101/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client F1700-164101	Date 2017-04-11
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-026-8013	
File No. - N° de dossier PWY-6-39353 (026)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-04-13	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Yi (PWY), Patty	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy026
Telephone No. - N° de téléphone (778) 919-2578 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DFO - Pacific Biological Station - Nanaimo, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

F1700-164101/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.

004

File No. - N° du dossier

PWY-6-39353

Buyer ID - Id de l'acheteur

pwy026

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

LES DOCUMENTS FRANCAIS SERONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.

Amendment 004 has been raised to incorporate questions and answers.

Amendment 004 - Question and Answers:

Q1. what type of corrosion inhibitor is currently being used in the Clemens Building?

A1. **IPAC LWT-PT68**

Q2. The Heat Pump specifications read that the units “shall have a self-contained deluxe microprocessor based control System” and that the controls subcontractor has to do all the interlocks for it. What is the existing DDC system that is to be updated?

A2. **Existing DDC is a Delta System.**

All other terms and conditions remain unchanged.