



# TENDER AMENDMENT

**RETURN BIDS TO:**

Parks Canada Agency  
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300  
Calgary, AB T2P 3M3  
Bid Fax: (403) 292-4475

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

**Issuing Office:**

Parks Canada Agency  
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300  
Calgary, AB T2P 3M3

# MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À :**

Agence Parcs Canada  
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300,  
Calgary, AB T2P 3M3  
N° de télécopieur pour soumissions : (403) 292-4475

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Bureau de distribution :**

Agence Parcs Canada  
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300  
Calgary (AB) T2P 3M3

<b>Title:</b> Réaménagement du centre des opérations du bloc des services d'entretien du parc national du Mont-Riding		
<b>Solicitation No.: / N° de l'invitation :</b> 5P420-17-5024/A	<b>Amendment No.: / N° de modification de l'invitation :</b> 001	<b>Date:</b> April 20, 2017  <b>Date :</b> 20 avril 2017
<b>GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG :</b> PW-17-00774185		
<b>Solicitation Closes: / L'invitation prend fin :</b>		
<b>At:</b> 02:00 PM	<b>On:</b> May 2, 2017	<b>Time Zone:</b> Mountain Daylight Time (MDT)
<b>À :</b> 14h00	<b>Le :</b> 2 mai 2017	<b>Fuseau horaire :</b> Heure avancée des Rocheuses (HAR)
<b>Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à :</b> Nicole Levesque-Welch		
<b>Telephone No.: / N° de téléphone :</b> (403) 292-4691	<b>Fax No.: / N° de télécopieur :</b> (403) 292-4475	<b>Email Address: / Courriel :</b> <a href="mailto:nicole.levesque-welch@pc.gc.ca">nicole.levesque-welch@pc.gc.ca</a>
<b>TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>		
<b>Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>		
<b>Address - Adresse</b>		
<b>Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>		
<b>Title - Titre</b>		
<b>Signature</b>		<b>Date</b>



## MODIFICATION 002

Cette modification est apportée pour repousser la date de clôture et modifier les spécifications et les dessins sous l'appel d'offres 5P420-17-5024/A :

### A. DATE DE CLÔTURE DE L'APPEL D'OFFRES

La date de clôture de l'appel d'offres n° 5P420-17-5024/A, dont le sujet était Réaménagement du centre des opérations du bloc des services d'entretien du parc national du Mont-Riding, est repoussée du 25 avril 2017 au 2 mai 2017 à 14 h, heure avancée des Rocheuses (HAR).

### B. MODIFICATIONS AUX SPÉCIFICATION

1. Référez à la Section 21 05 01 – Common Work Results for Mechanical:
  - Additionner à 1.30.5.8 Bypass Filter (HW) – Axiom, Guthrie.
  - Additionner à 1.30.5.11 Dampers – Backdraft: Ventex, Alumavent.
  - Additionner à 1.30.5.13 Dampers – Control: Alumavent.
  - Additionner à 1.30.5.18 Expansion Joints: Flex Hose.
  - Additionner à 1.30.5.26 Flexible Connectors – Piping: Flex Hose.
  - Additionner à 1.30.5.34 Pipe Restraints: Flex Hose.
  - Additionner à 1.30.5.47 Tank – Diaphragm Type Expansion: Wessels, Taco, Bell & Gossett.
  - Additionner à 1.30.5.55 Valves – Plumbing Flush: Kohler.
  - Additionner à 1.30.5.59 Valves – Shower: Kohler.
2. Référez à la Section 23 36 00 – Air Terminal Units :
  - Remplacer 2.2.8.1 avec: See Section 23 09 33 – Electric and Electronic Control Systems for HVAC.

### C. MODIFICATIONS AUX DESSINS

1. Référez au dessin M-404, Mechanical Schedules:

Remplacer les détails de l'horaire du réservoir d'expansion à : ET-2: Wessels Model T-12, Tank Volume: 18 litres, Acceptance Volume: 11 litres.

***Tous les autres termes et conditions resteront inchangés***