



ADDENDA # 1

LE BUT DE CETTE MODIFICATION EST DE RÉPONDRE À UNE QUESTION POSÉE PAR UN SOUMISSIONNAIRE POTENTIEL.

Q1. Nous aimerions avoir des éclaircissements sur l'acceptation de poteaux de bois de 6" x 8" pour les glissières de sécurité et l'acceptation du profilé à double ondulation en acier pré-galvanisé au lieu de galvanisé à chaud après la fabrication ?

R1. Tous les poteaux de bois et les blocs doivent être de 8" x 8", tel qu'indiqué dans le devis. Tous les profilés à double ondulation doivent être en acier galvanisé à chaud, tel qu'indiqué dans le devis.

**La date de fermeture des soumissions est prolongée au
3 MAI 2017 – 14h (HAE).**

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.

Une copie signée de cet addenda doit accompagner chaque soumission. Si votre offre a déjà été soumise svp signer et faxer la modification ainsi que toute autre modification à l'appel d'offres à ce bureau avant la clôture de la soumission. Télécopieur : 418 649-6971.